Stellplätze und baurechtliche Prüfpunkte – Bedarf, Nachweis und offene Fragen getrennt

Alle Werte hypothetisch oder Annahme; es wird keine Zulässigkeit behauptet. Die 32 × 30 m sind keine bestätigte Grundstücksgröße.

1. Stellplätze: Bedarf und Nachweis getrennt

	Bedarf (grobe Annahme der Excel, nicht Satzung)	Nachweislich möglich	Hypothese H1 (32 × 30 m, nicht bestätigt)
Wohnungen	16 × 1,5 = 24	0 (kein Lageplan, keine Grundstücksmaße)	–
Gastronomie	Gastraum und Bar 280 m² / 10 = 28	0	–
Büros	56 m² / 30 = 1,9	0	–
Summe	54 (Excel-Stand mit 12 Wohnungen und 165 m² Büro: 61)	0	11 Stellplätze 2,50 × 5,00 m
Fehlbetrag	–	gegenüber dem Bedarf: nicht bestimmbar	rechnerisch 43 Stellplätze
Überdeckung	–	–	3,0 von 5,0 m Tiefe durch die Auskragung; Durchfahrtshöhe 3,20 m (Annahme)

Die Stellplatzsatzung der Stadt ist nicht bekannt; der Bedarf folgt den groben Annahmen der Excel. Mögliche Lösungen (Stellplätze außerhalb des Grundstücks, Ablöse, Gemeinschaftsanlage, Fahrradstellplätze) sind mit der Stadt zu klären und nicht Teil dieser Geometrie. Die Überdachung erzeugt keine zusätzlichen Stellplätze.

2. Baurechtliche Prüfpunkte (alle offen)

Thema	Wert im Modell (hypothetisch)	Status	Nötige Unterlage
GRZ	Grundfläche EG 576 m² = 0,60 × 960 m²; Projektion 1. OG 660 m² = 0,69	OFFEN: Zählung von Auskragungen, Terrassen, Stellplätzen unbekannt; Variante nicht nachweisbar zulässig	B-Plan Nr. 123, Auslegung der GRZ
Baufenster	Gebäude 32 × 18 m; Sichtschätzung des Baufensters nur 400–460 m²	OFFEN (C-01): Nachweis fehlt	Baufenster-Koordinaten, Lageplan
Auskragung	3,00 m hinten über Stellplätzen, Staffel 1,50 m kürzer	OFFEN: Baugrenze und Überbauung der Stellplatzfläche	B-Plan, Stadt
Abstände	Rückbereich 12 m (aus 32 × 30 m angenommen)	OFFEN: Grenzabstand und Abstandsflächen unbekannt	Lageplan mit Grenzen, NBauO
Höhen	Traufe 6,50 m, Staffeldecke 9,60 m, Attika 9,90 m, Maximum 12,00 m	OFFEN (C-03): Messregel unbestätigt	B-Plan, Stadt
Geschosse	EG, 1. OG, Staffel (Staffel 87 % des Geschosses darunter)	OFFEN (C-02): Vollgeschoss und Zahl zulässig?	B-Plan, Stadt
Brandschutz und Rettungswege	Gaststätte 120 + 44 Plätze, Büros, 16 Wohnungen, ein Treppenraum, Dachterrasse	OFFEN (C-15, C-20, C-36, C-39)	Brandschutzkonzept
Terrasse und Vordach am Platz	24 × 3,6 m, Vordach, Balkone 1,50 m über der Fassade	OFFEN: Eigentum und Sondernutzung des Platzes	Lageplan, Stadt

KENNZAHLEN

Bedarf (Annahme)	**ca. 54**
nachweislich möglich	**0**
Hypothese H1	**11**

OFFENE PUNKTE (NICHT GELÖST)

- C-28 Stellplätze: Bedarf und Nachweis getrennt, Fehlbetrag offen.
- C-29 Grundstückszuschnitt, Zufahrt, Anlieferung unbekannt.
- C-30 Baurechtliche Zulässigkeit nicht nachgewiesen.

HINWEISE

Keine Variante gilt als zulässig, solange die Nachweise fehlen.

Neue Mitte Werlte · Baufeld 3

Bauvorhaben: Restaurant und Bar, Büros, Wohnungen

Stellplätze und Prüfpunkte

Tabelle

Stand 22.10.2026 · Arbeitsgrundlage B3 (Variante B, nicht festgelegt)

VORLÄUFIGER ARBEITSSTAND – nicht freigegeben