

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Auftraggeber                                              | Auftragnehmer                          |
| eventimpresents GmbH & Co. KG c/o CTS EVENTIM AG & Co. KG | Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG |
| Kunden-Nr.                                                | Blatt                                  |
| 100045600                                                 | 1 / 1                                  |
| Anlage / Objekt                                           | Prüfer                                 |
| Rock am Ring - Outfield Endverhandelt                     | Christian Ecker                        |
| Auftrags-Nr.                                              |                                        |
| 260020-08                                                 |                                        |

Prüfgrundlagen & Netzform

|               |                                                      |                                       |                                             |                                          |                                                  |                             |                             |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Prüfung nach: | <input checked="" type="checkbox"/> DIN VDE 0100-600 | <input type="checkbox"/> DIN VDE 0105 | <input checked="" type="checkbox"/> DGUV V3 |                                          |                                                  |                             |                             |
| Prüfart:      | <input type="checkbox"/> Neuanlage                   | <input type="checkbox"/> Erweiterung  | <input type="checkbox"/> Änderung           | <input type="checkbox"/> Instandsetzung  | <input checked="" type="checkbox"/> Wiederholung |                             |                             |
| Netz:         | 400 V / 50 Hz                                        | Netzsystem:                           | <input type="checkbox"/> TN-C               | <input checked="" type="checkbox"/> TN-S | <input type="checkbox"/> TN-C-S                  | <input type="checkbox"/> TT | <input type="checkbox"/> IT |

Besichtigen

|                                    |                                          |                                 |                               |                                          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Auswahl der Betriebsmittel         | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Kennzeichnung Stromkreise     | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Zugänglichkeit der Betriebsmittel  | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Trenn- und Schaltgeräte       | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Kennzeichnung N- und PE-Leiter     | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Brandabschottungen            | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Leiterverbindungen                 | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Gebäudesystemtechnik          | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Schutz- und Überwachungsgeräte     | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Hauptpotenzialausgleich       | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Kabel, Leitungen und Stromschienen | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Zus. örtl. Potenzialausgleich | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Schutz gegen direktes Berühren     | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Dokumentation / Warnhinweise  | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |

Erproben

|                                            |                                          |                                 |                                    |                                          |                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Funktion der Anlage                        | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Rechtsdrehfeld Drehstromsteckdosen | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Funktion Schutz-/Überwachungseinrichtungen | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. | Drehrichtung der Motoren           | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |
| Gebäudesystemtechnik                       | <input checked="" type="checkbox"/> i.O. | <input type="checkbox"/> n.i.O. |                                    |                                          |                                 |

## Messungen – Stromkreise

Stromkreisverteiler-Nr.: B5

| Nr. | Zielbezeichnung | Kabel | I <sub>n</sub> (A) | I <sub>k</sub> (A) | Z <sub>S</sub> (Ω) | R <sub>iso</sub> (MΩ) | RCD I <sub>n</sub> (mA) | t <sub>a</sub> (ms) | R <sub>PE</sub> (Ω) |
|-----|-----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 2   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 3   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 4   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 5   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 6   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 7   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 8   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 9   |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 10  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 11  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 12  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 13  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 14  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 15  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 16  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 17  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 18  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 19  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |
| 20  |                 |       |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                     |

## Durchgängigkeit Potenzialausgleich

- |                                              |                                                     |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fundamenterder      | <input type="checkbox"/> Potenzialausgleichsschiene | <input type="checkbox"/> Hauptwasserleitung |
| <input type="checkbox"/> Hauptschutzleiter   | <input type="checkbox"/> Gasinnenleitung            | <input type="checkbox"/> Heizungsanlage     |
| <input type="checkbox"/> Klimaanlage         | <input type="checkbox"/> Aufzugsanlage              | <input type="checkbox"/> EDV-Anlage         |
| <input type="checkbox"/> Telefonanlage       | <input type="checkbox"/> Blitzschutzanlage          | <input type="checkbox"/> Antennenanlage/BK  |
| <input type="checkbox"/> Gebäudekonstruktion | <input type="checkbox"/> Wasserzweischenzähler      |                                             |

Erdungswiderstand R<sub>E</sub> = Ω

## Verwendete Messgeräte

Messgerät: –

## Prüfergebnis

☒ keine Mängel festgestellt

☐ Mängel festgestellt

Plakette erteilt: ☒ ja ☐ nein

Mängel / Bemerkungen:

Nächster Prüftermin: /

Auftraggeber (Ort, Datum, Unterschrift)

Prüfer: Christian Ecker – 30.05.2026