

Auftraggeber
Audio Service Rheinland

Kunden-Nr.
100010800

Anlage / Objekt
Div. Elektro Arbeiten im Talweg

Auftrags-Nr.
260095-01

Auftragnehmer
Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG

Blatt
1 / 1

Prüfer
Christian Ecker

Prüfgrundlagen & Netzform

Prüfung nach: ☒ DIN VDE 0100-600 ☐ DIN VDE 0105 ☒ DGUV V3

Prüfart: ☐ Neuanlage ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☐ Instandsetzung ☒ Wiederholung

Netz: **400 V / 50 Hz** Netzsystem: ☐ TN-C ☒ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT

Besichtigen

Auswahl der Betriebsmittel	☒ i.O.	☐ n.i.O	Kennzeichnung Stromkreise	☒ i.O.	☐ n.i.O
Zugänglichkeit der Betriebsmittel	☒ i.O.	☐ n.i.O	Trenn- und Schaltgeräte	☒ i.O.	☐ n.i.O
Kennzeichnung N- und PE-Leiter	☒ i.O.	☐ n.i.O	Brandabschottungen	☒ i.O.	☐ n.i.O
Leiterverbindungen	☒ i.O.	☐ n.i.O	Gebäudesystemtechnik	☒ i.O.	☐ n.i.O
Schutz- und Überwachungsgeräte	☒ i.O.	☐ n.i.O	Hauptpotenzialausgleich	☒ i.O.	☐ n.i.O
Kabel, Leitungen und Stromschienen	☒ i.O.	☐ n.i.O	Zus. örtl. Potenzialausgleich	☒ i.O.	☐ n.i.O
Schutz gegen direktes Berühren	☒ i.O.	☐ n.i.O	Dokumentation / Warnhinweise	☒ i.O.	☐ n.i.O

Erproben

Funktion der Anlage	☒ i.O.	☐ n.i.O	Rechtsdrehfeld Drehstromsteckdosen	☒ i.O.	☐ n.i.O
Funktion Schutz-/Überwachungseinrichtungen	☒ i.O.	☐ n.i.O	Drehrichtung der Motoren	☒ i.O.	☐ n.i.O
Gebäudesystemtechnik	☒ i.O.	☐ n.i.O			

Messungen – Stromkreise

Stromkreisverteiler-Nr.:

Nr.	Zielbezeichnung	Kabel	I _n (A)	I _k (A)	Z _S (Ω)	R _{iso} oV (M Ω)	R _{iso} mV	RCD I _n (mA)	t _a (ms)	R _{PE} (Ω)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Durchgängigkeit Potenzialausgleich

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Fundamenterder | ☐ Potenzialausgleichsschiene | ☐ Hauptwasserleitung |
| ☐ Hauptschutzleiter | ☐ Gasinnenleitung | ☐ Heizungsanlage |
| ☐ Klimaanlage | ☐ Aufzugsanlage | ☐ EDV-Anlage |
| ☐ Telefonanlage | ☐ Blitzschutzanlage | ☐ Antennenanlage/BK |
| ☐ Gebäudekonstruktion | ☐ Wasserzweischenzähler | |

Erdungswiderstand R_E = Ω

Verwendete Messgeräte

Gerät 1: –

Gerät 2: –

Prüfergebnis

☒ keine Mängel festgestellt

☐ Mängel festgestellt

Plakette erteilt: ☒ ja ☐ nein

Mängel / Bemerkungen:

Nächster Prüftermin: /

Auftraggeber (Ort, Datum, Unterschrift)

Prüfer: Christian Ecker – 01.05.2026