

Auftraggeber	Auftragnehmer
Test	Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG
Kunden-Nr.	Blatt
-	1 / 1
Anlage / Objekt	Prüfer
Halle	Christian Ecker
Auftrags-Nr.	
A25-001	

Prüfgrundlagen & Netzform

Prüfung nach:	☐ DIN VDE 0100-600	☐ DIN VDE 0105	☐ DGUV V3				
Prüfart:	☐ Neuanlage	☐ Erweiterung	☐ Änderung	☐ Instandsetzung	☐ Wiederholung		
Netz:	400 V / 50 Hz	Netzsystem:	☐ TN-C	☐ TN-S	☐ TN-C-S	☐ TT	☐ IT

Besichtigen

Auswahl der Betriebsmittel	☐ i.O.	☐ n.i.O	Kennzeichnung Stromkreise	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Zugänglichkeit der Betriebsmittel	☐ i.O.	☐ n.i.O	Trenn- und Schaltgeräte	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Kennzeichnung N- und PE-Leiter	☐ i.O.	☐ n.i.O	Brandabschottungen	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Leiterverbindungen	☐ i.O.	☐ n.i.O	Gebäudesystemtechnik	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Schutz- und Überwachungsgeräte	☐ i.O.	☐ n.i.O	Hauptpotenzialausgleich	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Kabel, Leitungen und Stromschienen	☐ i.O.	☐ n.i.O	Zus. örtl. Potenzialausgleich	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Schutz gegen direktes Berühren	☐ i.O.	☐ n.i.O	Dokumentation / Warnhinweise	☐ i.O.	☐ n.i.O.

Erproben

Funktion der Anlage	☐ i.O.	☐ n.i.O	Rechtsdrehfeld Drehstromsteckdosen	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Funktion Schutz-/Überwachungseinrichtungen	☐ i.O.	☐ n.i.O	Drehrichtung der Motoren	☐ i.O.	☐ n.i.O.
Gebäudesystemtechnik	☐ i.O.	☐ n.i.O.			

Messungen – Stromkreise

Stromkreisverteiler-Nr.:

Nr.	Zielbezeichnung	Kabel	I_n (A)	I_k (A)	Z_S (Ω)	R_iso oV (M Ω)	R_iso mV	RCD I_n (mA)	t_a (ms)	R_PE (Ω)
1	L1	3x1.5	16							

Durchgängigkeit Potenzialausgleich

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Fundamenterder | ☐ Potenzialausgleichsschiene | ☐ Hauptwasserleitung |
| ☐ Hauptschutzleiter | ☐ Gasinnenleitung | ☐ Heizungsanlage |
| ☐ Klimaanlage | ☐ Aufzugsanlage | ☐ EDV-Anlage |
| ☐ Telefonanlage | ☐ Blitzschutzanlage | ☐ Antennenanlage/BK |
| ☐ Gebäudekonstruktion | ☐ Wasserzweischenzähler | |

Erdungswiderstand R_E = Ω

Verwendete Messgeräte

Prüfergebnis

☒ keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt Plakette erteilt: ☒ ja ☐ nein

Mängel / Bemerkungen:

Nächster Prüftermin: /

Auftraggeber (Ort, Datum, Unterschrift)

Prüfer: Christian Ecker – 01.05.2026