

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° RES-CH-106

Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur

1. Secteur d'application

Réseaux de chaleur existants.

La présente opération s'applique à un réseau de chaleur primaire alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts.

2. Dénomination

Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur enterré ou en caniveau dans tout ou partie du réseau primaire.

Est considéré comme existant un réseau de chaleur dont la date de première livraison de chaleur est antérieure d'au moins un an à la date d'engagement de l'opération.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les canalisations enterrées ou en caniveau concernées sont :

- les canalisations aller ou les canalisations retour pour les réseaux d'eau chaude (basse température $\leq 110^{\circ}$ C) ou d'eau surchauffée (haute température $> 110^{\circ}$ C);
- les canalisations aller pour les réseaux de vapeur.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La conductivité thermique λ de l'isolant est inférieure ou égale à 0,06 W/m.K.

L'isolant installé garantit que le coefficient de perte thermique Umax $(W/m^2.K)$ est inférieur aux valeurs du tableau suivant (où «DN » est le diamètre nominal de la canalisation) :

DN (mm)	Umax (W/m².K)		
Div (mm)	Classe 4	Séries 1, 2 et 3	
32	0,21	0,17	
40	0,22	0,19	
50	0,24	0,21	
60	0,25	0,24	
65	0,26	0,25	
80	0,28	0,26	
100	0,31	0,28	
125	0,35	0,32	
150	0,39	0,37	



Liberté Égalité Fraternité

175	0,42	0,39
200	0,46	0,41
250	0,54	0,4
300	0,61	0,46
350	0,69	0,45
≥ 400	0,76	0,48

La colonne « Classe 4 » du tableau ci-dessus s'applique aux canalisations respectant les exigences relatives à la classe d'isolation thermique 4 définie par la norme NF EN 12828.

La colonne « Séries 1, 2 et 3 » du tableau ci-dessus s'applique aux canalisations respectant les exigences relatives aux séries d'isolation thermique 1, 2 et 3 définies par la norme NF EN 253.

Pour des diamètres nominaux intermédiaires, une extrapolation linéaire peut être réalisée.

Le coefficient de perte thermique Umax (W/m².K) est calculé au moyen de la formule suivante :

$$Umax = \frac{\pi}{\frac{1}{2 * \lambda D} \ln \left(\frac{da}{di}\right) + \frac{1}{10 * da}}$$

où.

λD (W/m.K) est le coefficient de conductivité thermique de l'isolant,

da (m) est le diamètre de la conduite avec isolant,

di (m) est le diamètre de la conduite sans isolant.

La mise en place d'une canalisation pré-isolée dont le calorifugeage garantit que le coefficient de perte thermique est inférieur aux valeurs du tableau ci-dessus est également éligible à la présente fiche.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un calorifugeage sur les canalisations du réseau de chaleur primaire, la nature du fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur), la longueur (en m), le diamètre nominal (en mm) des canalisations isolées et les marques et références ainsi que les caractéristiques de l'isolant (coefficient de conductivité thermique en W/m.K et épaisseur).

Le document justificatif spécifique à l'opération est le descriptif de la portion concernée par l'isolation du réseau de chaleur primaire, précisant sa longueur (en m), son diamètre nominal (en mm), le type de fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée ou vapeur) et la durée annuelle d'utilisation du réseau. Ce document identifie le réseau de chaleur concerné ; il est daté et signé par le bénéficiaire de l'opération et le gestionnaire de ce réseau.

La durée annuelle d'utilisation du réseau de chaleur est celle de l'année calendaire précédant la date d'achèvement de l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.



Liberté Égalité Fraternité

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le montant de certificats est calculé pour chaque élément de canalisation de diamètre nominal DN de la tuyauterie concernée et de longueur L, et selon la durée annuelle d'utilisation du réseau :

Pour les canalisations respectant les exigences relatives à la classe d'isolation thermique 4 définie par la norme NF EN 12828:

Longueur
(en m)
${f L}$

	Durée annuelle d'utilisation	Facteur correctif tenant compte de l'utilisation du	
X	du réseau 12 mois	réseau 1,00	X
	11 mois	0,92	
	10 mois 9 mois	0,83 0,75	
	8 mois 7 mois	0,67 0,58	
	6 mois	0,50	

	Montant unitaire en kWh cumac selon le diamètre nominal DN (en mm) du réseau				
	DN Eau chaude		Eau surchauffée	Vapeur	
K	32	3 300	5 000	8 700	
	40	3 800	5 900	10 800	
	50	4 500	6 800	13 000	
	60	5 000	7 700	-	
	65	5 300	8 100	13 600	
	80	6 000	9 100	15 900	
	100	6 800	10 400	19 700	
	125	7 600	11 700	21 400	
	150	8 400	12 900	24 900	
	175	9 100	14 000	28 400	
	200	9 800	15 100	31 700	
	250	11 100	17 000	38 400	
	300	12 300	18 800	41 600	
	350	13 400	20 600	43 000	
	≥ 400	14 600	22 400	44 800	



Pour les canalisations respectant les exigences relatives aux séries d'isolation thermique 1, 2 et 3 définies par la norme NF EN 253 :

Longueur (en m)		Durée annuelle d'utilisation du réseau	Facteur correctif tenant compte de l'utilisation du réseau		
L	X	12 mois	1,00	X	
	•	11 mois	0,92		Ī
		10 mois	0,83		I
		9 mois	0,75		[
		8 mois	0,67		ĺ
		7 mois	0,58		ĺ
		6 mois	0,50		ĺ

Montant unitaire en kWh cumac selon le diamètre nominal DN (en mm) du réseau				
DN Eau chaude		Eau surchauffée	Vapeur	
32	3 800	5 800	8 700	
40	4 400	6 700	10 800	
50	4 900	7 600	13 000	
60	5 400	8 300	-	
65	5 700	8 700	13 600	
80	6 500	10 000	15 900	
100	7 500	11 500	19 700	
125	8 300	12 800	21 400	
150	9 100	14 000	24 900	
175	10 100	15 500	28 400	
200	11 000	16 900	31 700	
250	12 900	19 900	38 400	
300	14 300	22 000	41 600	
350	16 200	24 900	43 000	
≥ 400	17 800	27 300	44 800	

N.B. : Le diamètre nominal (DN) de la canalisation correspond à la désignation de dimension commune à tous les éléments d'une même tuyauterie autres que ceux désignés par leur diamètre extérieur ou intérieur. C'est un nombre entier utilisé aux fins de référence.



Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée RES-CH-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/RES-CH-106 (v. A38.2): Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur enterré ou en caniveau dans tout ou partie du réseau primaire.

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
*Réseau de chaleur existant depuis au moins un an à la date d'engagement de l'opération : Oui Non
*L'opération concerne la mise en place d'un calorifugeage sur les canalisations d'un réseau de chaleur (une seule case à cocher) : □ Canalisation aller □ Canalisation retour □ Canalisation aller et canalisation retour
Caractéristiques du réseau de chaleur (ou de la partie du réseau concernée) : *Type du fluide caloporteur (une seule case à cocher) : □ Eau chaude basse température ≤ 110°C (BP) □ Eau surchauffée haute température > 110°C (HP) □ Vapeur (V) *Durée annuelle d'utilisation de la portion concernée du réseau de chaleur (en mois) :

*Longueur de section calorifugée en fonction de son diamètre nominal (DN), de sa conductivité et de l'épaisseur d'isolant :

DN	Longueur calorifugée (m)	Conductivité thermique de l'isolant mis en place (W/m.K)	Epaisseur de l'isolant mis en place (mm)
32		Tisotant inis on place (w/m.rk)	en place (mm)
40			
50			
60			
65			
80			
100			
125			
150			
175			
200			
250			
300			
350			
≥ 400			

N.B.: Le diamètre nominal (DN) correspond à la désignation de dimension commune à tous les éléments d'une même tuyauterie autre que ceux désignés par leur diamètre extérieur ou intérieur. C'est un nombre entier utilisé aux fins de référence.