



# **Control de accesos**

## **AKS-475**

**NOTA:**

Toda la información, documentación y especificaciones contenidas en éste manual están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.

## **Especificaciones:**

### **Entradas:**

2 entradas para lectura de tarjetas/códigos de barra/huella dactilar/etc.  
2 Entradas para pulsador de salida (Request to Exit)  
2 entradas para contacto seco (sensor de puerta abierta/cerrada)  
1 Entrada para evacuación

### **Salidas:**

2 Salidas a relay NA/NC  
1 Salida de alarma/sirena (open colector)

### **Otros:**

Display 7 segmentos para programación  
Teclado para programación on board  
Puerto RS485 para comunicación con software

### **Funciones programables:**

- Tiempo de activación de relay para accionar la apertura de la puerta
- Tiempo de espera de cierre
- Tiempo retardo apertura
- Modo una puerta con 2 lectores
- Modo dos puertas con 1 lector cada una y pulsadores RTE
- Tipo de alarma (continua/intermitente)
- Lectores Wiegand/ABATRACK2
- Apertura de puertas por pedido de evacuación
- Registro de hasta 1500 usuarios

## **GINHSON Elektronik**

[www.ginhson.com.ar](http://www.ginhson.com.ar)

CUIT 20-22990643-8

Lascano 5322  
C1408AUB, Argentina  
(+54 11) 4648-1700