FICHA TÉCNICA
Collar Toma en Carga Plástico

PRODUCTO	Collar Toma en Carga Plástico	FECHA	jul-26

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.









CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica AySA
Opciones de Salida	PEAD 25, RH 3/4" y RH 1".
Presión Nominal	PN 10
Marcado	Marca, DN, PN
Uso / Aplicación	Ejecución de Acometida para Conexión Domiciliaria de Agua. Permite efectuar una Toma en Carga (perforar la Red Distribuidora sin necesidad de cortar el Servicio), utilizando el parque de máquinas existente en las Empresas (tipo Torre).
Funcionalidad	Posee la misma funcionalidad que el collar de hierro fundido dúctil: asiento sobre Red Distribuidora (DN60 a 300), alojamiento de espátula de corte, salida Rosca Hembra o PEAD. Se utiliza junto a la Cincha de Acero Inoxidable, que realiza el ajuste sobre la Cañeria..
Material de Cañeria de Red Distribuidora sobre la cual instalar	Compatibilidad con todos los materiales y DN disponibles en Redes de Agua (HD, HD, AC, PVC, etc). Para cañerías plasticas tener especial cuidado al realizar el ajuste a la cincha (para evitar rotura / deformación de la tuberia).

MATERIALES

Cuerpo	Poliamida (Nylon) con carga de Fibra de Vidrio de alta resistencia
Empalme a PEAD	PP
Goma de asiento	NBR

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. Ensayo de Compresión / Flexión: 10 KN, sin evidencia de roturas o fisuras (simula el ajuste sobre la Red Distribuidora).
2. Ensayo de Prueba Hidráulica: 15 bar durante 1 hora (1,5 x PN), sin presencia de fugas.