


DEPARTAMENTO TIPO I
OPCIÓN 3 RECÁMARAS - 168.00 m2

SIMBOLOGÍA		MANGA PARA MINISPLIT - PVC 3"Ø RD-26
		EXTRACCIÓN DE SECADORA - PVC 4"Ø RD-26
		EXTRACCIÓN DE COCINA - PVC 4"Ø RD-26
		EXTRACCIÓN DE BAÑOS- PVC 4"Ø RD-26
		DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO
		DUCTO FLEXIBLE SIN AISLAMIENTO
		REGISTRO PARA PLAFÓN 24"x24"
		SE REQUIERE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN CUADRO DE EQUIPOS
		SE REQUIERE PUNTA DE PVC 1"Ø PARA DREN DE CONDENSADOS
		PREPARACIÓN PARA TERMOSTATO CAJA METALICA 4X2 CON TUBO DE 1/2" HACIA PLAFÓN
		SENSOR CO2 2000PPM CON PULSO SECO PARA ARRANQUE DE EQUIPO DE VENTILACIÓN INSTALADO A 1.50M SOBRE NPT



PLANO DE UBICACION