

SEA Pearl - Extinction des incendies des stations services

Type d'extincteur portatif à installer sur une station service

La règle R4 dit : §2.3.2

« Carburant liquide:

Chaque ilot de distribution comprenant 1 à 4 appareils de distribution doit être doté au minimum d'un extincteur 9kg poudre.

Carburant GPL:

Chaque ilot de distribution de 1 à 3 appareils de distribution doit être doté au minimum de 2 extincteurs 9kg poudre ABC. »

Référence ID de l'article : #1041

Auteur : Laurent ALVES DE PAIVA

Dernière mise à jour : 2021-03-17 16:46