Δ. Διαδικασία πρόσβασης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ αυτοκαταναλωτών των άρθρων 14Α και 14Β του ν. 3468/2006 ισχύος μεγαλύτερης των 10 kW.

1. Ο Παραγωγός μετά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υποβάλλει στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αίτηση (και για ειδικά για ΦΒ σταθμούς την αίτηση) για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την πρώτη έως και τη δέκατη ημέρα έκαστου ημερολογιακού μηνός, συνοδευόμενες από το σχετικό έντυπο αίτησης και τα αναφερόμενα σε αυτό δικαιολογητικά.

   Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να ζητήσει συμπληρωτικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άλλως η αίτηση τεκμαίρεται πλήρης. Η μη προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα, εντός της τεθείσας από τον Διαχειριστή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών καθιστά άνευ ετέρου απαράδεκτη την αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Παραγωγός δύναται να υποβάλει νέα αίτηση ακολουθώντας εκ νέου τη διαδικασία.

2. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούντα σχετική βεβαίωση πληρότητας αίτησης επί της οποίας αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτησή του κατέστη πλήρης και την κοινοποιεί στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

   Ως ημερομηνία πληρότητας νοείται η ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που υποβάλλονται πριν ή κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε περίπτωση μη απαίτησης συμπληρωματικών στοιχείων από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ή μη υποβολής αυτών αυτοβούλως από τον ενδιαφερόμενο, ως ημερομηνία υποβολής πλήρους αιτήματος λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ χορηγεί την ΟΠΣ στον Παραγωγό εντός δύο (2) μηνών από την πληρότητα του φακέλου του αιτήματος, την κοινοποιεί στη ΡΑΑΕΥ και ενημερώνει τον Παραγωγό για την περαιτέρω διαδικασία. Η ΟΠΣ αναφέρει διακριτά τη διάρκεια ισχύος της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022, ως ισχύει και συνοδεύεται από σκαρίφημα του προτεινόμενου τρόπου σύνδεσης.

   Στην περίπτωση που προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί την αδυναμία σύνδεσης στον Παραγωγό, καθώς και τους λόγους αυτής. Ο Παραγωγός δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση της παραπάνω αδυναμίας ή να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα επανεξέτασης της προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης με επαναξιολόγηση της σύνδεσης του σταθμού λαμβάνοντας υπόψη άλλες τεχνικές λύσεις ή προκειμένου η αίτησή του να παραμείνει σε εκκρεμότητα, ο Παραγωγός οφείλει εντός ενός (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης να αιτηθεί τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής.

Εφόσον σε συνέχεια του αιτήματος επανεξέτασης χορηγηθεί στον αιτούντα ΟΠΣ, η προθεσμία αποδοχής αυτής εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσής της από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

4. Η διάρκεια της ΟΠΣ, καθορίζεται σε:

   - δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της ΟΠΣ, αν συνδέονται στο Δίκτυο και δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης (ΥΤ) και Μέσης Τάσης (ΜΤ),
   - είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη χορήγηση της ΟΠΣ για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, αν απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.

   Επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

   - Εάν με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θέσει μεγαλύτερη προθεσμία για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης για τους σταθμούς, η διάρκεια ισχύος της ΟΠΣ, παρατείνεται μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
   - Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται κατά δέκα οκτώ (18) μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ πριν τη λήξη της Προσφοράς Σύνδεσης.

5. Οι προθεσμίες της διάρκειας ισχύος της ΟΠΣ, δύνανται να παραταθούν για διάστημα έως και οκτώ (8) μηνών, εφόσον ο Παραγωγός δηλώσει στον Διαχειριστή ΜΔΝ την πρόθεσή του για την ολοκλήρωση του έργου και καταβάλει το «Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου» στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

   Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εντός της διάρκειας ισχύος της ΟΠΣ, ο σταθμός πρέπει:

   - είτε να έχει τεθεί σε λειτουργία,
   - είτε ο κάτοχος του σταθμού να έχει υποβάλει Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο.

6. Ο Παραγωγός, εντός είκοσι (20) ημερών από τη χορήγηση της ΟΠΣ, δύναται να υποβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ αιτιολογημένο αίτημα επανεξέτασης του αιτήματός του, προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης ή επαναξιολόγηση της σύνδεσης του σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη άλλες τεχνικές λύσεις.

7. Ο Παραγωγός εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της ΟΠΣ υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως την αποδοχή αυτής υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής στον Διαχειριστή, με την οποία η ΟΠΣ καθίσταται δεσμευτική. Σε περίπτωση μη αποδοχής

παύει αυτοδικαίως η ισχύς της ΟΠΣ και γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.

8. Ο Παραγωγός υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ αίτηση για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ΟΠΣ ή εντός δώδεκα (12) μηνών στην περίπτωση κοινών αιτημάτων Εξαιρούμενων Σταθμών. Η αίτηση συνοδεύεται από το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο αίτησης καθώς επίσης και από τα αναγραφόμενα σε αυτό δικαιολογητικά.

9. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπογράφει Σύμβαση Σύνδεσης με τον Παραγωγό εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος με πλήρη φάκελο. Με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, ο Παραγωγός οφείλει να καταβάλλει το σύνολο του συμβατικού τιμήματος που αφορά στο τμήμα ή σύνολο των έργων που κατασκευάζει ο ΔΕΔΔΗΕ, με ανώτατο όριο τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Εάν το κόστος των έργων σύνδεσης είναι άνω των 250.000 €, ο τρόπος καταβολής του επιπλέον ποσού καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης.

   Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αν δεν υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του αιτούντος εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, η αίτηση για Σύμβαση Σύνδεσης απορρίπτεται, η ΟΠΣ παύει αυτοδικαίως να ισχύει, όπως και κάθε άλλη άδεια που έχει εκδοθεί για τον εν λόγω σταθμό.

   Η Σύμβαση Σύνδεσης μετά την υπογραφή της κοινοποιείται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ..

10. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υλοποιεί τα έργα σύνδεσης σε χρόνο που δεν υπερβαίνει από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης:

    - Τον ένα (1) μήνα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου διανομής.
    - Εφόσον απαιτούνται νέα έργα διανομής:
      - τους τέσσερις (4) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στη χαμηλή τάση,
      - τους οκτώ (8) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στη ΜΤ, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς (Υ/Σ) ΥΤ και ΜΤ.
      - τους δέκα οκτώ (18) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στη ΜΤ, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου (Υ/Σ) ΥΤ και ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού (Υ/Σ) ΥΤ και ΜΤ.

11. Ο αυτοπαραγωγός μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλει αίτηση για σύναψη Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Σ.) ή Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σ.Ε.Ε.Σ.), ή Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ε. Κοιν προς τον προμηθευτή, με τον οποίον είναι συμβεβλημένος για την εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του, ή η Ε. Κοιν. για το σταθμό παραγωγής.

12. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η ηλέκτριση του διασυνδετικού δικτύου Μέσης Τάσης αρμοδιότητας Παραγωγού και των βοηθητικών διατάξεων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, μπορεί αυτή να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη σύνδεση που προδιαγράφεται για το σημείο σύνδεσης του σταθμού, για την πραγματοποίηση δοκιμών και την επιβεβαίωση της ασφάλειας του εξοπλισμού, προ της θέσης του σταθμού σε λειτουργία.

Για τον σκοπό αυτό ο Παραγωγός, εφόσον κατέχει την απαιτούμενη άδεια που προβλέπεται σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία καθώς και τη Σύμβαση Σύνδεσης, υποβάλλει αίτηση για Προσωρινή Σύνδεση στον Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό.

Η τοπική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ εντός είκοσι (20) ημερών υλοποιεί το αίτημα του Παραγωγού, ηλεκτρίζοντας προσωρινά τις εγκαταστάσεις του, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, εκδίδοντας Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λειτουργίας. Η εν λόγω Προσωρινή Σύνδεση της εγκατάστασης δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ενεργοποίηση του Σταθμού και θέση αυτού σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία και συνεπώς κατά τη διάρκεια της δεν επιτρέπονται η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του σταθμού και η έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο.

13. Ο Παραγωγός, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού και των έργων σύνδεσης τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο ίδιος ή άλλος παραγωγός, υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή ΜΔΝ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης και θέση του σταθμού σε δοκιμαστική ή κανονική λειτουργία συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαιτείται δοκιμαστική λειτουργία τα βήματα 15, 16, 21, 22 και 23 της παρούσης παραλείπονται.

14. Η αρμόδια περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον Παραγωγό, με κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για τον επιτυχή έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.

15. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον Παραγωγό, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έναρξης του 20ήμερου προγράμματος και με τυχόν επικαιροποίηση των απαιτήσεων του συστήματος εποπτείας και ελέγχου του Σταθμού, το οποίο προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης.

16. Η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ ελέγχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αρμοδιότητάς της και εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίησή τους, εκδίδει το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο συνυπογράφει με τον εκπρόσωπο του Παραγωγού και το κοινοποιεί στην αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ.

17. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον Παραγωγό, την οποία κοινοποιεί στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της σύνδεσης του Σταθμού.

18. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ για την εγκατάσταση της μετρητικής διάταξης και αποστέλλει τη σχετική εντολή τοποθέτησής της.

19. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του Σταθμού και εκδίδει Βεβαίωση Ηλέκτρισης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενεργοποίησης. Στη Βεβαίωση Ηλέκτρισης αναγράφεται η ημερομηνία ηλέκτρισης, η οποία λογίζεται ως ημερομηνία έναρξης της κανονικής ή της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.

Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας (εάν απαιτείται) ο σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας που έχει αποσταλεί από τη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.

20. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ετοιμότητας του Παραγωγού, με εμφανείς και σημαντικές ελλείψεις ή παρατυπίες στην κατασκευή του Σταθμού ή και των έργων σύνδεσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης, διακόπτεται η σύνδεση του Σταθμού με προσήκουσα έγγραφη ενημέρωση του Παραγωγού, στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι αποσύνδεσης.

    Επιπλέον, αν διαπιστωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ προβλήματα ή ανωμαλίες στο Δίκτυο ΜΔΝ από την παράλληλη λειτουργία του σταθμού, ή δεν λειτουργεί το σύστημα εποπτείας και ελέγχου ή/και το σύστημα τηλεπικοινωνιών-τηλεχειρισμών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διακόπτει τη σύνδεση ή μέρος αυτής, ενημερώνοντας εγγράφως τον Παραγωγό.

21. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η συνολική περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διαρκεί έως έξι (6) μήνες και το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Παραγωγού κατά τέσσερις (4) μήνες. Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται η περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών κατά την οποία οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν αδιάλειπτα χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα.

22. Ο Παραγωγός υποβάλλει ταυτόχρονα στην αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ και στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας, πριν τη λήξη του 20ήμερου προγράμματος ή αίτηση ολιγοήμερης παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έντυπο.

23. Η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ προγραμματίζουν και διεξάγουν αυτοψία και ελέγχους των εγκαταστάσεων του Παραγωγού εντός ενός (1) μήνα από την αίτηση για έκδοση βεβαίωσης περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας του Παραγωγού. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου και μετά από λειτουργία του Σταθμού, του συστήματος εποπτείας και ελέγχου και λοιπών έργων σύνδεσης επί δεκαπέντε (15) συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, η αρμόδια Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, εκδίδει και αποστέλλει στον Παραγωγό Βεβαίωση Περάτωσης της φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας του Σταθμού, με κοινοποίηση στη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.

24. Μετά την ενεργοποίηση του Σταθμού, η ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ υπολογίζει τον απολογισμό του κόστους των έργων σύνδεσης και ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό με κοινοποίηση στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΤΠ και στην ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ.