



**НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА ПА БУДАЎНІЦТВУ
"Інстытут БелНІС"**

(РУП "Інстытут БелНІС")

вул. Ф. Скарыны, 15 "Б", 220076, г. Мінск
тэл. (017) 270-90-01, факс (017) 351-87-92

E-mail: institute@belniis.by

р/р № ВУ09АКВВ30120000752570000000 у ЦБП № 514

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х

220040, г. Мінск, вул. Сурганава, 66

УНП 100230600, ОКПО 05891370

30.09.2012

№ 100-16/110-1124

На № _____ ад _____

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
"Институт БелНИИС"**

(РУП "Институт БелНИИС")

ул. Ф. Скорины, 15 "Б", 220076, г. Минск
тел. (017) 270-90-01, факс (017) 351-87-92

E-mail: institute@belniis.by

р/с № ВУ09АКВВ30120000752570000000 в ЦБУ № 514

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х

220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66

УНП 100230600, ОКПО 05891370

Директору ООО «ЗЖТ ОДИНЕЦ»
Чеботареву А.Н.

г. Одинцово, Одинцовский р-н,
143005, Московская обл.,
Российская Федерация

На Ваш запрос сообщаю, что цилиндрические раструбные железобетонные безнапорные трубы типов Т, ТБ и ТС по ГОСТ 6482-2011 имеют одинаковые показатели качества и эксплуатационные характеристики. Различия в маркировке обусловлены формой втулки трубы (зависит от технологии изготовления труб) и способом герметизации стыкового соединения.

С точки зрения применимости на строительных объектах, данные типы труб являются альтернативными по отношению друг к другу и взаимозаменяемыми.

Главный инженер

ГИП рабочих чертежей труб,
разработчик ГОСТ 6482-2011



[Signature]

Е.Е.Семашко

[Signature]

Н.И. Шепелевич

Исп. Шепелевич
т. (017) 272-92-26