

广西电力市场现货结算实施细则 (2025 年 V2.0 版)

1. 总则

1.1 制定目的

为规范广西电力市场现货结算工作，提高结算服务水平，构建规范、高效、透明的结算机制，根据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）及其配套文件、《国家发展改革委 国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118 号）、《电力现货市场基本规则（试行）》（发改能源规〔2023〕1217 号）、《电力市场计量结算基本规则》（发改能源规〔2025〕976 号）、《南方区域电力市场运行规则》等文件和有关法律法规规定，结合广西电力市场建设实际，制定本规则。

1.2 适用范围

本细则主要适用于现货环境下的广西电力批发市场电能交易结算，内容包括：主要权责、结算原则、计量结算管理、结算流程、批发市场结算、绿电环境价值结算、市场运行费用、分摊分享费用、追退补和清算、附则等。

涉及需求侧响应交易结算，按照相关方案和规则执行。

2. 主要权责

2.1 发电企业主要权责

2.1.1 按照规则参与市场交易，签订和履行交易合同，按规定完成电费结算等。

2.1.2 获得公平的输配电服务和电网接入服务，签订并执行并网调度协议、购售电合同，服从电力调度机构的统一调度，提供承诺的有效容量和辅助服务，提供电厂检修计划、实测参数、预测运行信息、紧急停机信息等。

2.1.3 按照信息披露有关规定获得市场信息，依法依规披露和提供支撑电力市场结算以及市场服务所需的相关数据。

2.1.4 获取、查看本企业上网电量、交易结算依据以及电费账单，按规定时间核对并确认其完整性和准确性。

2.1.5 负责向电网企业提供用于资金收付的银行账户，按规定向电网企业支付或收取款项，完成电费收付。

2.1.6 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

2.2 电力用户主要权责

2.2.1 按照规则参与市场交易，签订和履行交易合同，按规定完成电费结算等，按规定支付电费。

2.2.2 获得公平的输配电服务和电网接入服务。

2.2.3 按照信息披露有关规定获得市场信息，依法依规披露和提供支撑电力市场结算以及市场服务所需的相关数据。

2.2.4 获取、查看本企业用网电量、交易结算依据以及电费账单，按规定时间核对并确认其完整性和准确性。

2.2.5 按时足额缴纳电能量电费、输配电费和政府性基金及附加等费用。

2.2.6 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

2.3 售电公司主要权责

2.3.1 按照规则参与市场交易，签订和履行交易合同及零售合同等。

2.3.2 按照信息披露有关规定获得市场信息，依法依规披露和提供支撑电力市场结算以及市场服务所需的相关数据。

2.3.3 获得市场化交易、输配电服务和签约电力用户合同期内用电负荷等相关信息，根据用户授权掌握其历史用电信息。

2.3.4 获取、查看本企业交易结算依据以及电费账单，按规定时间核对、确认其完整性和准确性并反馈意见。

2.3.5 负责向电网企业提供用于资金收付的银行账户，按规定向电网企业支付或收取款项，完成电费收付。

2.3.6 拥有配电网运营权的售电公司根据《售电公司管理办法》等规定开展电费结算。

2.3.7 售电公司根据用户授权掌握其历史用电信息，可在电力交易机构或电网企业平台进行数据查询和下载。

2.3.8 按规定向电力交易机构提交履约保函、保证金或其他结算担保品等。

2.3.9 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

2.4 新型经营主体主要权责

2.4.1 按照规则参与市场交易，签订和履行交易合同，向电网企业支付或收取电费。

2.4.2 按照信息披露有关规定获得市场信息，依法依规披露和提供支撑电力市场结算以及市场服务所需的相关数据。

2.4.3 在合同有效期内依据合同获取相关方履行合同的信息、资料及查阅电量数据。

2.4.4 获取、查看本企业上网电量或用网电量、交易结算依据以及电费账单，按规定时间核对、确认其完整性和准确性并反馈意见。

2.4.5 按照数据管理有关规定，对市场经营主体计量结算的信息和数据进行管理。

2.4.6 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

2.5 电网企业主要权责

2.5.1 依法依规披露和提供支撑结算所需的相关基础数据，确保交互数据的准确性、完整性和及时性。

2.5.2 根据市场价格信号反映的阻塞情况，加强电网建设，为经营主体提供公平的输电、配电服务和电网接入、报装、计量、抄表、收付费等服务。

2.5.3 按照信息披露有关规定获得市场信息，依法依规提供相关市场信息，执行信息披露有关规定，承担保密义务。

2.5.4 其他电网（含增量配电网）可获取、查看趸售（网间）用网电量、交易结算依据以及电费账单，按规定时间核对并确认其完整性和准确性。

2.5.5 省级电网获取、查看电网代购（投放）交易的交易结算依据，按规定时间核对并确认其完整性和准确性。

2.5.6 根据相关价格政策及电力交易机构推送的结算依据和结算基础数据，开展电费结算，按期向经营主体出具电费账单，提供电费账单查询等服务。

2.5.7 负责根据电费账单按时完成电费收付，并向发生付款违约的市场经营主体催缴欠款。对于逾期仍未全额付款的市场经营主体，按规定向电力交易机构提出履约保函、保证金或其他结算担保品的使用申请。

2.5.8 负责结算相关信息系统的建设、管理、维护，根据用户授权向市场经营主体提供电能数据查询服务，并将电能数据推送电力交易平台。

2.5.9 组织协调计量和电费结算有关问题，参与协调交易结算有关问题。

2.5.10 按照数据管理有关规定，对市场经营主体计量结算的信息和数据进行管理。

2.5.11 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

2.6 电力调度机构主要权责

2.6.1 依法依规披露和提供信息，负责提供支撑结算所需的相关基础数据，确保交互数据的准确性、完整性和及时性。

2.6.2 负责按时向电力交易机构提供电力辅助服务市场费用等计算结果。

2.6.3 负责结算所需的调度数据采集管理信息系统的

建设、管理、维护。

2.6.4 组织协调电力辅助服务市场计量结算有关问题，参与协调结算依据、电费结算有关问题。

2.6.5 按照数据管理有关规定，对市场经营主体计量结算的信息和数据进行管理。

2.6.6 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

2.7 电力交易机构主要权责

2.7.1 负责汇总结算基础数据，编制结算依据，并保证结算依据的准确性、完整性和及时性。

2.7.3 依法依规披露和提供信息，负责通过电力交易平台向市场经营主体及电网企业出具交易结算依据，提供结算相关服务。

2.7.4 组织协调交易结算有关问题，参与协调电费结算有关问题。

2.7.5 按照数据管理有关规定，将市场经营主体计量结算的信息和数据进行管理。

2.7.6 负责编制与发布结算依据所需信息系统的建设、管理、维护。

2.7.7 组织开展市场经营主体结算风险评估。

2.7.8 法律法规、政策文件规定的其他权利与义务。

3. 结算原则

3.1 结算周期

结算原则上以自然月为周期开展。已发布的正式结算结果（含日清分结果）如有变化，应向相关市场经营主体披露

变动原因和变动情况。其中：

电力批发市场原则上采用“日清月结”的结算模式，以小时为基本计算时段（条件具备时，以更小时间尺度为基本计算时段），按日对已执行的成交结果进行量价清分，月度结算结果应是日清分结果的累计值叠加按自然月结算的相关科目，按自然月为周期进行结算。

电力辅助服务、零售等市场根据辅助服务市场、零售市场规则明确的周期开展清分，按自然月为周期进行结算。

3.2 结算模式

3.2.1 经营主体日清分原则上采取三部制结算模式。

3.2.2 中长期市场根据经营主体的合同约定价格加上日前市场价格再减去中长期结算参考点价格，对中长期合约电量做全电量结算。

3.2.3 日前市场根据经营主体的日前市场交易结果与中长期合约电量的电量差值做偏差结算，偏差结算价格为日前市场价格。

3.2.4 实时市场根据经营主体的实际上网电量或用电电量（简称“市场电量”，下同）与日前市场交易结果的电量差值做偏差结算，偏差结算价格为实时市场价格。用电经营主体的市场电量不含留成电量。

3.2.5 月度根据经营主体的月度市场电量与日分时累计电量之间的差额做调平电费结算，调平电费价格为月度实时市场加权均价。

3.2.6 燃煤发电企业、核电发电企业、陆上集中式光伏

发电、集中式风电、海上风电项目，分布式光伏发电、分散式风电项目分别自完成整套启动试运行、首次并网的时间点D1日起，(D1+1)日及之前的上网电量纳入电网代理购电来源，(D1+2)日及后续的上网电量纳入市场平衡。其中完成整套启动试运行的时间点以电网企业接到信息之日为准。

3.2.7 已办理注册手续且按照相应国家或行业标准完成整套启动试运行的新建发电机组和新型储能，参与电能量现货市场交易日（D日）的次日（D+1）日起，参与（D+2）日的日前和实时电能量市场申报及出清，（D+2）日起由电力交易机构开展结算，相应上网电量纳入市场平衡；暂停交易资格的发电企业，自暂停交易资格的次日起由电网企业开展结算，相应上网电量纳入电网企业代理购电来源。

3.2.8 电力市场结算不得设置不平衡资金池，每项结算项目均需独立记录、分类明确疏导并详细列支。

3.2.9 发电企业上网电量电费由电网企业支付；电力用户向电网企业缴纳电费，由电网企业承担电力用户欠费风险；售电公司、新型经营主体按照电力交易机构出具的结算依据与省级电网进行电费结算。

3.2.10 电力用户及其他电网的输配电费（含基本电价）、政府性基金及附加、功率因数调整电费、因保障居民和农业用电价格稳定产生的月度新增损益等据实收取，上述费用均由电网企业根据有关规定进行结算。

3.3 绿电电能量与环境价值结算

绿电交易电能量与绿电环境价值分开结算，纳入可持续

发展价格结算机制的电量，不重复获得绿电环境价值收益。其中绿电交易电能量费用以小时为基本计算时段，绿电环境价值费用以月为基本计算时段。跨经营区、跨区跨省绿电交易产生的绿电环境价值由广州电力交易中心负责结算，区内绿电交易产生的绿电环境价值由广西电力交易中心（简称“交易中心”，下同）负责结算。

3.4 电力市场结算采用统一单位。其中：

- 3.4.1 电量单位为兆瓦时，保留三位小数；
- 3.4.2 电价单位为元/兆瓦时，保留三位小数；
- 3.4.3 电费单位为元，保留两位小数。

3.5 用电交易单元电费支出为正，收入为负；发电交易单元电费支出为负，收入为正。

4. 计量结算管理

4.1 计量装置管理

4.1.1 市场经营主体应当具备独立计量条件，安装符合国家标准的计量装置，由计量检测机构检定后投入使用。电网企业应根据市场运行和市场经营主体需要及时配置、安装符合要求的计量装置。

4.1.2 计量装置设置应满足电力市场最小结算单元要求，不满足要求的，电网企业应与市场经营主体协商一致后，在购售电合同、供用电合同等合同中明确结算单元电量分配方式。

4.1.3 其他计量装置管理要求按照国家《电力市场计量结算基本规则》、区域及自治区相关规则规定执行。

4.2 计量数据管理

4.2.1 计量数据应按满足结算最小时段和周期的要求，统一设置抄表计划，实现发用同期抄表和定期抄录。电网企业及电力调度机构应根据市场经营主体询问及争议，对计量数据问题分类管理，并按规定处理。

4.2.2 当计量装置数据缺失、错误或不可用时，电网企业、电力调度机构应及时开展消缺、补采或根据规则补全计量数据，重新提供至电力交易机构。电力交易机构在满足结算条件的下一结算周期进行结算、追退补。

4.2.3 其他计量数据管理要求按照国家《电力市场计量结算基本规则》、区域及自治区相关规则规定执行。

4.3 结算准备管理

4.3.1 结算准备是指在规定时间内对结算所需基础数据进行收集汇总的过程。

4.3.2 结算基础数据包括市场经营主体档案数据、交易合同数据、电能量市场出清及调度执行数据、辅助服务市场费用计算结果、调试及商业运行时间、关口设置及电能计量数据、市场规则、电价政策文件，以及其他需电力交易机构合并出具结算依据的数据等。结算环节不得改变结算基础数据。

4.3.2.1 市场出清类数据由电力调度机构按日向电力交易机构提供后 1 日的电力现货市场日前出清结果、辅助服务市场出清结果（涉及电量清分部分）、必开机组以及前 1 日的现货市场日内、实时出清结果等。

4.3.2.2 调度执行类数据由电力调度机构按日向电力交易机构提供前1日中长期交易及电力现货市场执行结果、辅助服务市场实际调用结果（涉及电量清分部分）、应急调度执行结果、机组有效发电容量、偏差责任认定结果等。

4.3.2.3 新投跨省跨区输电通道、发电机组（独立储能）首次并网、完成整套启动试运行、进入商业运行时间节点等信息，电力调度机构应在每个阶段开始后的1个工作日内提供至电力交易机构。

4.3.3 市场经营主体和电网企业应保障档案数据的准确性、完整性和及时性，并在规定时间内通过电力交易平台完成更新、提交。未及时更新、提交的，电力交易机构以电力交易平台既有数据形成结算依据。

4.3.4 因政策调整或合同关键要素缺失等原因，导致不满足结算条件的，在满足结算条件的下一个结算周期进行结算、清算。

4.3.5 因结算基础数据错误、不可用或存在争议，需要提供方重新提供信息时，应通过平台补推，并做好记录。电力交易机构收到补推数据后，在满足结算条件的下一个结算周期进行结算、追退补。

4.3.6 市场经营主体发生销户、过户、分户、并户等用电主体变更或改类、改压等与交易相关的用电性质变更时，电网企业应在下一结算周期前将变更情况、分段计量数据等推送至电力交易机构。电力交易机构根据用电信息变更情况，对其进行分段结算，并将结算依据推送至电网企业，电

网企业据此开展电费结算。

4.3.7 其他结算准备管理要求按照国家《电力市场计量结算基本规则》、区域及自治区相关规则规定执行。

4.4 电费结算

4.4.1 电网企业根据政策文件和电力交易机构推送的结算基础数据，核对结算依据，并按正式结算依据编制电费账单。

4.4.2 电网企业负责按照规则要求，依据电费账单完成电费收付工作，并保障资金安全。

4.4.3 其他电费结算要求按照国家《电力市场计量结算基本规则》、区域及自治区相关规则规定执行。

5. 结算流程

5.1 日清分数据准备

5.1.1 中长期交易电量在交易时生成日分时曲线。

5.1.2 广州电力交易中心在 D-1 个自然日（D 日为运行日，下同）将 D 日“报量报价参与优化”机组的日前市场交易结果传递至交易中心，在 D+1 个自然日将 D 日“报量报价参与优化”机组的实时市场交易结果传递至交易中心；调度机构在 D+2 个自然日将 D 日“不参与优化”机组的日前市场交易结果和实时市场交易结果传递至交易中心。

5.1.3 交易中心在获取 D 日的日前市场及实时市场出清数据后，按照相应的规则拟合形成日前市场和实时市场用电侧分时结算电价。

5.1.4 电网企业在 D+1 个自然日（含 D+1 日，下同）前，

分别以营销结算单元和计量点为最小单位,将D日市场电源、市场用户的小时电量数据推送给交易系统。推送时限截止后,未推送或推送电量为空值,对应小时电量视同0兆瓦时。

5.1.5 分时计量数据采集失败时,由电网企业提供电量拟合数据用于市场化结算,拟合办法详见附录2。

5.1.6 暂不具备分时计量条件的新能源项目,由电网企业按照新能源典型分解曲线比例,对通过日冻结表码计算的日电量进行分解,形成用于结算的小时电量。典型分解曲线比例以10千伏及以下电压等级中可采集小时电量曲线的新能源为样本,按小时累计各小时时段电量及总电量,并计算各小时时段电量占总电量的比例形成典型分解曲线比例,详见附录3。

5.1.7 广州电力交易中心在规定时间内将跨区跨省市场日清分临时结果传递交易中心。

5.1.8 调度机构应于交易中心推送发电交易单元上网电量2个自然日内,向交易中心提供运行补偿费用及考核费用计算结果,交易中心在发布日清分临时结果时同步向经营主体公布。

5.2 日清分

5.2.1 数据准备完成后,交易中心在2个工作日内计算并发布日清分临时结算结果。

5.2.2 经营主体在日清分临时结算结果发布后,对结算电量、电价、电费以及运行补偿及考核费用进行确认,在1个工作日内反馈意见。在规定时间内无反馈的视同确认无异

议。

5.2.3 经营主体对电量的申诉由电网企业负责处理；对运行补偿及考核费用的申诉由调度机构负责处理；对其余结算数据申诉由交易中心负责处理。

5.2.4 交易中心根据各方处理意见，次月第4个工作日前（含第4个工作日，下同）对当月需调整的日清分临时结算结果进行重算，并重新发布已重算的日清分结算结果。

5.3 月结算

5.3.1 电网企业原则上应于每月第1个工作日内将市场电源、市场用户、趸售月度电量数据，以及需要修改的日分时电量数据提供至交易中心。如遇特殊情况，不晚于第2个工作日提供。推送时限截止后，未推送或推送电量为空值，对应小时电量视同0兆瓦时。

5.3.2 电网企业于每月第3个工作日前，将纳入市场平衡但未在交易中心注册的发电企业的全月日分时电量数据、月度电量以及对应月度电能量电费提供至交易中心。

5.3.3 调度机构于每月第3个工作日前将电力辅助服务市场费用及需要修改的机组考核与补偿费用推送至交易中心。

5.3.4 交易中心应于每月第5个工作日前向市场经营主体、相关电网企业出具上月结算依据（核对版），市场经营主体、相关电网企业应在1个工作日内完成核对、异议反馈（若有）和确认，逾期视为已确认。市场经营主体、相关电网企业提出异议的，交易中心应在1个工作日内组织市场经

营主体、相关电网企业、调度机构进行核实，达成一致的，市场经营主体应对修正后的结算依据（核对版）在1个工作日内完成核对和确认；因异议处理无法按时达成一致的，纳入下一结算周期进行结算、追退补或清算，异议处理不得影响无争议部分的电费结算。

5.3.5 结算依据（核对版）确认后，交易中心应于每月第8个工作日前向经营主体、相关电网企业发布上月正式结算依据。

5.3.6 因特殊原因导致前序业务环节未按时间要求完成的，后续结算时限可对应顺延。

5.4 辅助服务结算

5.4.1 调度机构负责根据市场交易出清结果调用辅助服务及记录执行情况，按规定计算辅助服务费用，并将相关费用计算结果推送至电网企业、交易中心。交易中心根据费用计算结果合并，在规定时限内出具结算依据，并推送至电网企业。电网企业负责辅助服务计量工作，并开展辅助服务费用收付。

5.4.2 经营主体应在结算依据发布后及时核对，如有异议及时向市场运营机构反馈。

5.5 特殊情况处理

现货电力市场实施市场熔断后，由调度机构依据有关规则执行现货交易结果替代，交易中心日清分、月结算按原有流程开展；现货电力市场中止后，相关运行日转为非现货模式，按照现行非现货模式下的交易结算原则进行结算；市场

恢复正常运行后，按现货市场规则开展日清分、月结算。如有最新文件要求从其规定。

6. 批发市场结算

6.1 批发交易用户结算

批发交易用户电能量电费包含中长期合约电能量电费、日前市场偏差电能量电费、实时市场偏差电能量电费、调平电费、绿电环境价值费用、绿电环境价值偏差补偿费用、市场运行费用以及分摊分享费用等。计算公式如下：

$$C_{\text{支出}} = C_{\text{中长期合约}} + C_{\text{日前}} + C_{\text{实时}} + C_{\text{调平}} + C_{\text{绿电环境价值}} + C_{\text{绿电环境价值偏差补偿}} + C_{\text{市场运行}} + C_{\text{分摊分享}}$$

其中：

$C_{\text{支出}}$ 为批发交易用户电费支出；

$C_{\text{中长期合约}}$ 为批发交易用户中长期合约电能量电费；

$C_{\text{日前}}$ 为批发交易用户日前市场偏差电能量电费；

$C_{\text{实时}}$ 为批发交易用户实时市场偏差电能量电费；

$C_{\text{调平}}$ 为批发交易用户月度调平电量电费；

$C_{\text{绿电环境价值}}$ 为批发交易用户的绿电环境价值费用，具体见 7 章；

$C_{\text{绿电环境价值偏差补偿}}$ 为批发交易用户的绿电环境价值偏差补偿费用，具体见 7 章；

$C_{\text{市场运行}}$ 为批发交易用户的市场运行费用，具体见 8 章；

$C_{\text{分摊分享}}$ 为批发交易用户的分摊分享费用，具体见 9 章。

批发交易用户参与跨区跨省交易按照三部制结算。其中，跨区跨省中长期合约省间阻塞电费，由广州电力交易中

心按相关规则计算并提供；跨区跨省中长期合约区内阻塞电费，按日前统一结算点电价与落地侧关口日前价格的差值计算；电量分割条件具备前，跨区跨省交易受入日前出清电量及实际受入电量按跨区跨省中长期合约电量计算。如有最新规定，按最新规定执行。

6.1.1 中长期合约电费结算

批发交易用户中长期合约以小时为周期开展结算。对于批发交易用户，中长期合约电量为正数代表买入电量，支付电费；中长期合约电量为负数代表卖出电量，获得收入。

公式为：

$$C_{\text{中长期合约}} = \sum [Q_{\text{中长期合约}, t} \times (P_{\text{中长期合约}, t} + P_{\text{日前统一}, t} - P_{\text{结算参考点}, t})]$$

其中：

$C_{\text{中长期合约}}$ 为批发交易用户中长期合约电能量电费；

$Q_{\text{中长期合约}, t}$ 为批发交易用户各中长期合约 t 时段的合约电量；

$P_{\text{中长期合约}, t}$ 为批发交易用户各中长期合约电量 t 时段对应的合约价格；

$P_{\text{日前统一}, t}$ 为日前市场 t 时段统一结算点电价；

$P_{\text{结算参考点}}$ 为 t 时段中长期结算参考点现货电价。

6.1.2 日前市场偏差结算

批发交易用户的前日偏差电量为批发交易用户日前市场申报的分时电量与对应小时中长期净合约电量之间的差额。日前偏差电量电费为日前偏差电量与日前市场统一结算点电价的乘积。公式为：

$$C_{\text{日前}} = \sum [(Q_{\text{日前},t} - Q_{\text{中长期净合约},t}) \times P_{\text{日前统一},t}]$$

$$Q_{\text{中长期净合约},t} = \sum Q_{\text{中长期合约},t}$$

其中：

$C_{\text{日前}}$ 为批发交易用户日前市场偏差电能量电费；

$Q_{\text{日前},t}$ 为批发交易用户日前市场申报的 t 时段需求电量；

$Q_{\text{中长期净合约},t}$ 为批发交易用户 t 时段的中长期净合约电量；

$Q_{\text{中长期合约},t}$ 为批发交易用户各中长期合约 t 时段的合约电量；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为日前市场 t 时段统一结算点电价。

6.1.3 实时市场偏差结算

根据批发交易用户实际分时市场电量与日前市场申报的分时电量之间的差额，以实时市场统一结算点电价计算批发交易用户的实时偏差电量电费。公式为：

$$C_{\text{实时}} = \sum [(Q_{\text{实时},t} - Q_{\text{日前},t}) \times P_{\text{实时统一},t}]$$

其中：

$C_{\text{实时}}$ 为批发交易用户实时市场偏差电能量电费；

$Q_{\text{实时},t}$ 为批发交易用户 t 时段实际用电量；

$Q_{\text{日前},t}$ 为批发交易用户日前市场申报的 t 时段需求电量；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为实时市场 t 时段统一结算点电价。

6.1.4 调平电量结算

因计量倍率、拟合规则、存在线（变）损电量等原因造成批发交易用户月度市场电量与日分时累计电量之间的差额，以月度实时市场加权均价计算批发交易用户的调平电量电费。公式为：

$$C_{\text{调平}} = Q_{\text{调平}} \times P_{\text{实时加权均价}}$$

$$Q_{\text{调平}} = Q_{\text{月度}} - Q_{\text{日清累计}}$$

$$Q_{\text{日清累计}} = \sum Q_{\text{实时}, t}$$

$$P_{\text{实时加权均价}} = \sum (Q_{\text{实时}, t} \times P_{\text{实时统一}, t}) / \sum Q_{\text{实时}, t}$$

其中：

$C_{\text{调平}}$ 为批发交易用户月度调平电量电费；

$Q_{\text{调平}}$ 为批发交易用户月度调平电量；

$P_{\text{实时加权均价}}$ 为批发交易用户日分时市场电量与实时统一结算点电价加权平均值，当某一批发交易用户日分时市场电量均为0时，取全市场批发交易用户日分时市场电量与实时统一结算点电价加权平均值；

$Q_{\text{月度}}$ 为批发交易用户月度抄表电量；

$Q_{\text{日清累计}}$ 为批发交易用户日分时累计电量；

$Q_{\text{实时}, t}$ 为批发交易用户t时段实际市场电量；

$P_{\text{实时统一}, t}$ 为实时市场t时段统一结算点电价。

6.2 发电侧结算

6.2.1 直接参与市场交易结算

发电侧结算按交易单元开展，直接参与市场交易的发电交易单元市场化上网电费由中长期合约电费、日前电能量电费、实时电能量电费、调平电费、绿电环境价值费用、绿电环境价值偏差补偿费用、市场运行费用以及分摊分享电费构成。

计算公式如下：

$$R = R_{\text{中长期合约}} + R_{\text{日前}} + R_{\text{实时}} + R_{\text{调平}} + R_{\text{绿电环境价值}} + R_{\text{绿电环境价值偏差补偿}} + R_{\text{市场}}$$

运行 $+R_{\text{分摊分享}}$

其中：

R 为发电交易单元的电费收入；

$R_{\text{中长期合约}}$ 为发电交易单元中长期合约（含电网代理购电交易中中长期合约、跨区跨省中长期合约）电费收入；

$R_{\text{日前}}$ 为发电交易单元日前市场偏差电能量电费收入；

$R_{\text{实时}}$ 为发电交易单元实时市场偏差电能量电费收入；

$R_{\text{调平}}$ 为发电交易单元月度调平电量电费；

$R_{\text{绿电环境价值}}$ 为发电交易单元的绿电环境价值费用，具体见 7 章；

$R_{\text{绿电环境价值偏差补偿}}$ 为发电交易单元的绿电环境价值偏差补偿费用，具体见 7 章；

$R_{\text{市场运行}}$ 为发电交易单元市场运行费用，具体见 8 章；

$R_{\text{分摊分享}}$ 为发电交易单元分摊分享费用，具体见 9 章。

6.2.1.1 中长期合约电费结算

6.2.1.1.1 中长期合约电量（含跨区跨省中长期合约以及区内中长期合约）均应按小时分解至发电交易单元。

6.2.1.1.2 中长期合约电费计算

发电交易单元的中长期合约电费包含跨区跨省中长期合约电能量电费、区内中长期合约电能量电费，其中跨省中长期合约电能量电费包含不参与区域现货市场出清优化（以下简称“不参与出清优化”）的跨区跨省中长期合约电能量电费和参与出清优化跨区跨省中长期合约电能量电费。

$$R_{\text{中长期合约}} = R_{\text{跨区跨省中长期电能量}} + R_{\text{区内中长期电能量}}$$

$$\begin{aligned}
R_{\text{跨区跨省中长期电能量}} &= R_{\text{不参与出清优化中长期}} + R_{\text{参与出清优化中长期}} \\
R_{\text{不参与出清优化中长期}} &= \sum (Q_{\text{不参与出清优化中长期}, t} \times P_{\text{不参与出清优化中长期}, t}) \\
R_{\text{参与出清优化中长期}} &= \sum [Q_{\text{参与出清优化中长期}, t} \times (P_{\text{参与出清优化中长期}, t} + P_{\text{日前}, t} - P_{\text{日前送出侧关口}, t, d})] \\
R_{\text{区内中长期电能量}} &= \sum [Q_{\text{区内中长期合约}, t} \times (P_{\text{区内中长期合约}, t} + P_{\text{日前}, t} - P_{\text{结算参考点}, t})]
\end{aligned}$$

其中：

- $R_{\text{中长期合约}}$ 为该交易单元中长期合约电费；
- $R_{\text{跨区跨省中长期电能量}}$ 为该交易单元跨区跨省中长期合约电能量电费；
- $R_{\text{不参与出清优化中长期}}$ 为该交易单元不参与出清优化的跨区跨省中长期合约电能量电费；
- $R_{\text{参与出清优化中长期}}$ 为该交易单元参与出清优化的跨区跨省中长期合约电能量电费；
- $Q_{\text{不参与出清优化中长期}, t}$ 为该交易单元各不参与出清优化的跨区跨省中长期合约 t 时段的合约电量；
- $P_{\text{不参与出清优化中长期}, t}$ 为该交易单元各不参与出清优化跨区跨省中长期 t 时段合约电量对应的广西端交易价格（即已扣减省间、省内输配电价）；
- $Q_{\text{参与出清优化中长期}, t}$ 为该交易单元各参与出清优化的跨区跨省中长期合约 t 时段的合约电量；
- $P_{\text{参与出清优化中长期}, t}$ 为该交易单元各参与出清优化跨区跨省中长期 t 时段合约电量对应的广西端交易价格（即已扣减省间、省内输配电价）；

$P_{\text{日前},t}$ 为该交易单元所在节点日前市场 t 时段结算电价；

$P_{\text{日前送出侧关口},t,d}$ 为 d 送电类别跨省送出侧关口 t 时段的日前节点价格（不含省内输配电价）；

$R_{\text{区内中长期电能量}}$ 为该交易单元区内中长期合约电能量电费；

$Q_{\text{区内中长期合约},t}$ 为该交易单元各区内中长期合约 t 时段的合约电量（含电网代理购电交易中中长期合约）；

$P_{\text{区内中长期合约},t}$ 为该交易单元各区内中长期 t 时段合约电量（含电网代理购电交易中中长期合约）对应的交易价格；

$P_{\text{结算参考点}}$ 为 t 时段中长期结算参考点现货电价。

6.2.1.2 日前市场偏差结算

日前市场偏差电量结算按照是否参与出清优化范围原则进行电量切割，按不同原则进行结算。

$$R_{\text{日前}} = \sum R_{\text{不参与出清优化日前},t} + \sum R_{\text{其他日前},t}$$

其中：

$R_{\text{日前}}$ 为该交易单元日前市场偏差电能量电费；

$R_{\text{不参与出清优化日前},t}$ 为该交易单元 t 时段不参与出清优化的外送电对应的日前偏差电费；

$R_{\text{其他日前},t}$ 为该交易单元 t 时段剩余偏差电量对应的结算电费。

6.2.1.2.1 不参与出清优化的外送电日前偏差结算

不参与出清优化的外送电日前偏差结算按照南方区域现货市场结算规则开展，由广州电力交易中心负责计算。交易中心根据该送电类别的中长期合约电量比例将日前偏差电量拆分至发电企业交易单元（中长期合约电量为 0 时，按

市场电量比例拆分)。日前偏差结算价格为该送电类别广西端日前偏差结算价格,即扣减省间、省内输配电价后的结算价格。

6.2.1.2.2 其他日前偏差电量结算

其他日前偏差电量根据发电交易单元的前市场出清电量扣减其区内中长期合约电量、参与出清优化的跨区跨省中长期合约电量以及不参与出清优化外送电类别的前出清电量,以日前市场节点电价计算偏差电费。公式为:

$$R_{\text{其他日前},t} = (Q_{\text{日前},t} - Q_{\text{区内中长期净合约},t} - Q_{\text{参与出清优化的净合约},t} - Q_{\text{不参与出清优化的日前},t}) \times P_{\text{日前},t}$$

其中:

$R_{\text{其他日前},t}$ 为该交易单元 t 时段剩余日前偏差电量对应的结算电费。

$Q_{\text{日前},t}$ 为该交易单元日前市场 t 时段出清电量;

$Q_{\text{区内中长期净合约},t}$ 为该交易单元区内中长期 t 时段的净合约电量(含电网代理购电交易中长期合约);

$Q_{\text{参与出清优化的净合约},t}$ 为该交易单元参与出清优化的跨区跨省交易 t 时段的净合约电量;

$Q_{\text{不参与出清优化的日前},t}$ 为该交易单元不参与出清优化送电类别 t 时段的日前出清电量;

$P_{\text{日前},t}$ 为该交易单元所在节点日前市场 t 时段结算电价。

6.2.1.3 实时市场偏差结算

实时市场偏差电量结算按照是否参与出清优化范围原

则进行电量切割，按不同原则进行结算。

$$R_{\text{实时}} = \sum R_{\text{不参与出清优化的实时}, t} + \sum R_{\text{其他实时}, t}$$

其中：

$R_{\text{实时}}$ 为该交易单元实时市场偏差电能量电费；

$R_{\text{不参与出清优化的实时}, t}$ 为该交易单元 t 时段不参与出清优化的外送电对应的实时偏差电费；

$R_{\text{其他实时}, t}$ 为该交易单元 t 时段剩余偏差电量对应的结算电费。

6.2.1.3.1 不参与出清优化的外送电实时偏差结算

不参与出清优化的外送电实时偏差结算按照南方区域现货市场结算规则开展，由广州电力交易中心负责计算。交易中心根据该送电类别的中长期合约电量比例将实时偏差电量拆分至发电企业交易单元（中长期合约电量为 0 时，按市场电量比例拆分）。实时偏差结算价格为该送电类别广西端实时偏差结算价格，即扣减省间、省内输配电价后的结算价格。

6.2.1.3.2 其他实时偏差电量结算

其他实时偏差电量根据发电交易单元的市场电量扣减其该交易单元日前出清电量以及不参与出清优化外送电类别的实时偏差电量，以实时市场节点电价计算偏差电费。公式为：

$$R_{\text{其他实时}, t} = (Q_{\text{实时}, t} - Q_{\text{日前}, t} - Q_{\text{不参与出清优化的实时偏差}, t}) \times P_{\text{实时}, t}$$

其中：

$R_{\text{其他实时},t}$ 为该交易单元 t 时段剩余实时电量对应的结算电费。

$Q_{\text{实时},t}$ 为该交易单元 t 时段实际上网电量；

$Q_{\text{日前},t}$ 为该交易单元日前市场 t 时段出清电量；

$Q_{\text{不参与出清优化的实时偏差},t}$ 为该交易单元不参与出清优化送电类别 t 时段的实时偏差电量；

$P_{\text{实时},t}$ 为该交易单元所在节点实时市场 t 时段结算电价。

6.2.1.4 调平电量结算

因计量倍率、拟合规则、存在线（变）损电量等原因造成发电交易单元月度市场电量与日分时累计电量之间的差额，以月度实时市场加权均价计算发电交易单元的调平电量电费。公式为：

$$R_{\text{调平}} = Q_{\text{调平}} \times P_{\text{实时加权均价}}$$

$$Q_{\text{调平}} = Q_{\text{月度}} - Q_{\text{日清累计}}$$

$$Q_{\text{日清累计}} = \sum Q_{\text{实时},t}$$

$$P_{\text{实时加权均价}} = \sum (Q_{\text{实时},t} \times P_{\text{实时},t}) / \sum Q_{\text{实时},t}$$

其中：

$R_{\text{调平}}$ 为发电交易单元月度调平电量电费；

$Q_{\text{调平}}$ 为发电交易单元月度调平电量；

$P_{\text{实时加权均价}}$ 为发电交易单元日分时市场电量与实时节点电价加权平均值，当某一发电交易单元日分时市场电量均为0时，取全市场发电交易单元日分时市场电量与实时节点电价加权平均值；

$Q_{\text{月度}}$ 为发电交易单元月度抄表电量；

$Q_{\text{日清累计}}$ 为发电交易单元日分时累计电量；

$Q_{\text{实时},t}$ 为发电交易单元 t 时段实际上网电量；

$P_{\text{实时},t}$ 为实时市场 t 时段节点电价。

6.2.2 价格接受者发电交易单元结算

6.2.2.1 燃煤价格接受者结算

燃煤背压式热电联产机组选择作为价格接受者参与的，其各时段上网电量按照广西区内燃煤机组电能量三部制加权平均结算价格结算（不含各类市场损益、中长期阻塞费用以及现货不平衡资金）。

计算公式如下：

$$R = R_{\text{电能量}}$$

$$R_{\text{电能量}} = \sum R_{\text{电能量},t} + R_{\text{调平}}$$

$$R_{\text{电能量},t} = Q_{\text{上网},t} \times P_{\text{接受},t}$$

$$R_{\text{调平}} = Q_{\text{调平}} \times P_{\text{实时加权均价}}$$

$$Q_{\text{调平}} = Q_{\text{月度}} - Q_{\text{日清累计}}$$

$$Q_{\text{日清累计}} = \sum Q_{\text{上网},t}$$

其中：

R 为燃煤价格接受者的电费收入；

$R_{\text{电能量}}$ 为燃煤价格接受者当月总电能量电费收入；

$R_{\text{电能量},t}$ 为燃煤价格接受者 t 时段电能量电费收入；

$R_{\text{调平}}$ 为燃煤价格接受者月度调平电量电费；

$Q_{\text{上网},t}$ 为燃煤价格接受者 t 时段实际上网电量；

$P_{\text{接受},t}$ 为区内燃煤机组 t 时段三部制加权平均结算价格；

$Q_{\text{调平}}$ 为燃煤价格接受者月度调平电量；

$P_{\text{实时加权均价}}$ 为区内燃煤机组日分时市场电量与实时节点电价加权平均值;

$Q_{\text{月度}}$ 为燃煤价格接受者月度抄表电量;

$Q_{\text{日清累计}}$ 为燃煤价格接受者日分时累计电量。

6.2.2.2 新能源发电交易单元价格接受者结算

未经聚合的分布式光伏发电和分散式风电项目，作为现货市场实时价格接受者参与结算。其全部上网电量按照实时市场价格开展结算，并参与现货不平衡资金分配。

计算公式如下:

$$R = R_{\text{电能量}} + R_{\text{分摊分享}}$$

$$R_{\text{电能量}} = \sum R_{\text{电能量},t} + R_{\text{调平}}$$

$$R_{\text{电能量},t} = Q_{\text{上网},t} \times P_{\text{接受},t}$$

$$R_{\text{调平}} = Q_{\text{调平}} \times P_{\text{实时加权均价}}$$

$$Q_{\text{调平}} = Q_{\text{月度}} - Q_{\text{日清累计}}$$

$$Q_{\text{日清累计}} = \sum Q_{\text{上网},t}$$

其中:

R 为新能源价格接受者的电费收入;

$R_{\text{电能量}}$ 为新能源价格接受者当月总电能量电费收入;

$R_{\text{分摊分享}}$ 为新能源价格接受者分摊分享费用，具体见 9 章;

$R_{\text{电能量},t}$ 为新能源价格接受者 t 时段电能量电费收入;

$R_{\text{调平}}$ 为新能源价格接受者月度调平电量电费;

$Q_{\text{上网},t}$ 为新能源价格接受者 t 时段实际上网电量;

$P_{\text{接受},t}$ 为新能源价格接受者所在节点实时市场 t 时段结算电价，具备条件前过渡期该价格为 t 时段发电侧实时市场同

类项目节点加权平均价格；

$Q_{\text{调平}}$ 为新能源价格接受者月度调平电量；

$P_{\text{实时加权均价}}$ 为新能源价格接受者日分时市场电量与实时节点电价加权平均值，具备条件前过渡期该价格为月度发电侧实时市场同类项目节点加权平均价格；

$Q_{\text{月度}}$ 为新能源价格接受者月度抄表电量；

$Q_{\text{日清累计}}$ 为新能源价格接受者日分时累计电量。

6.2.3 未在交易中心注册的发电企业结算

6.2.3.1 电网企业对未在交易中心注册的燃煤发电企业、核电发电企业、陆上集中式光伏发电、集中式风电、海上风电项目、分布式光伏发电、分散式风电项目的上网电量（自并网之日起）按照以下规则开展电能量结算，包含日分时上网电量结算和调平电量结算。未注册的发电企业暂不参与现货不平衡资金分配。

6.2.3.2 按以下价格开展日分时电量电费计算：

自 2026 年 1 月 1 日设置为过渡期，具备条件前过渡期上网电量按月度发电侧实时市场同类项目节点加权平均价格开展结算，如该月无同类项目节点加权平均价格，则按所有类型发电项目节点加权平均价格开展结算。交易中心每月第 2 个自然日向电网企业提供上月月度发电侧实时市场同类项目节点加权平均价格。月度发电侧实时市场同类项目节点加权平均价格发布后，不因事后市场出清价格、电量变更等原因进行调整或重算。

具备条件后上网电量按所在节点实时价格开展结算。交

易中心按日向电网企业提供前 1 日所有节点实时价格。

6.2.3.3 因计量倍率、拟合规则、存在线（变）损电量等原因造成发电企业月度上网电量与日分时累计上网电量之间的差额记为调平电量，由电网企业按以下价格开展调平电量电费结算：

具备条件前过渡期的结算价格为月度发电侧实时市场同类项目节点加权平均价格。

具备条件后结算价格为该项目日分时上网电量与所在节点实时价格的加权平均值。结算单发行时固化的结算价格，不因事后出清结果或电量变更进行调整或重算。

6.3 新型经营主体结算

6.3.1 虚拟电厂结算

6.3.1.1 负荷类虚拟电厂结算

负荷类虚拟电厂暂参照批发交易用户开展结算。条件具备时，负荷类虚拟电厂日前市场偏差电费、实时市场偏差电费按照其所在节点价格进行结算。

6.3.1.2 发电类虚拟电厂结算

发电类虚拟电厂参照直接参与市场发电交易单元开展结算。

6.3.2 新型储能结算

新型储能电能量电费包含中长期合约电能量电费、日前市场偏差电能量电费、实时市场偏差电能量电费、调平电费、市场运行费用以及分摊分享费用等。抽水蓄能暂参照新型储能开展结算。计算公式如下：

$$R^{\text{放电}} = R^{\text{放电}}_{\text{中长期}} + R^{\text{放电}}_{\text{日前}} + R^{\text{放电}}_{\text{实时}} + R^{\text{放电}}_{\text{调平}} + R^{\text{放电}}_{\text{市场运行}} + R^{\text{放电}}_{\text{分摊分享}}$$

$$R^{\text{充电}} = R^{\text{充电}}_{\text{中长期}} + R^{\text{充电}}_{\text{日前}} + R^{\text{充电}}_{\text{实时}} + R^{\text{充电}}_{\text{调平}} + R^{\text{充电}}_{\text{绿证}} + R^{\text{充电}}_{\text{绿证偏差补偿}} \\ + R^{\text{充电}}_{\text{市场运行}} + R^{\text{充电}}_{\text{分摊分享}}$$

其中：

$R^{\text{放电}}$ 、 $R^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元的电能量交易电费；

$R^{\text{放电}}_{\text{中长期合约}}$ 、 $R^{\text{充电}}_{\text{中长期合约}}$ 分别为放电、充电交易单元中长期合约电能量电费；

$R^{\text{放电}}_{\text{日前}}$ 、 $R^{\text{充电}}_{\text{日前}}$ 分别为放电、充电交易单元日前市场偏差电能量电费；

$R^{\text{放电}}_{\text{实时}}$ 、 $R^{\text{充电}}_{\text{实时}}$ 分别为放电、充电交易单元实时市场偏差电能量电费；

$R^{\text{放电}}_{\text{调平}}$ 、 $R^{\text{充电}}_{\text{调平}}$ 分别为放电、充电交易单元调平电费；

$R^{\text{充电}}_{\text{绿证}}$ 为充电交易单元的绿电环境价值费用，具体见 7 章；

$R^{\text{充电}}_{\text{绿证偏差补偿}}$ 为充电交易单元的绿电环境价值偏差补偿费用，具体见 7 章；

$R^{\text{放电}}_{\text{市场运行}}$ 、 $R^{\text{充电}}_{\text{市场运行}}$ 分别为放电、充电交易单元的市场运行费用，具体见 8 章；

$R^{\text{放电}}_{\text{分摊分享}}$ 、 $R^{\text{充电}}_{\text{分摊分享}}$ 分别为放电、充电交易单元的分摊分享费用，具体见 9 章。

6.3.2.1 中长期合约电费结算

新型储能放电交易单元中长期合约电能量电费参照参与日前市场发电交易单元开展结算。

公式为：

$$R_{\text{中长期合约}}^{\text{充电}} = \sum [Q_{\text{中长期合约},t}^{\text{充电}} \times (P_{\text{中长期合约},t}^{\text{充电}} + P_{\text{日前},t} - P_{\text{结算参考点},t})]$$

其中：

$R_{\text{中长期合约}}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元中长期合约电能量电费；

$Q_{\text{中长期合约},t}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元各中长期合约 t 时段的合约电量；

$P_{\text{中长期合约},t}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元各中长期合约电量 t 时段对应的合约价格；

$P_{\text{日前},t}$ 为新型储能所在节点日前市场 t 时段结算电价；

$P_{\text{结算参考点},t}$ 为 t 时段中长期结算参考点现货电价。

6.3.2.2 日前市场偏差结算

新型储能放电交易单元日前市场偏差电量参照直接参与市场发电交易单元开展结算。新型储能出清放电电量以正值表示并计入其发电交易单元结算，充电电量以负值表示并在计入其用电交易单元结算时转换成正值计算。充电交易单元的日前偏差电量为新型储能日前市场出清的分时电量与对应小时中长期净合约电量之间的差额。日前偏差电量电费为日前偏差电量与日前市场节点电价的乘积。

公式为：

$$R_{\text{日前}}^{\text{充电}} = \sum (Q_{\text{日前},t}^{\text{充电}} - Q_{\text{中长期合约},t}^{\text{充电}}) \times P_{\text{日前},t}$$

其中：

$R_{\text{日前}}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元日前市场偏差电能量电费；

$Q_{\text{日前},t}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元日前市场 t 时段的出清电量；

$Q_{\text{中长期合约},t}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元各中长期合约 t 时段的合约

电量;

$P_{\text{日前},t}$ 为新型储能所在节点日前市场 t 时段结算电价。

6.3.2.3 实时市场偏差结算

新型储能放电交易单元实时市场偏差电量参照直接参与市场发电交易单元开展结算。新型储能出清放电电量以正值表示并计入其发电交易单元结算，充电电量以负值表示并在计入其用电交易单元结算时转换成正值计算。充电交易单元的实时偏差电量为新型储能实际放电、充电的分时电量与对应小时日前市场出清电量之间的差额。实时偏差电量电费为实时偏差电量与实时市场节点电价的乘积。

公式为：

$$R_{\text{实时}}^{\text{充电}} = \sum (Q_{\text{实时},t}^{\text{充电}} - Q_{\text{日前},t}^{\text{充电}}) \times P_{\text{实时},t}$$

其中：

$R_{\text{实时}}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元实时市场偏差电能量电费；

$Q_{\text{实时},t}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元 t 时段的实际放电、充电电量；

$Q_{\text{日前},t}^{\text{充电}}$ 为充电交易单元日前市场 t 时段的出清电量；

$P_{\text{实时},t}$ 为新型储能所在节点实时市场 t 时段结算电价。

6.3.2.4 调平电量结算

计量倍率、拟合规则、存在线（变）损电量等原因造成新型储能月度市场市场电量与日分时累计电量之间的差额，以月度实时市场加权均价计算发电交易单元的调平电量电费。公式为：

$$R_{\text{调平}}^{\text{放电}} = Q_{\text{调平}}^{\text{放电}} \times P_{\text{实时加权均价}}^{\text{放电}}$$

$$R_{\text{调平}}^{\text{充电}} = Q_{\text{调平}}^{\text{充电}} \times P_{\text{实时加权均价}}^{\text{充电}}$$

$$Q_{\text{调平}}^{\text{放电}} = Q_{\text{月度}}^{\text{放电}} - Q_{\text{日清累计}}^{\text{放电}}$$

$$Q_{\text{调平}}^{\text{充电}} = Q_{\text{月度}}^{\text{充电}} - Q_{\text{日清累计}}^{\text{充电}}$$

$$Q_{\text{日清累计}}^{\text{放电}} = \sum Q_{\text{实时},t}^{\text{放电}}$$

$$Q_{\text{日清累计}}^{\text{充电}} = \sum Q_{\text{实时},t}^{\text{充电}}$$

$$P_{\text{实时加权均价}}^{\text{放电}} = \sum (Q_{\text{实时},t}^{\text{放电}} \times P_{\text{实时},t}) / \sum Q_{\text{实时},t}^{\text{放电}}$$

$$P_{\text{实时加权均价}}^{\text{充电}} = \sum (Q_{\text{实时},t}^{\text{充电}} \times P_{\text{实时},t}) / \sum Q_{\text{实时},t}^{\text{充电}}$$

其中：

$R_{\text{调平}}^{\text{放电}}$ 、 $R_{\text{调平}}^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元调平电费；

$P_{\text{实时加权均价}}^{\text{放电}}$ 、 $P_{\text{实时加权均价}}^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元日分时市场电量与实时节点电价加权平均值，当某一放电、充电交易单元日分时市场电量均为 0 时，取全市场放电、充电交易单元日分时市场电量与实时节点电价加权平均值；

$Q_{\text{调平}}^{\text{放电}}$ 、 $Q_{\text{调平}}^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元调平电量；

$Q_{\text{月度}}^{\text{放电}}$ 、 $Q_{\text{月度}}^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元月度抄表电量；

$Q_{\text{日清累计}}^{\text{放电}}$ 、 $Q_{\text{日清累计}}^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元日分时累计电量；

$Q_{\text{实时},t}^{\text{放电}}$ 、 $Q_{\text{实时},t}^{\text{充电}}$ 分别为放电、充电交易单元 t 时段的实际放电、充电电量；

$P_{\text{实时},t}$ 为新型储能所在节点实时市场 t 时段结算电价。

6.3.2.5 未注册的新型储能上网电量纳入电网企业代理购电来源，其调试运行期上网电量由电网企业按同类型机组当月代理购电市场化采购均价结算。同类型机组当月未形成代理购电市场化采购电量的，按照最近一次同类型机组当月代理购电市场化采购均价结算。

6.4 电网企业的代理购电交易、代理投放交易结算

6.4.1 将电网企业分为购电方、售电方交易单元，分别开展电网企业代理购电交易（简称“电网代购”，下同）、电网企业代理投放交易（简称“电网投放”，下同）结算，分别出具结算依据。

6.4.2 电网代购电费结算

6.4.2.1 电网代购参照批发交易用户开展结算。

6.4.2.2 电网代购的日前电量为电网代购日前市场申报的分时电量。

6.4.2.3 电网代购的实时电量按以下原则确定

$$Q_{\text{代购实时}, t} = \max \left[\left(\sum Q_{\text{发电}, t} - \sum Q_{\text{跨区跨省}, t} - \sum Q_{\text{其他电网反向}, t} - \sum Q_{\text{用电}, t} \right), 0 \right];$$

$$Q_{\text{其他电网反向}, t} = \min \left(Q_{\text{趸售电量}, t} - \sum Q_{\text{其他电网用户市场电量}, t}, 0 \right)$$

$$Q_{\text{代购, 月度}} = \max \left[\left(\sum Q_{\text{发电, 月度}} - \sum Q_{\text{跨区跨省, 月度}} - \sum Q_{\text{其他电网反向, 月度}} - \sum Q_{\text{用电, 月度}} \right), 0 \right];$$

$$Q_{\text{跨区跨省, 月度}} = \sum Q_{\text{跨区跨省}, t}$$

$$Q_{\text{其他电网反向, 月度}} = \sum Q_{\text{其他电网反向}, t}$$

其中：

$Q_{\text{代购实时}, t}$ 为电网代理 t 时段实购市场电源的电量；

$Q_{\text{发电}, t}$ 为 t 时段全体发电交易单元（不含电网投放）的市场电量；

$Q_{\text{跨区跨省}, t}$ 为 t 时段跨区跨省各送电类别的外送电量（含不参与出清优化的跨区跨省送电类别）；

$Q_{\text{其他电网反向}, t}$ 为 t 时段单个其他电网向市场反向供电的电量;

$Q_{\text{趸售电量}, t}$ 为 t 时段该其他电网与上一级电网趸售（网间）电量;

$Q_{\text{其他电网用户市场电量}, t}$ 为 t 时段该其他电网供电服务区内电力用户的市场电量;

$Q_{\text{用电}, t}$ 为 t 时段全体用电交易单元的市场电量（不含电网代购，当用电交易单元参与跨区跨省交易时，需剔除批发交易用户采购的区外受入电量）。

$Q_{\text{代购}, \text{月度}}$ 为电网代理月度实购市场电源的电量;

$Q_{\text{发电}, \text{月度}}$ 为月度全体发电交易单元（不含电网投放）的市场电量;

$Q_{\text{跨区跨省}, \text{月度}}$ 为月度跨区跨省各送电类别的外送电量（含不参与出清优化的跨区跨省送电类别）;

$Q_{\text{其他电网反向}, \text{月度}}$ 为月度单个其他电网向市场反向供电的电量;

$Q_{\text{用电}, \text{月度}}$ 为月度全体用电交易单元的市场电量（不含电网代购，当用电交易单元参与跨区跨省交易时，需剔除批发交易用户采购的区外受入电量）。

6.4.3 电网投放电费结算

将电网投放作为发电交易单元开展结算，其电费由中长期合约电费、日前电能量电费、实时电能量电费、市场运行费用以及分摊分享电费构成。

计算公式如下：

$$R = R_{\text{中长期合约}} + R_{\text{日前}} + R_{\text{实时}} + R_{\text{调平}} + R_{\text{市场运行}} + R_{\text{分摊分享}}$$

其中：

R 为电网投放的电费收入；

$R_{\text{中长期合约}}$ 为电网投放交易的中长期合约电费收入；

$R_{\text{日前}}$ 为电网投放交易的日前市场偏差电能量电费收入；

$R_{\text{实时}}$ 为电网投放交易的实时市场偏差电能量电费收入；

$R_{\text{调平}}$ 为电网投放交易的调平电费收入；

$R_{\text{市场运行}}$ 为电网投放交易的市场运行费用收入，具体见 8 章；

$R_{\text{分摊分享}}$ 为电网投放交易的分摊或分享的其他费用，具体见 9 章。

6.4.3.1 中长期合约电费结算

$$R_{\text{中长期合约}} = \sum [Q_{\text{中长期合约}, t} \times (P_{\text{中长期合约}, t} + P_{\text{日前统一}, t} - P_{\text{结算参考点}, t})]$$

其中：

$R_{\text{中长期合约}}$ 为电网投放交易的中长期合约电费收入；

$Q_{\text{中长期合约}, t}$ 为电网投放中长期交易 t 时段的合约电量；

$P_{\text{中长期合约}, t}$ 为电网投放中长期交易 t 时段对应的交易价格；

$P_{\text{日前统一}, t}$ 为日前市场 t 时段统一结算点电价；

$P_{\text{结算参考点}}$ 为 t 时段中长期结算参考点现货电价。

6.4.3.2 日前市场偏差结算

日前市场偏差电量根据电网投放交易的日前出清电量扣减电网投放中长期交易合约电量，以日前市场统一结算点电价计算偏差电费。公式为：

$$R_{\text{日前}} = \sum [(Q_{\text{投放日前}, t} - Q_{\text{中长期净合约}, t}) \times P_{\text{日前统一}, t}]$$

$$Q_{\text{中长期净合约},t} = \sum Q_{\text{中长期合约},t}$$

其中：

$R_{\text{日前},t}$ 为电网投放交易 t 时刻日前偏差电量对应的结算电费。

$Q_{\text{投放日前},t}$ 为电网投放交易日前市场 t 时段的出清电量；

$Q_{\text{中长期净合约},t}$ 为电网投放中长期交易 t 时段的净合约电量；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为日前市场 t 时段统一结算点电价。

6.4.3.3 实时市场偏差结算

实时市场偏差电量根据优发电源反向向市场供电电量扣减电网投放交易的日前申报电量，以实时市场统一结算点电价计算偏差电费。公式为：

$$R_{\text{实时},t} = \sum [(Q_{\text{投放实时},t} - Q_{\text{投放日前},t}) \times P_{\text{实时统一},t}]$$

$$Q_{\text{投放实时},t} = \max [(\sum Q_{\text{用电},t} - \sum Q_{\text{发电},t} + \sum Q_{\text{跨区跨省},t} + \sum Q_{\text{其他电网反向},t}) , 0]$$

$$Q_{\text{其他电网反向},t} = \min (Q_{\text{趸售电量},t} - \sum Q_{\text{其他电网用户市场电量},t} , 0)$$

其中：

$R_{\text{实时},t}$ 为电网投放交易 t 时刻对应的实时偏差电量对应的结算电费。

$Q_{\text{投放实时},t}$ 为电网投放交易 t 时段实际市场电量，即 t 时段优发电量反向向市场供电电量；

$Q_{\text{投放日前},t}$ 为电网投放交易日前市场 t 时段申报电量；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为实时市场 t 时段统一结算点电价。

$Q_{\text{用电},t}$ 为 t 时段全体用电交易单元的市场电量（不含电

网代购，当用电交易单元参与跨区跨省交易时，需剔除用电交易单元采购的区外受入电量）；

$Q_{\text{发电}, t}$ 为 t 时段全体发电交易单元（不含电网投放）的市场电量；

$Q_{\text{跨区跨省}, t}$ 为 t 时段跨区跨省各送电类别的外送电量（含不参与出清优化的跨区跨省送电类别）；

$Q_{\text{其他电网反向}, t}$ 为 t 时段单个其他电网向市场反向供电的电量；

$Q_{\text{趸售电量}, t}$ 为 t 时段该其他电网与上一级电网趸售（网间）电量；

$Q_{\text{其他电网用户市场电量}, t}$ 为 t 时段该其他电网供电服务区内电力用户的市场电量。

6.4.3.4 调平电量结算

根据电网投放交易月度电量与日分时累计电量之间的差额，以月度实时市场加权均价计算电网投放交易的调平电量电费。公式为：

$$R_{\text{调平}} = Q_{\text{调平}} \times P_{\text{实时加权均价}}$$

$$Q_{\text{调平}} = Q_{\text{投放, 月度}} - Q_{\text{日清累计}}$$

$$Q_{\text{日清累计}} = \sum Q_{\text{实时}, t}$$

$$P_{\text{实时加权均价}} = \sum (Q_{\text{实时}, t} \times P_{\text{实时}, t}) / \sum Q_{\text{实时}, t}$$

$$Q_{\text{投放, 月度}} = \max [(\sum Q_{\text{用电, 月度}} + \sum Q_{\text{跨区跨省, 月度}} + \sum Q_{\text{其他电网反向, 月度}} - \sum Q_{\text{发电, 月度}}), 0];$$

$$Q_{\text{跨区跨省, 月度}} = \sum Q_{\text{跨区跨省}, t}$$

$$Q_{\text{其他电网反向, 月度}} = \sum Q_{\text{其他电网反向}, t}$$

其中：

$R_{\text{调平}}$ 为电网投放交易月度调平电量电费；

$Q_{\text{调平}}$ 为电网投放交易月度调平电量；

$P_{\text{实时加权均价}}$ 为电网投放交易日分时市场电量与实时节点电价加权平均值；

$Q_{\text{投放, 月度}}$ 为电网投放交易的月度电量；

$Q_{\text{日清累计}}$ 为电网投放交易日分时累计电量；

$Q_{\text{实时, t}}$ 为电网投放交易 t 时段实际市场电量；

$P_{\text{实时, t}}$ 为实时市场 t 时段节点电价。

$Q_{\text{发电, 月度}}$ 为月度全体发电交易单元（不含电网投放）的市场电量；

$Q_{\text{跨区跨省, 月度}}$ 为月度跨区跨省各送电类别的外送电量（含不参与出清优化的跨区跨省送电类别）；

$Q_{\text{其他电网反向, 月度}}$ 为月度单个其他电网向市场反向供电的电量；

$Q_{\text{用电, 月度}}$ 为月度全体用电交易单元的市场电量（不含电网代购，当用电交易单元参与跨区跨省交易时，需剔除用电交易单元采购的区外受入电量）。

6.5 网间结算

6.5.1 网间结算电费包含网间电能量电费、反向供电对应收入及电力用户相关费用归集。

$$C_{\text{网间}} = C_{\text{网间市场}} + C_{\text{反向供电}} + C_{\text{归集}}$$

$C_{\text{网间}}$ 为其他电网与上一级电网的网间结算电费；

$C_{\text{网间市场}}$ 为其他电网供电区域内电力用户的电能量电费；

$C_{\text{反向供电}}$ 为其他电网反向向市场供电获得的反向供电收入；

$C_{\text{归集}}$ 为其他电网供电区域内市场运行费用、分摊分享费用、绿电环境价值费用以及绿电环境价值偏差补偿费用等归集费用。

6.5.2 网间反向供电结算原则上按小时开展，日清月结；网间电能量电费和市场运行费用、分摊分享费用、绿电环境价值费用以及绿电环境价值偏差补偿费用等归集按月为结算周期开展结算。

6.5.3 网间电能量结算电费

$$C_{\text{网间市场}} = \sum C_{\text{用户电能量}}$$

其中：

$C_{\text{网间市场}}$ 为其他电网的网间电能量电费。

$C_{\text{用户电能量}}$ 为其他电网（含下一级电网）供电区域内各电力用户的月度电能量电费，包括批发电力用户的中长期合约电量电费、日前偏差电量电费和实时偏差电量电费；零售用户根据零售合同计算的月度电能量电费，含售电公司收取的价差电费。

6.5.4 网间反向供电结算

网间结算偏差电量分为超用电量 and 少用电量，少用电量视同其他电网反向向市场供电，获得反向供电收入；超用电量由其他电网的上一级电网根据国家及自治区相关规定自行与其开展结算。涉及将其他电网网区内发电企业市场化上

网电量纳入网间结算偏差电量的规则另行制定。

$$C_{\text{反向供电}} = \sum (P_{\text{实时统一}, t} \times Q_{\text{反向供电}, t})$$

$$Q_{\text{反向供电}, t} = \min (Q_{\text{趺售电量}, t} - Q_{\text{网间市场}, t}, 0)$$

$$Q_{\text{网间市场}, t} = \sum Q_{\text{用户市场电量}, t}$$

其中：

$Q_{\text{趺售电量}, t}$ 为 t 时段其他电网与上一级电网的趺售（网间）总电量，正值代表上一级电网向其他电网趺售的电量；当其他电网无电力用户和发电企业参与市场化交易时，趺售（网间）总电量为 0；

$Q_{\text{网间市场}, t}$ 为 t 时段其他电网与上一级电网的趺售（网间）市场化电量；

$Q_{\text{用户市场电量}, t}$ 为 t 时段其他电网（含下一级电网）供电区域内电力用户市场电量合计；

$Q_{\text{反向供电}, t}$ 为 t 时段其他电网向市场反向供电的电量；

$C_{\text{反向供电}}$ 为其他电网反向向市场供电获取的售电收入；

$P_{\text{实时统一}, t}$ 为实时市场 t 时段统一结算点电价。

7. 绿电环境价值结算

7.1 绿电环境价值电量结算

绿电环境价值电量月结月清，纳入可持续发展价格结算机制的电量，不重复获得绿电环境价值收益。绿电环境价值数量按当月合同电量、发电交易单元实际上网电量扣减机制电量后的剩余部分（发电类虚拟电厂机制电量为与其签订绿电服务合同的分布式新能源机制电量之和）、售电公司/电

力用户用电量（售电公司用电量为与其签订绿电服务合同计算出的零售用户绿电参考电量之和，下同）三者取小的原则确定。公式为：

$$Q_{\text{绿电环境价值},n} = \min(Q_{\text{绿电合同},n}, Q_{\text{上网电量},n}, Q_{\text{用电量},n})$$

$$Q_{\text{上网电量},n} = Q_{\text{上网电量},\text{总}} \times Q_{\text{绿电合同},n} \div Q_{\text{绿电合同},(\text{发})\text{总}}$$

$$Q_{\text{用电量},n} = Q_{\text{用电量},\text{总}} \times Q_{\text{绿电合同},n} \div Q_{\text{绿电合同},(\text{用})\text{总}}$$

其中：

$Q_{\text{绿电环境价值},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应结算的绿电环境价值电量；

$Q_{\text{绿电合同},n}$ 为成交的第 n 笔绿电合同电量；

$Q_{\text{上网电量},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应的发电交易单元实际上网电量扣减机制电量后的剩余部分；

$Q_{\text{用电量},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应的售电公司/电力用户交易单元的用电量；

$Q_{\text{上网电量},\text{总}}$ 为发电交易单元总实际上网电量扣减机制电量后的剩余部分；

$Q_{\text{绿电合同},(\text{发})\text{总}}$ 为发电交易单元签订的全部绿电合同电量；

$Q_{\text{用电量},\text{总}}$ 为售电公司/电力用户总用电量；

$Q_{\text{绿电合同},(\text{用})\text{总}}$ 为售电公司/电力用户总绿电合同电量。

7.2 绿电环境价值费用结算

绿电环境价值费用按实际结算绿电环境价值电量与绿电合同约定的绿电环境价值价格结算，公式为：

$$C_{\text{绿电环境价值}} = \sum C_{\text{绿电环境价值},n}$$

$$C_{\text{绿电环境价值},n} = Q_{\text{绿电环境价值},n} \times P_{\text{绿电环境价值},n}$$

其中：

$C_{\text{绿电环境价值}}$ 为经营主体绿电环境价值费用；

$C_{\text{绿电环境价值},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应结算的绿电环境价值费用；

$Q_{\text{绿电环境价值},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应结算的绿电环境价值电量；

$P_{\text{绿电环境价值},n}$ 为第 n 笔绿电合同约定的绿电环境价值价格。

7.3 绿电环境价值偏差补偿费用结算

当批发侧经营主体市场化上网电量（已扣除机制电量）或用电量对应的绿电环境价值电量未达到绿电合同约定要求时，按照绿电环境价值偏差考核量应向合同另一方支付补偿费用。绿电环境价值偏差考核量不足 1MW 部分向上取整，绿电环境价值偏差补偿费用等于绿电环境价值偏差考核量乘以绿电环境价值偏差补偿价格。

公式为：

$$C_{\text{用电获得补偿}} = \sum R_{\text{发电支付补偿},n}$$

$$R_{\text{发电获得补偿}} = \sum C_{\text{用电支付补偿},n}$$

$$C_{\text{用电支付补偿},n} = Q_{\text{用电绿电环境价值偏差},n} \times P_{\text{绿电环境价值偏差补偿},n}$$

$$R_{\text{发电支付补偿},n} = -Q_{\text{发电绿电环境价值偏差},n} \times P_{\text{绿电环境价值偏差补偿},n}$$

$$Q_{\text{用电绿电环境价值偏差},n} = \max(0, Q_{\text{绿电合同},n} - Q_{\text{用电量},n})$$

$$Q_{\text{发电绿电环境价值偏差},n} = \max(0, Q_{\text{绿电合同},n} - Q_{\text{上网电量},n})$$

其中：

$C_{\text{用电获得补偿}}$ 为批发交易用户获得的绿电环境价值偏差补偿费用；

$R_{\text{发电支付补偿},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应发电交易单元支付的应支付的绿电环境价值偏差补偿费用；

$R_{\text{发电获得补偿}}$ 为发电交易单元获得的绿电环境价值偏差补偿费用；

$C_{\text{用电支付补偿},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应批发交易用户支付的绿电环境价值偏差补偿费用；

$P_{\text{绿电环境价值偏差补偿},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应的偏差补偿价格；

$Q_{\text{用电绿电环境价值偏差},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应结算的批发交易用户绿电环境价值偏差电量；

$Q_{\text{发电绿电环境价值偏差},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应结算的发电交易单元绿电环境价值偏差电量；

$Q_{\text{绿电合同},n}$ 为发用两侧签订的单笔绿电合同 n ；

$Q_{\text{用电量},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应的售电公司/电力用户交易单元的用电量；

$Q_{\text{上网电量},n}$ 为第 n 笔绿电合同对应的发电交易单元实际上网电量扣减机制电量后的剩余部分。

8. 市场运行费用

市场运行费用包括补偿类、考核与调节类、平衡类等三项。

补偿类费用包括发电机组系统运行补偿费用、启动补偿费用。

考核与调节类费用包括机组日内非计划停运偏差费用返还、机组实时发电计划执行偏差费用返还、机组限高考核、机组限低考核、供热机组申报供热流量曲线偏差率考核、独

立储能实时调度计划执行偏差费用返还、新能源功率预测偏差考核电费、新能源实时发电计划执行偏差考核电费、发电侧年度中长期交易偏差考核电费、用户侧年度中长期交易偏差考核电费、发电侧月度中长期交易偏差考核电费、用户侧月度中长期交易偏差考核电费、用户偏差收益回收电费、新能源超额收益回收电费、中长期合约阻塞返还电费、反向投放市场差额电费、跨区跨省省间收益调节电费等 17 类。

平衡类费用包括市场发用电量不平衡偏差电费、跨区跨省交易偏差电量区内损益、跨区跨省交易差额费用、市场阻塞盈余、退补联动电费、跨区跨省不平衡资金等 6 类。

8.1 补偿类费用

系统运行补偿费用、启动补偿费用计算方法见《广西电力市场现货电能量交易实施细则》，由调度机构进行计算并提供至交易机构开展并单结算。

8.2 考核与调节类费用

8.2.1 机组日内非计划停运偏差费用返还、机组实时发电计划执行偏差费用返还、机组限高考核、机组限低考核、供热机组申报供热流量曲线偏差率考核、独立储能实时调度计划执行偏差费用返还、新能源功率预测偏差考核电费、新能源实时发电计划执行偏差考核电费等计算方法见《广西电力市场现货电能量交易实施细则》，由调度机构进行计算并提供至交易机构开展并单结算。

8.2.2 发电侧年度中长期交易偏差考核电费

8.2.2.1 发电侧年度中长期交易偏差考核电费按月计

算，燃煤（不含选择作为价格接受者参与市场交易的背压式热电联产机组）、核电、燃气发电交易单元参与考核。

8.2.2.2 对燃煤（不含选择作为价格接受者参与市场交易的背压式热电联产机组）、核电、燃气发电交易单元年度电力中长期合同分月电量与实际月度市场化上网电量比例未达到年度电力中长期合同电量签约比例要求的偏差电量开展考核。

计算公式如下：

$$C_{\text{发电年度偏差考核}} = \max(0, Q_{\text{月度市场}} \times r_{\text{年度签约}} - Q_{\text{年度交易}}) \times P_{\text{年度考核}}$$

$$P_{\text{年度考核}} = \min(0, P_{\text{年度}} \times K_{\alpha} - P_{\text{现货实时}})$$

其中：

$C_{\text{发电年度偏差考核}}$ 为发电侧年度中长期交易偏差考核电费；

$Q_{\text{月度市场}}$ 为该发电交易单元月度广西区内消纳（不含跨省跨区中长期合约及不参与优化偏差电量）实际市场电量；

$r_{\text{年度签约}}$ 为发电企业年度电力中长期合同电量签约比例要求，具体按相关方案、通知执行；

$Q_{\text{年度交易}}$ 为该发电交易单元年度电力中长期合同电量交易分月电量；

$P_{\text{年度考核}}$ 为发电侧年度中长期交易偏差考核电费度电考核价格；

$P_{\text{年度}}$ 为煤电年度市场电量直接交易申报价格下限；

K_{α} 为常数系数，具体按相关方案、通知执行；

$P_{\text{现货实时}}$ 为当月发电侧实时市场加权平均价格。

8.2.3 用电侧年度中长期交易偏差考核电费

8.2.3.1 用电侧年度中长期交易偏差考核电费按月计算，批发交易用户、负荷类虚拟电厂和电网代理购电参与考核。

8.2.3.2 对批发交易用户、负荷类虚拟电厂年度电力中长期合同分月电量与实际月度用网电量比例未达到年度电力中长期合同电量签约比例要求的偏差电量开展考核

计算公式如下：

$$C_{\text{用电年度偏差考核}} = \max(0, Q_{\text{月度市场}} \times r_{\text{年度签约}} - Q_{\text{年度交易}}) \times P_{\text{年度考核}}$$

$$P_{\text{年度考核}} = \max(0, P_{\text{年度}} \times K_{\alpha} - P_{\text{现货实时}})$$

其中：

$C_{\text{用电年度偏差考核}}$ 为批发交易用户年度中长期交易偏差考核电费；

$Q_{\text{月度市场}}$ 为该批发交易用户月度实际市场电量；

$r_{\text{年度签约}}$ 为批发交易用户年度电力中长期合同电量签约比例，具体按相关方案、通知执行；

$Q_{\text{年度交易}}$ 为该批发交易用户年度电力中长期合同电量交易分月电量；

$P_{\text{年度考核}}$ 为批发交易用户年度中长期交易偏差考核电费度电考核价格；

$P_{\text{年度}}$ 为煤电年度市场电量直接交易申报价格下限；

K_{α} 为常数系数，具体按相关方案、通知执行；

$P_{\text{现货实时}}$ 为当月发电侧实时市场加权平均价格。

8.2.3.3 对电网代购年度电力中长期合同分月电量未达到年度电力中长期合同电量签约比例要求 y_0 的偏差电量开展考核

计算公式如下：

$$C_{\text{代购年度偏差考核}} = \max(0, Q_{\text{月度市场}} \times r_{\text{年度签约}} \times y_0 - Q_{\text{年度挂牌}}) \times P_{\text{年度考核}}$$

$$P_{\text{年度考核}} = \max(0, P_{\text{年度}} \times K_{\alpha} - P_{\text{现货实时}})$$

其中：

$C_{\text{代购年度偏差考核}}$ 为电网代购年度中长期交易偏差考核电费；
 $Q_{\text{月度市场}}$ 为该电网代购月度实际市场电量；
 $r_{\text{年度签约}}$ 为电网代购年度电力中长期合同电量签约比例，具体按相关方案、通知执行；
 y_0 为百分比系数，具体按相关方案、通知执行；
 $Q_{\text{年度挂牌}}$ 为该电网代购年度电力中长期合同分月挂牌电量；
 $P_{\text{年度考核}}$ 为电网代购年度中长期交易偏差考核电费度电考核价格；

$P_{\text{年度}}$ 为煤电年度市场电量直接交易申报价格下限；

K_{α} 为常数系数，具体按相关方案、通知执行；

$P_{\text{现货实时}}$ 为当月发电侧实时市场加权平均价格。

8.2.4 发电侧月度中长期交易偏差考核电费

8.2.4.1 发电侧月度中长期交易偏差考核电费按月计算，燃煤（不含选择作为价格接受者参与市场交易的背压式热电联产机组）、核电、燃气和电网代理投放交易单元参与

考核。

8.2.4.2 在中长期电量按合同价格结算、现货偏差电量按现货价格结算的基础上，发电交易单元当月月度及以上中长期交易电量应不小于全月市场电量的 K_1 ，且不大于全月市场电量的 K_2 。对超过允许范围外的电量部分，以月度为周期，按度电考核价格进行考核。如市场初期存在跨区跨省外送电不参与出清优化的，该送电类别不参与发电侧中长期偏差考核电费计算，发电交易单元的交易电量和市场电量均应剔除对应的外送电电量。

具体计算公式如下：

当月度及以上中长期交易电量小于其全月市场电量的 K_1 时：

$$C_{\text{发电中长期偏差考核}} = \max[0, (Q_{\text{月度实际结算}} \times K_1 - Q_{\text{月度及以上合计}})] \times P_{\text{度电考核价格}}$$

电考核价格

$$P_{\text{度电考核价格}} = \min[0, (P_{\text{月度均价}} - P_{\text{日前月度加权平均综合电价}})] \times h_1$$

当月度及以上中长期交易电量大于其全月市场电量的 K_2 时：

$$C_{\text{发电中长期偏差考核}} = \max[0, (Q_{\text{月度及以上合计}} - Q_{\text{月度实际结算}} \times K_2)] \times P_{\text{度电考核价格}}$$

电考核价格

$$P_{\text{度电考核价格}} = \min[0, (P_{\text{日前月度加权平均综合电价}} - P_{\text{月度均价}})] \times h_2$$

其中：

$C_{\text{发电中长期偏差考核}}$ 为发电侧中长期交易偏差考核电费；

$Q_{\text{月度实际结算}}$ 为该发电交易单元月度实际市场电量剔除不参

与出清优化的跨区跨省结算电量后的剩余市场电量；

K_1 、 K_2 为比例系数，具体按相关方案、通知执行；

$Q_{\text{月度及以上合计}}$ 为该发电交易单元剔除不参与出清优化送电类别后的月度及以上中长期交易电量；

$P_{\text{度电考核价格}}$ 为发电侧中长期交易偏差考核电费度电考核价格；

$P_{\text{月度均价}}$ 为当月全体发电交易单元（含电网投放、发电类虚拟电厂）剔除不参与出清优化送电类别后的其余月度及以上中长期交易的加权平均价格；

$P_{\text{日前月度加权平均电价}}$ 为当月该交易单元所在节点日前市场价格按对应时段实际上网电量（不含不参与出清优化的跨区跨省的出清电量）进行加权计算；当发电交易单元当月实际上网电量为 0 时，采用当月全体发电交易单元日前市场月度加权平均电价；

h_1 、 h_2 为调整系数，具体按相关方案、通知执行。

8.2.5 用户侧月度中长期交易偏差考核电费

8.2.5.1 用户侧月度中长期交易偏差考核电费按月计算，批发交易用户、负荷类虚拟电厂和电网代理购电参与考核。

8.2.5.2 在中长期电量按合同价格结算、现货偏差电量按现货价格结算的基础上，用电交易单元当月月度及以上中长期交易电量应不小于其月度实际结算市场电量的 K_1 ，应不大于月度实际结算市场电量的 K_2 。对超过允许范围外的电量部分，以月度为周期，按度电考核价格进行考核，具体计算

公式如下：

当月度及以上中长期交易电量小于其月度实际结算市场电量的 K_1 时：

$$C_{\text{用电中长期偏差考核}} = \max [0, (Q_{\text{月度实际结算}} \times K_1 - Q_{\text{月度及以上合计}})] \times P_{\text{度电考核价格}}$$

电考核价格

$$P_{\text{度电考核价格}} = \max [0, (P_{\text{月度均价}} - P_{\text{日前市场月度加权平均综合电价}})] \times h_1。$$

当月度及以上中长期交易电量大于其月度实际结算市场电量的 K_2 时：

$$C_{\text{用电中长期偏差考核}} = \max [0, (Q_{\text{月度及以上合计}} - Q_{\text{月度实际结算}} \times K_2)] \times P_{\text{度电考核价格}}$$

电考核价格

$$P_{\text{度电考核价格}} = \max [0, (P_{\text{日前市场月度加权平均综合电价}} - P_{\text{月度均价}})] \times h_2$$

其中：

$C_{\text{用电中长期偏差考核}}$ 为用电侧中长期交易偏差考核电费；

$Q_{\text{月度实际结算}}$ 为该月用电交易单元市场电量；

K_1 、 K_2 为比例系数，具体按相关方案、通知执行。

$Q_{\text{月度及以上合计}}$ 为各用电交易单元当月月度及以上中长期交易电量；

$P_{\text{度电考核价格}}$ 为中长期交易偏差收益度电考核价格；

$P_{\text{月度均价}}$ 为当月全体用电交易单元（含电网代理购电）月度及以上中长期交易电量的加权平均价格。

$P_{\text{日前市场月度加权平均综合电价}}$ 为当月全体用电交易单元（含电网代理购电）的日前市场所有统一结算点电价按对应时段市场总电量占比进行加权的计算值；

h_1 、 h_2 为调整系数，具体按相关方案、通知执行。

8.2.6 用户侧偏差收益回收

8.2.6.1 用户侧偏差收益回收按小时计算。

8.2.6.2 对于用电交易单元实时市场分时偏差电量进行事后计算判断，超出允许偏差范围 λ_0 的，回收允许偏差外的实时市场与日前市场分时价格的价差收益。

计算公式如下：

当 $Q_{\text{申报},t} > Q_{\text{实时},t} \times (1 + \lambda_0)$ ，且 $P_{\text{实时统一},t} > P_{\text{日前统一},t}$ 时，

$C_{\text{偏差收益回收}} = \sum [Q_{\text{申报},t} - Q_{\text{实时},t} \times (1 + \lambda_0)] \times (P_{\text{实时统一},t} - P_{\text{日前统一},t})$ ；

当 $Q_{\text{申报},t} < Q_{\text{实时},t} \times (1 - \lambda_0)$ ，且 $P_{\text{实时统一},t} < P_{\text{日前统一},t}$ 时，

$C_{\text{偏差收益回收}} = \sum [(Q_{\text{实时},t} \times (1 - \lambda_0) - Q_{\text{申报},t}] \times (P_{\text{日前统一},t} - P_{\text{实时统一},t})$ 。

其中：

$C_{\text{偏差收益回收}}$ 为用电交易单元用户侧偏差收益回收电费；

$Q_{\text{实时},t}$ 为 t 时段用电交易单元实际购市场电量；

$Q_{\text{申报},t}$ 为 t 时段日前市场用电交易单元申报的需求电量；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为实时市场 t 时段统一结算点电价；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为日前市场 t 时段统一结算点电价；

λ_0 为允许的偏差比例，具体按相关方案、通知执行。

8.2.7 新能源超额收益回收电费

新能源超额收益回收电费按相关交易方案、通知执行。

8.2.8 中长期合约阻塞返还电费

中长期合约阻塞返还电费按《南方区域电力市场广西电

力现货市场运行方案》执行。

8.2.9 反向投放市场差额电费

反向投放市场差额电费按《南方区域电力市场广西电力现货市场运行方案》执行。

8.2.10 跨区跨省省间收益调节电费

跨区跨省省间收益调节电费按南方区域相关细则和方案执行。

8.3 平衡类费用

8.3.1 市场发用电量不平衡偏差电费

8.3.1.1 市场发用电量不平衡偏差电费按小时计算。

8.3.1.2 市场发用电量不平衡偏差电费由日前市场用户侧（含跨区跨省送电、用电交易单元）日前申报结算电量与发电侧（含跨区跨省受电、发电交易单元）日前出清电量不同引起，计算公式如下：

$$R_{\text{发用电量不平衡偏差},t} = (Q_{\text{用户日前申报},t} - Q_{\text{发电日前},t}) \times (P_{\text{日前统一},t} - P_{\text{实时统一},t})$$

其中：

$R_{\text{发用电量不平衡偏差},t}$ 为 t 时段市场发用电量不平衡偏差电费；

$Q_{\text{用户日前申报},t}$ 为用户侧 t 时段日前电量，其中用电交易单元为申报电量，跨区跨省送电为出清电量；

$Q_{\text{发电日前},t}$ 为发电侧 t 时段市场的日前出清电量；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为 t 时段用户侧日前统一结算价；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为 t 时段用户侧实时统一结算价。

8.3.2 跨区跨省交易偏差电量区内损益

8.3.2.1 跨区跨省交易偏差电量区内损益分送电类别按小时计算，具体送电类别由南方区域相关市场规则及方案明确。

8.3.2.2 跨区跨省交易偏差电量区内损益由于参与出清优化的跨区跨省交易偏差电量未按统一结算点，而是采用关口节点价格结算造成的市场损益。不参与出清优化的送电类别不计跨区跨省交易偏差电量区内损益。

$$R_{\text{跨区跨省偏差损益},d} = \sum R_{\text{跨区跨省偏差损益},t,d}$$

$$R_{\text{跨区跨省偏差损益},t,d} = \sum [Q_{\text{跨区跨省日前出清},t,d} \times (P_{\text{送出侧关口日前},t,d} - P_{\text{日前统一},t})] + \sum [Q_{\text{跨区跨省实时偏差},t,d} \times (P_{\text{送出侧关口实时},t,d} - P_{\text{实时统一},t})]$$

其中：

$R_{\text{跨区跨省偏差损益},d}$ 为因跨区跨省 d 送电类别偏差电量产生的区内损益费用；

$R_{\text{跨区跨省偏差损益},t,d}$ 为 t 时段跨区跨省 d 送电类别对应的偏差电量产生的区内损益费用；

$Q_{\text{跨区跨省日前出清},t,d}$ 为 t 时段跨区跨省 d 送电类别对应的日前出清电量；

$Q_{\text{跨区跨省实时偏差},d}$ 为 t 时段跨区跨省 d 送电类别对应的实时偏差电量；

$P_{\text{日前统一},t}$ 为日前市场 t 时段统一结算点电价；

$P_{\text{实时统一},t}$ 为实时市场 t 时段统一结算点电价；

$P_{\text{送出侧关口日前},t,d}$ 为 t 时段跨区跨省 d 送电类别对应广西送出侧关口的日前价格（不含区内输配电价）；

$P_{\text{送出侧关口实时}, t, d}$ 为 t 时段跨区跨省 d 送电类别对应广西送出侧关口的实时价格（不含区内输配电价）。

8.3.3 跨区跨省交易差额费用

跨区跨省交易差额费用按相关交易方案、通知执行。

8.3.4 市场阻塞盈余

8.3.4.1 市场阻塞盈余按月计算。

8.3.4.2 市场阻塞盈余采用倒算的方式，由用户侧的电能量电费（含用电交易单元、跨区跨省外送电量的电能量电费）与发电侧（含发电交易单元、跨区跨省受电）对应市场化交易电量所收取的电能量电费之间的差额电费，扣减市场发用电量不平衡偏差电费、跨区跨省交易偏差电量区内损益后剩余的市场损益。

8.3.5 跨区跨省不平衡资金

跨区跨省不平衡资金是跨省现货交易送出侧价格与送端省（区）送出侧关口价格不同产生的不平衡资金，由广州电力交易中心负责结算，省内据此进行分解。当广州电力交易中心单独结算跨省中长期合约阻塞费用时，跨区跨省不平衡资金与跨省中长期合约阻塞费用分开进行分摊分享。

8.3.6 退补联动电费

8.3.6.1 因电量退补（现货全月结算时含非现货期间退补电量，下同）引起的发电侧与用户侧退补电能量电费差额；

8.3.6.2 因电量退补同步退补对应的分摊分享项，且该分摊分享项现行政策已不执行。

9 分摊分享费用

9.1 分摊分享原则

分摊分享费用根据“谁产生、谁负责，谁受益、谁承担”的原则以月度为周期，进行分摊或分享。

分摊分享费用根据发布正式结算依据时的结算数据确定当月各科目可分配总额，按照下述分配方法计算出各科目分摊分享费用单价并依据当月档案和电量开展分配。分配费用单价四舍五入保留 3 位小数，因损益单价尾差问题造成当月可分配费用总额出现留存或不足的，差额部分纳入次月相应科目整体损益滚动平衡。

经营主体当月结算试运行期间总电量为负的，在分摊分享费用计算时电量按零执行；不参与出清优化的受入、外送电电量不参与分摊或分享。

售电公司和零售用户可根据零售合同的零售结算合同条款，约定现货分摊分享类不平衡资金结算套餐，将现货期间批发侧的分摊分享类不平衡资金按比例传导至零售用户。

9.2 分配方法

9.2.1 运行补偿分摊电费

系统运行补偿费用、启动补偿费用、机组日内非计划停运偏差费用返还、机组实时发电计划执行偏差费用返还、机组限高考核、机组限低考核、供热机组申报供热流量曲线偏差率考核、独立储能实时调度计划执行偏差费用返还合并至运行补偿分摊费用，由全体市场电力用户（含电网代理购电电量、储能企业充电电量，下同）按当月月度电量比例分摊

或分享。

9.2.2 新能源功率预测偏差考核分摊电费

新能源功率预测偏差考核分摊电费是由纳入考核的新能源交易单元按当月月度电量比例分摊或分享新能源功率预测偏差考核电费。

9.2.3 新能源实时发电计划执行偏差考核分摊电费

新能源实时发电计划执行偏差考核分摊电费是由纳入考核的新能源交易单元按当月月度电量比例分摊或分享新能源实时发电计划执行偏差考核电费。

9.2.4 发电侧年度中长期偏差考核分摊电费

发电侧年度中长期偏差考核分摊电费是由批发交易用户、电网代理购电按当月月度电量比例分摊或分享发电侧年度中长期偏差考核电费。

9.2.5 用电侧年度中长期偏差考核分摊电费

用电侧年度中长期偏差考核分摊电费是由煤电、核电、燃气交易单元按月度市场化上网电量比例分摊或分享用电侧年度中长期偏差考核电费。

9.2.6 发电侧月度中长期偏差考核分摊电费

发电侧月度中长期偏差考核分摊电费是由用电交易单元按当月月度电量比例分摊或分享发电侧月度中长期偏差考核电费。

9.2.7 用电侧月度中长期偏差考核分摊电费

用电侧月度中长期偏差考核分摊电费是由发电交易单元按月度市场化上网电量比例分摊或分享用电侧月度中

期偏差考核电费。

9.2.8 新能源超额收益回收分摊电费

新能源超额收益回收分摊电费按相关交易方案、通知执行。

9.2.9 用户偏差收益回收分摊电费

用户偏差收益回收分摊电费是由用电交易单元按当月月度电量比例分摊或分享用户偏差收益回收电费。

9.2.10 中长期合约阻塞返还分摊电费

中长期合约阻塞返还分摊电费按相关交易方案、通知执行。

9.2.11 反向投放市场差额电费

反向投放市场差额分摊电费按相关交易方案、通知执行。

9.2.12 跨区跨省省间收益调节分摊电费

跨区跨省省间收益调节分摊电费是由发电交易单元按当月月度电量比例分摊或分享跨区跨省省间收益调节电费。

9.2.13 跨区跨省交易偏差电量区内损益分摊电费

跨区跨省交易偏差电量区内损益分摊电费由发电交易单元按当月月度电量比例分摊或分享跨区跨省交易偏差电量区内损益电费。

9.2.14 跨区跨省交易差额分摊电费

跨区跨省交易差额分摊电费按相关交易方案、通知执行。

9.2.15 跨区跨省不平衡资金分摊电费

跨区跨省不平衡资金分摊电费是由发电交易单元按当月月度电量比例分摊或分享跨区跨省不平衡资金电费。当广州电力交易中心单独结算跨省中长期合约阻塞费用时，点对点、点对网送电类别跨省中长期合约阻塞费用由持有跨省中长期合约电量的发电交易单元各自承担。

9.2.16 市场发用电量不平衡偏差分摊电费

市场发用电量不平衡偏差分摊电费由发电交易单元、用电交易单元按当月月度电量比例分摊或分享市场发用电量不平衡偏差电费。

其中：

当 $Q_{\text{用户日前申报}, t} > Q_{\text{发电日前}, t}$ ，累计至用电侧分摊或分享；

当 $Q_{\text{发电日前}, t} > Q_{\text{用户日前申报}, t}$ ，累计至发电侧分摊或分享。

9.2.17 退补联动分摊电费

退补联动分摊电费是由发电侧和用电侧按 1:1 的比例将退补联动电费分至发电侧、用电侧退补联动分摊电费，并分别由发电交易单元、用电交易单元按当月月度电量比例分摊分享。

9.2.18 市场阻塞盈余分摊电费

市场阻塞盈余分摊电费是由发电交易单元按月度电量比例分摊或分享市场阻塞盈余电费。

10 追退补和清算

10.1 定义

追退补是指因市场经营主体原因或数据异常以及其他规则允许情况，对已结算的电量、电费重新计算，在后续结

算周期进行费用多退少补。

清算是指因政策或规则调整等原因，对已结算的电量、电费重新计算，在后续结算周期进行费用多退少补。

10.2 基本原则

10.2.1 追退补追溯期原则上不超过 12 个月。

10.2.2 开展追退补和清算时，首先应由交易中心编制追退补和清算的结算依据，履行第 5 章结算流程后，再由电网企业开展电费追退补和清算。

10.2.3 结算依据或电费账单发布后，如市场经营主体存在异议，可在 15 个工作日内分别向电力交易机构、电网企业提出结算问询。交易中心、电网企业在收到问询后，5 个工作日内确认和评估问询是否属实，经查询属实的，在满足结算条件的下一结算周期进行追退补或清算。

10.2.4 因市场交易和结算细则、电价政策发生变化，档案差错、计量电量差错、现货出清结果修正、中长期交易结果修正、并单费用修正、结算差错等原因开展追退补和清算的，需由数据修正方在每月 23 日前补推数据或提供相关依据。交易中心收到补推数据和相关依据后，在满足结算条件的下一个结算周期完成结算、追退补和清算。

10.2.5 原则上延期结算、追退补和清算产生的差额费用，分科目作为结余，按出单月份电量结构进行分摊分享。

10.3 电量差错退补结算

10.3.1 正式结算依据发布后发现市场经营主体电量差错的（包括档案差错引起的电量差错），仅对市场经营主体

自身电能量电费、市场运行费用、分摊分享类费用进行退补调整；市场运行费用中属于非市场经营主体自身费用的，不因市场经营主体电量差错进行退补调整。

10.3.2 正式结算依据发布时固化的分摊分享费用不平衡资金科目的结算价格，以及经营主体结算调平电量的价格，不因事后电量变更进行调整或重算。

10.3.3 正式结算依据发布后发现上一月及以前月份电量差错的，交易中心按以下规则开展差错电量的电能量退补：

10.3.3.1 发电交易单元差错电量

发电交易单元日分时差错电量按对应时点实时节点价格进行结算（电网代理投放差错电量对应时点实时统一结算点电价进行结算）；发电交易单元调平差错电量按差错月发电交易单元调平电量价格进行结算。

未在交易中心注册的发电企业，由电网企业按照差错月份对应的结算价格对差错电量开展电能量结算。

10.3.3.2 用电交易单元差错电量

用电交易单元日分时差错电量按对应时点实时统一结算点电价进行结算（新型储能充电交易单元差错电量按对应时点实时节点价格进行结算）；用电交易单元调平差错电量按差错月用电交易单元调平电量价格进行结算。

其他电网电力用户存在电量差错的，根据电力用户最新结算情况对网间市场化电费进行重算。

10.3.3.3 电网代购、电网投放的差错电量

因发电企业或电力用户差错电量调整，同步调整电网代购、电网投放差错电量。电网代购、电网投放日分时差错电量按所在时点实时统一结算点电价进行结算；电网代购、电网投放调平差错电量按差错月各调平电量价格进行结算。

10.3.3.4 根据发电交易单元、用电交易单元的最终电量情况，同步调整其分摊分享类费用，分摊分享类费用各科目的单价按标的物月份正式结算依据发布时固化的价格执行。

10.3.3.5 其他电网趸售（网间）电量差错的，根据最新趸售（网间）电量情况对网间市场化电费进行重算，与原结算结果的差额电费纳入其他电网的网间退补电费。

10.4 其他退补事宜

10.4.1 市场差错电量追溯期原则上从差错电量实际发生月份起不超过12个月。超过12个月的，电力用户差错电量由电网企业按实际发生月份的电网代理购电价格进行结算；发电企业差错电量由电网企业按该发电企业交易单元实际发生月份的市场结算均价进行清算。

10.4.2 由于所在节点实时价格调整需要进行电费追退补的，交易中心应于每月15日前推送往月所在节点实时价格变更信息至电网企业，由电网企业根据差错月份上网电量对未在交易中心注册的发电企业开展电能量电费追退补工作，并纳入下一结算周期电费结算单中。

10.4.3 因结算月份计量电量、主体档案、交易合约等结算基础数据调整，以及计算错误等原因导致绿色电力交易

绿电环境价值结算需要调整的，应按国家绿电环境价值管理部门有关要求要求进行退补处理。

11 附则

11.1 本实施细则与国家最新的政策、文件规定不符的，从其规定。

11.2 本实施细则由广西电力交易中心制定，经广西电力市场管理委员会审议通过后，报国家能源局南方监管局和自治区政府电力管理部门审定执行，广西电力交易中心负责解释。

附录 1:

术语定义

(1) 交易中心：指广西电力交易中心。

(2) 上网电量：指相关方案明确的发电单元参与电力市场的市场化上网电量。

(3) 用网电量：指电力用户剔除留成电后的市场化用网电量。

(4) 交易电量：是指根据交易规则对市场合约电量分解，形成对应交易日 24 时合约分时电量。

(5) 结算电费：市场用户、售电公司或发电企业支付或获取的电能量总电费，包含电能量电费、市场运行费用、分摊分享费用、退补电费等。

(6) 节点电价：指在满足当前输电网络设备约束条件和各类其它资源的工作特点的情况下，在某一节点增加单位负荷需求时所需要增加的边际成本。节点电价由系统电能价格与阻塞价格两部分构成。

(7) 统一结算点电价：统一结算点是用于现货三部制结算的虚拟节点。现阶段，对批发交易用户，日前（或实时）市场的每小时统一结算点电价为直接参与交易的市场机组日前（或实时）市场总电能量电费除以直接参与交易的市场机组总市场出清电量得到。

(8) 日前市场月度加权平均综合电价：指日前市场当月内所有统一结算点电价按对应时段市场用户总电量占比进行加权计算值。

（9）批发交易用户：指售电公司和直接参与批发市场的电力用户。

（10）新型经营主体：指虚拟电厂（负荷类虚拟电厂、发电类虚拟电厂）、新型储能、抽水蓄能等。

（11）用电交易单元：指在批发电力市场主要参与购电的经营主体交易单元，包括批发交易用户、电网代理购电、负荷类虚拟电厂、新型储能充电交易单元。

（12）发电交易单元：指在批发电力市场主要参与售电的经营主体交易单元，包括发电企业、电网代理投放、发电类虚拟电厂、新型储能放电交易单元。

（13）省级电网：指广西电网有限责任公司。

（14）其他电网：指广西能源股份有限公司、广西壮族自治区百色电力有限责任公司、贺州市平桂电力售电有限公司等局域电网以及增量配电网。

（15）中长期合约：是指以多年、年、月、周及日以上为周期的合约（含电网代理购电交易）。

（16）中长期合约阻塞电费：是指中长期合约发电节点与合约电量结算参考点间的价差引起的阻塞电费。

附录 2:

广西电力现货交易电量数据拟合规则

对于参与市场的用户，截至到D+1日12:00时，计量系统仍无法采集到其电表数据时，则由电网公司提供电量拟合数据用于市场化结算，拟合规则如下：

一、专变用户电量数据拟合规则

（一）当主表采集失败无电量数据时，如副表采集成功有电量数据，则所缺电量数据采用副表数据进行近似拟合。

（二）当双表采集失败无电量数据时，且连续时间点内缺点数小于等于2小时，属非换表事件的取主表缺点区间内前后时间点的区间电量算术平均值作为电量拟合值，属换表事件的则按换表事件拟合处理。

（三）当双表采集失败无电量数据时，且连续时间点内缺点数大于等于3小时，但不超过D+1日0点：

1、属于暂停、自停、停电的，若停电时间区间内存在度差，则度差对应的区间电量作为区间内最后一个时间点的拟合电量，区间内其它点按0电量拟合处理；若无度差，则区间内所有点按0电量拟合处理。

2、属于非暂停、非自停、非停电的，根据同日期属性（详见二、日期属性说明）历史电量（以下简称“历史电

量”) 比例分摊区间总电量，如历史电量为0，则取主表缺点总区间内前后时间点的小时电量算术平均值作为区间内所有点电量拟合值。

(四) 当双表采集失败无电量数据时，且连续时间点内缺点数大于等于3小时，超过D+1日0点：

1、属于暂停、自停、停电的，按0电量拟合处理。

2、属于非暂停、非自停、非停电，按使用近7天每小时的平均电量拟合，近7天平均电量拟合不成功，按历史电量拟合处理(下同)。

(五) 由于台风、洪涝等原因无法及时获知用户实际现场是否正常用电情况，则以工作日、双休日、节假日的日期属性按以上规则进行拟合。

(六) 由于换表期间造成表码缺失，根据换表起止时间，若换表前最后一个整点表码缺失，则将旧表止码替换为该点表码；若换表后第一个整点表码缺失，则将新表起码替换为该点表码。

(七) 在存在相关营销工单(销户、增容、减容、计量点拆除、非永久性减容)情况下，计量系统根据营销工单中的装拆示数及装拆时间替换相应时刻的表码数据，并将新表码推送至营销系统。

(八) 经计算后的拟合电量需转换成拟合表码数据进行

推送。转换原则： $\text{拟合表码} = \text{基准初始表码} + (\text{拟合电量} / \text{综合倍率})$ 。若用户缺少基准初始表码依然推送拟合电量至营销。

（九）拟合发布后如果数据有重新补采，需要按照实际采集数据重新进行发布来修正。

（十）分时电量累计值原则上应与用于月结算的总抄表电量保持一致。各费率时段尖、峰、平、谷电量以对应时段的小时电量累加计算。

（十一）若专变用户下的低压单相表无功小时电量无数据，则按0电量进行拟合。

二、分布式光伏电量数据拟合规则

（一）对已完成计量装置改造，满足现货分时表码采集条件的分布式光伏，按照“一、专变用户电量数据拟合规则”进行数据拟合。

（二）无法采集分时表码数据的低压计量点但可采集到日冻结表码的，将采集计算得到的日电量照电力交易机构发布的对应时间分布式光伏小时典型负荷曲线进行分解至小时电量，并拟合形成小时表码。

（三）低压日冻结表码数据缺数情况下：

1. 属于非暂停、非自停、非停电，按照最近7天平均日

电量以及分布式光伏小时典型负荷曲线进行分摊拟合。近7天平均电量拟合不成功，按历史电量拟合处理

2. 属于暂停、自停、停电的，按0电量拟合处理。

三、日期属性说明

（一）日期属性分为三种：工作日、双休日、国家法定节假日或自治区人民政府颁布的法定节假日。其中节假日分为小长假（元旦、五一、清明、壮族三月三等）和大长假（春节、国庆）两类；每天内的时间区段定义为（D日 1:00-D+1日 0:00），即D+1日 0:00点数据为定义为D日 24点数据。

（二）详细说明：

1、如果缺点时间段区间在工作日内，按上一个月份工作日数据的平均值拟合处理，即5月22日（星期二）1:00-2:00缺数，以4月份每个工作日 1:00-2:00数的平均值进行拟合。

2、如果缺点时间段区间在双休日内，按上一个月份双休日区间数据的平均值拟合处理；如：2018年6月9日（周六）2:00-3:00缺数，则用2018年5月每个周六、日 2:00-3:00数据的平均值进行拟合。

3、如果缺点时间段区间在法定节假日内，按最近一个同类型节假日区间数据拟合处理。其中：节假日分为小长假（元旦、五一、清明、端午、中秋、壮族三月三等）和大长假（春节、国庆）两类，小长假数据参照最近三个同类假期

的数据均值拟合处理，大长假数据取上年同类假期数据均值拟合处理。无历史类比数据的参照上一个假期日数据均值拟合处理。

第一种情况：2018年6月17日（端午）2:00-3:00缺数，则取2018年元旦、清明、五一假期（3个小长假）2:00-3:00数据的平均值拟合处理。

第二种情况：2018年6月17日（端午）2:00-3:00缺数，若该用户在2018年1月10日后建档，则取2018年清明、五一假期（2个小长假）2:00-3:00数据的平均值拟合处理。若该用户在2018年4月15日后建档，则取2018年五一假期（1个小长假）2:00-3:00数据的平均值拟合处理。

第三种情况：2018年10月2日（国庆）2:00-3:00缺数，则用2017年10月国庆7天2:00-3:00数据的平均值拟合处理。

第四种情况：2018年10月2日（国庆）2:00-3:00缺数，若该用户2018年1月1日后才建档，不存在2017年国庆7天的数据，则用2018年春节期间2:00-3:00数据的平均值拟合处理；若该用户2018年5月1日后才建档，不存在2017年国庆与2018年春节的数据，则用2018年中秋节期间2:00-3:00数据的平均值拟合处理。

4、缺点时间段区间在横跨工作日/双休日和法定节假日时间段内，则先将该区间段分别工作日/双休日和法定节假日

日分开，再分别按上述工作日/双休日、去年法定节假日的数据拟合处理。

四、规则细节解释

（一）拟合时以各数据项分别进行缺数判断。

（二）国家法定节假日：以每年国务院或自治区人民政府公开颁布的法定节假日为准，分为小长假（元旦、清明、五一、端午、中秋、壮族三月三）和大长假（春节、国庆）两类。

（三）现货数据发布（含拟合电量）取数优先级：主终端主表表码（4位）->备终端主表表码（4位）->主终端主表表码（2位）->备终端主表表码（2位）->主终端副表电量->备终端副表电量->主表的区间电量或历史电量。且不获取卡式预付费电能表数据。

（四）连续缺点数的判断范围遵循“前三后三”原则。以D日为例，连续缺点数判断范围从D日的0点往前推3个小时点（即：D-1日21点），一直到D日23:00及往后顺推3个小时（即：D+1日2点）截止。如：计量系统是按日推送数据至营销，如果用户在1:00缺数、2:00不缺数，在考虑1:00-2:00间的拟合电量时，应从1:00往前追溯确定缺数点是否超过3个，以确定拟合电量的类型（平均值、历史电量比例、历史电量等）。

（五）使用近7天每小时的平均电量进行拟合，未能拟合成功的，使用历史电量数据进行拟合的（基础表码及小时电量增加异常标志，拟合中不参考有异常标志的数据），若仍未能拟合成功的则直接拟合为0电量。

（六）（拟合）电量采用前时标记录电量时标，如：2点表码-1点表码=1点（拟合）电量。拟合电量数应为连续缺点数(N)+1，如：某天2:00缺失1个表码，需要拟合1:00-2:00及2:00-3:00的2个电量；某天2:00和3:00缺失表码，则应同时拟合1:00-2:00，2:00-3:00和3:00-4:00的3个电量，以此类推。

附录 3：

新能源（光伏）典型分解曲线比例

第一季度

0 时	1 时	2 时	3 时	4 时	5 时	6 时	7 时	8 时	9 时	10 时	11 时
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.11	0.16
12 时	13 时	14 时	15 时	16 时	17 时	18 时	19 时	20 时	21 时	22 时	23 时
0.18	0.17	0.14	0.10	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第二季度

0 时	1 时	2 时	3 时	4 时	5 时	6 时	7 时	8 时	9 时	10 时	11 时
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.11	0.11
12 时	13 时	14 时	15 时	16 时	17 时	18 时	19 时	20 时	21 时	22 时	23 时
0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三季度

0 时	1 时	2 时	3 时	4 时	5 时	6 时	7 时	8 时	9 时	10 时	11 时
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.11	0.11
12 时	13 时	14 时	15 时	16 时	17 时	18 时	19 时	20 时	21 时	22 时	23 时
0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四季度

0 时	1 时	2 时	3 时	4 时	5 时	6 时	7 时	8 时	9 时	10 时	11 时
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.09	0.13	0.15
12 时	13 时	14 时	15 时	16 时	17 时	18 时	19 时	20 时	21 时	22 时	23 时
0.17	0.15	0.12	0.09	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00