

В связи модернизации телеметрии ПГРП ПУ "Глубокогаз" и в том числе Докшицкий РГС и Поставский РГС просит Вас внести изменения в ПСД по следующим объектам:

1. «Телеметрия ПГРП-1 в г.Глубокое, ул.Пролетарская».
2. «Телеметрия ГРП-2 в г.Глубокое, ул.Молодежная».
3. «Телеметрия ГРП-3 в г.Глубокое, ул.Ленина».
4. «Телеметрия ПГРП-1 в г.Поставы ул.Крупской».
5. «Телеметрия ПГРП-1 в г.Докшицы».

Раздел ТЛМ внести изменения:

-Кабель для передачи электрических сигналов с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки МКЭШ сечением 2х0,75

-необходимо заменить на кабель МКЭШ сечением 3х0,75 так как для коммутирования измерительных преобразователей давления по схеме электрических соединений по техническому паспорту две жилы для подключения к контроллеру и одна для заземления;

-Датчики на ПЗК магнитоcontactные ИО-102-4 не являются взрывозащищенными
-необходимо заменить на магнитоcontactные взрывозащищенным исполнение ИО102-ВЗ «Атон»;

-Датчики на открытие дверей в помещение телемеханики и мини-котельной ИО-102-4 не являются взрывозащищенными и по техническому паспорту срок службы низкий

-необходимо заменить на магнитоcontactные взрывозащищенным исполнение ИО102-26/В;

Мастер

Д.И. Генис