

Главному инженеру
ПУ «Глубокогаз»
Карандею А.В.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
30.10.2020г.

О ПТК «REGION-gaz»

По результатам технического обслуживания с применением ПТК «REGION-gaz» ниже перечисленные объекты получили положительные заключения, протоколы прилагаются:

1. ШРП №24, д.Янки протоколы №2034,2032
2. ШРП №25, д.Подомхи протоколы №2036,2035
3. ШРП №20 д. Красное Березино протоколы №2033,2031

По вышеперечисленным объектам замечания по работе системы телеметрии отсутствуют в течении последних 3-х месяцев.

На основании вышеизложенного данные объекты подлежат переводу на техническое обслуживание с применением ПТК «REGION-gaz» не реже 1 раза в 6 месяцев.

Главный инженер Докшицкого РГС

Мастер СНГ и СН

Мастер

Мастер

П.С.Сиволобчиков

К.С.Костюк

Д.И.Генис

А.И.Залевский