



ISO 9001



Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па паліву і газіфікацыі "Белпалівагаз"
Вытворчае рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства "Віцебскаблгаз"
(УП "Віцебскаблгаз")

Філіял "Браслаўскае вытворчае
ўпраўленне" (ВУ "Браслаўгаз")
вул. Юбілейная, 38, 211969,
г. Браслаў, Віцебская вобл.
тэл. (02153) 21 000, факс 68 651
e-mail: info@braslav.oblgas.by

IBAN BY21AKBB30120310950152100000
AAT "ААБ Беларусбанк" BIC AKBBBY2X

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации "Белтопгаз"
Производственное республиканское унитарное
предприятие "Витебскоблгаз"
(УП "Витебскоблгаз")

Филиал "Браславское производственное
управление" (ПУ "Браславгаз")
ул. Юбилейная, 38, 211969,
г. Браслав, Витебская обл.
тэл. (02153) 21 000, факс 68 651
e-mail: info@braslav.oblgas.by

IBAN BY21AKBB30120310950152100000
ОАО "АСБ Беларусбанк" BIC AKBBBY2X

03.05.2021

№

04/1494

На

ад

ОДО «Пожтехносервис»

ООО «НПЦ «Европрибор»

Филиал ПУ «Браславгаз» рассмотрел письмо от 23.04.2021 № 260 ООО «Научно-производственный центр «Европрибор» о разночтениях в проектной документации по объекту «Модернизация ПГРП №2 в Миорском районе» и сообщает следующее — согласно схеме телемеханизации необходима установка газоанализатора ФСТ-03В1, также необходимо добавить модуль аналогового входа контролера SIMBI -10 для подключения анализатора степени одоризации «Анод Трансмитер».

Главный инженер

В.И. Клыбик

04 Мацук Е.В. 21019

04 Генис Д.И. 21011