修订说明回执

一、返修信息

原稿为《面向智能电网的调度优化方法研究》导师返修稿，含批注 2 条、修订 2 处，批注人为王教授（2026-10-21）。本次修订逐条回应全部批注与修订，纪律是只改表达与论证支撑、不动科学事实，补充文献均为已核实的一手来源。回执于 2026-10-24 整理。

二、逐条回执

表 1 批注与修订处理回执

序号	类型	导师意见 / 修订内容	修改动作	状态
1	批注 1	插入的半句语法不通，请重写衔接；建议补充 1-2 篇近三年储能调度的文献支撑	重写该句：以分号衔接两个并列论点，保留导师插入的概念；句末补充 2 篇文献引用（2024 年、2026 年各 1 篇，见文末参考文献）	已修改
2	批注 2	“显著提升”过于绝对，要么给出具体数字，要么改成“有所提升”	采用“给出具体数字”方案：弃光率 3.00% 降至零、综合运行成本下降 2.09%，并删去“显著”二字由数字自证	已修改
3	修订 1	插入“以及储能充放电的时空转移能力”	与批注 1 一并处理：概念保留、句式重写进修订后语句	已接受
4	修订 2	删除“非常”	接受删除，修订后语句不含该词	已接受

三、修改前后对照

表 2 修改前后对照

位置	修改前	修改后
绪论第 2 句	光伏、风电接入规模越大，负荷曲线越难预测，以及储能充放电的时空转移能力值得纳入调度决策。	光伏、风电接入规模越大，负荷曲线越难预测；储能充放电的时空转移能力，同样值得纳入调度决策[1-2]。
结论段	算例结果表明，本文方法能够显著提升电网运行的经济性，具有重要的理论意义和实践价值。	算例结果表明，本文方法能够提升电网运行的经济性：典型日弃光率由 3.00% 降至零，综合运行成本较基准场景下降 2.09%，具有重要的理论意义和实践价值。

四、修订后段落全文

4.1 绪论（修订后）

智能电网的调度方法正从人工经验走向自动优化。光伏、风电接入规模越大，负荷曲线越难预测；储能充放电的时空转移能力，同样值得纳入调度决策[1-2]。传统的机组组合方法依赖人工经验，效率有限。

4.2 结论（修订后）

算例结果表明，本文方法能够提升电网运行的经济性：典型日弃光率由 3.00% 降至零，综合运行成本较基准场景下降 2.09%，具有重要的理论意义和实践价值。

五、新增文献条目

按批注 1 要求补充近三年储能调度方向文献 2 篇，均为经期刊官网原文页核实的一手来源；在返修稿中按出现顺序编为第 1、2 条，若并入主论文则对应其第 8、9 条并整体重排编号。

六、备注

结论段引用的数字取自论文算例的真实计算结果：无储能基准场景与优化调度场景对比，弃光电量由 70 MWh 降至 0（弃光率 3.00% 降至零），综合运行成本由 262.36 万元降至 256.87 万元、降幅 2.09%，计算过程可复现。

如需将本回执的修改同步落进主论文《智能电网调度优化论文.docx》（其对应段落文字不同，将按批注意见等效改写并重排引用编号），或在返修稿原件基础上接受全部修订生成清稿，可随时执行。

参考文献

[1] 宋妍萌, 芮钧, 赵宇. 风光水火储多能互补双层优化调度研究[J]. 中国农村水利水电, 2024(3): 34-40.

[2] 凌煦, 汤纯, 王莹, 等. 促进风光新能源消纳的抽水蓄能电站优化调度研究[J]. 中国农村水利水电, 2026(5): 143-148.

AI 生成