



伍盛消防工程有限公司 29116640

IE.1120807-2

伍盛國際開發(股)公司 16875703

地址：30373新竹縣湖口鄉松江二街55號

WU-SHENG FIRE PROTECTION CO.

TEL：886-3-5971104 FAX：886-3-5978894

E-mail：davies.hung@msa.hinet.net

統編：16875703

工程報價單


公司名稱：里長伯大樓
公司地址：新竹市關東路165巷1號
業務人員：洪偉晉(0926577247)
項目：消防設備缺失改善

聯絡人：消防委員-賴志皓 先生
聯絡電話：5782503(fax5391222)
報價日期：112/8/7
e-mail

項 目	設備名稱	單位	數量	單價	金額	備註
1	乾粉滅火器充填 20型	支	136	250	34000	
2	綜合盤-標示燈	顆	2	90	180	
3	廣播主機音量不足-協助調整(內部旋扭)	式	1	0	0	動作正常但聲音太小
4	出口門燈 LED	台	1	480	480	
5	左向方向燈 LED	台	1	480	480	
6	緊急照明燈	台	2	320	640	
7	採水泵浦外部啟動開關錯誤	顆	1	0	0	更換錯誤請找原更廠商更新
8	更換及維修工資	式	1	5000	5000	
註：消防水池可能與污水槽相連，水池內的水已有污水嚴重，可能的話用掉一下水池內的水以改善水質						
	小 計	式			\$40,780	
	稅 金	式			0	
	總 計	式			\$40,780	

備註：

以上報價含稅
本估價單於報價後三十日內有效。
施工規範及規定依合約標準
如蒙惠顧付款方式為月結30天票期
請廠商確認後簽章回傳：



電話(0)：守衛室03-5782503 (H)：

一、消防安全設備不符規定之項目及內容：

註：消防年度安檢申報範圍僅公設區域，不含住戶端專有部分，惟住戶內部有影響到公共設備整體系統部分，會另請管委會通知住戶配合進屋檢查。

【滅火器】

滅火器全部設置 138 具，除了二樓 MN 棟 1 具及 GH 棟 1 具未過期，其他皆過期。

20 型過期 136 具：B2F*14；B1F*16；ABE 棟*18；CDF 棟*18；GH 棟*17；MN 棟*17；IJ 棟*18；LK 棟*18。

【火警自動警報設備】

火警標示燈故障：IJ 棟 5F、6F。

【緊急廣播設備】

麥克風測試正常，火警測試時現場喇叭無輸出。

【標示設備】

1. 出口燈故障：CDF 棟*1；

2. 左向燈故障：B1F*1；

【緊急照明設備】

照明燈故障：CDF 棟*1；GH 棟 6F*1。

【消防專用蓄水池】

近端控制盤按壓無動作，遠端測試會運轉但 ON 鍵放開時會停止，蓄水池污水嚴重。

二、採行改善措施：維修、改善

三、預定完成期限：依法定，應於每年九月底前合格申報。