

自我檢查表

3109-QR-02-003-P 版本 1.0

親愛的用戶您好：本公司於 年 月 日派員至貴府實施「用戶管線定期檢查」工作，適逢外出未克實施，謹奉上「用戶簡易自我檢查辦法」，敬請詳予參閱，並盼經常施行以確保管線用氣安全，謝謝，敬祝 時祺

台灣中油股份有限公司 謹啟
電話：(03) 5750918

用戶簡易自我安全檢查辦法

- 一、請檢查瓦斯管線是否漏氣，如發現漏氣請先關閉表前開關，並通知本公司派員處理：
 - (一)請以肥皂泡沫塗於所有瓦斯管線上，如發現泡沫有如吹氣球般逐漸增大即為漏氣。
 - (二)如您聞到瓦斯味道或不使用瓦斯時發現計量表有走動現象即為漏氣。
 - (三)請檢查瓦斯管線有無銹蝕或破損漏氣現象。
- 二、請檢查瓦斯器具四周不得放置易燃物品，如紙張、油等等，以防引燃肇致火災。
- 三、熱水器應安裝於室外通風良好處，切勿安裝於浴室或通風不良之處所，以防一氧化碳中毒。
- 四、請檢查所有的瓦斯開關是否能靈活操作，如表前總開關失靈請通知本公司更換，表後各開關失靈請洽公用天然氣導管承裝業更換，並養成使用後隨手關閉開關的習慣，就寢或外出前應複查1次以防意外。
- 五、開關把手與管線成互相垂直即為關閉，把手與管線同向即為開啟。

用戶注意事項

本公司每2年定期到府上實施免費定期檢查，檢查日期一經通知不輕易更改。惟據反映，近有少數廠商冒用本公司名義至府上辦理安全檢查，要求更換部分零件，使府上蒙受金錢損失，請 貴用戶務必查明檢查人員姓名、識別證及本公司標誌，以資辨別真假，或打電話至本公司查證，以防止受騙，並維護用氣安全。本公司無辦理表內管設備更換器材業務，不會發生收取現金情形。

請沿此虛線撕下第一聯妥為保存，第二聯請填妥後寄回本公司，回函郵資已付

(第一聯)

(第二聯)

請親愛的用戶就下列檢測項目中勾選檢測結果，並請寄回本公司，以憑辦理。

用戶自我檢查表					
檢查項目	正常	建議改善		是否改善	
一、瓦斯管線情形	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏氣		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
二、爐具四周是否放置易燃物品	<input type="checkbox"/> 未放置易燃物	<input type="checkbox"/> 放置易燃物		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
三、熱水器安裝位置	<input type="checkbox"/> 陽台 <input type="checkbox"/> 室外	<input type="checkbox"/> 廚房內、室內	<input type="checkbox"/> 浴廁內	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、熱水器通風情形	<input type="checkbox"/> 通風良好	<input type="checkbox"/> 陽台加裝鋁窗	<input type="checkbox"/> 未安裝強制排氣型熱水器	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	安裝在廚房內、室內或陽台加裝鋁窗等處，已安裝強制排氣型熱水器			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、瓦斯開關情形	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 失靈		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

新竹服務中心 服務電話：(03) 5750918 *預約檢查時間(上班) 9:00~16:00

戶 號：

用戶姓名：

地 址：

電 話：

簽章：

家用固定式瓦斯爐具之配管維修養護建議事項

一、燃燒用具之安裝：

- 1、屋外式熱水器不得裝於室內。
- 2、燃燒器具應與可燃物保持防火安全間距，並預留維修空間。
- 3、燃燒器具應隨時清理，以防止出火口受阻。

二、表內配氣管之安裝：

- 1、輸氣管及配件應為耐壓及耐油性材料製造。
- 2、輸氣管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動。
- 3、慎選瓦斯配管，以金屬管為宜，不可使用橡膠軟管或塑膠管。
- 4、橡皮管接頭應使用夾具固定，以防止脫落，不要使用太長橡皮管，長度最好不超過一公尺。

三、其他應行注意事項：

- 1、經常檢查瓦斯開關、橡皮管等，有無鬆動、破損，橡皮管最好1至2年即予更換。
- 2、出遠門時，或睡覺前，牢記關瓦斯開關。

台灣中油股份有限公司 敬告

廣告回信
新竹郵局登記
廣字第276號

免貼郵票

信函

30080

新竹市光明里大學路8-1號

台灣中油股份有限公司天然氣事業部
公用天然氣營業處 新竹服務中心 啟