

Trzy fazy i termik

Raport szkoleniowy · rewizja 0 · quasi-statyczny model rezystancyjny. Profile ochrony są dydaktyczne.

Zestawienie aparatów

Oznaczenie	Aparat	Model
G1	Źródło trójfazowe · 230/398 V	dydaktyczny
XN1	Listwa N · 5 zacisków	dydaktyczny
XPE1	Listwa PE · 5 zacisków	dydaktyczny
XL1	Listwa N · 5 zacisków	dydaktyczny
K1	Stycznik · cewka 230 V AC	dydaktyczny
S0	Przycisk STOP · chwilowy NC	dydaktyczny
S1	Przycisk START · chwilowy NO	dydaktyczny
XC1	Listwa N · 5 zacisków	dydaktyczny
XC2	Listwa N · 5 zacisków	dydaktyczny
F1	Termik · NC 95/96 / NO 97/98	dydaktyczny
M1	Silnik trójfazowy · model rezystancyjny	dydaktyczny

Pomiary szkoleniowe

Funkcja / punkty	Wynik	Rewizja / czas	Warunki
------------------	-------	----------------	---------

Połączenia

Żyłą	Od	Do	Parametry
W1	G1/N	XN1/1	1.5 mm ² · 2 m · N
W2	G1/PE	XPE1/1	1.5 mm ² · 2 m · PE
W3	G1/L1	XL1/1	1.5 mm ² · 2 m · L1
W4	XL1/2	S0/21	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W5	S0/22	XC1/1	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W6	XC1/2	S1/13	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W7	S1/14	XC2/1	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W8	XC1/3	K1/13	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W9	K1/14	XC2/2	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W10	XC2/3	F1/95	1.5 mm ² · 2 m · CONTROL
W11	XL1/3	K1/1L1	1.5 mm ² · 2 m · L1
W12	K1/2T1	F1/1L1	1.5 mm ² · 2 m · L1
W13	F1/2T1	M1/U	1.5 mm ² · 2 m · L1
W14	G1/L2	K1/3L2	1.5 mm ² · 2 m · L2
W15	K1/4T2	F1/3L2	1.5 mm ² · 2 m · L2
W16	F1/4T2	M1/V	1.5 mm ² · 2 m · L2
W17	G1/L3	K1/5L3	1.5 mm ² · 2 m · L3
W18	K1/6T3	F1/5L3	1.5 mm ² · 2 m · L3

Żyłą	Od	Do	Parametry
W19	F1/6T3	M1/W	1.5 mm² · 2 m · L3
W20	XPE1/2	M1/PE	1.5 mm² · 2 m · PE
W21	F1/96	K1/A1	1.5 mm² · 2 m · CONTROL
W22	XN1/2	K1/A2	1.5 mm² · 2 m · N