

PLANTA ARQUITECTÓNICA REORGANIZACION FUNCIONAL SERVICIO DE URGENCIAS

ESC1:100



PROGRAMA ARQUITECTONICO - RESOLUCION 1633 - 2025			
Espacio / Ambiente	Área Mínima Normativa (Res. 1633/2025)	Estado en Proyecto (Plano V5)	Observación Técnica de Cumplimiento
Recepción	Dimensión según necesidad + Puesto de trabajo¹.	Sí (Recepción y Facturación).	Cumple ubicación. Verificar ergonomía del puesto de trabajo.
Sala de Espera	10.00 m2 + 3.00 m2 por consultorio adicional².	Sí (Sala de Espera Urgencias Básicas).	CUMPLE. El área es generosa. Se debe validar la ventilación natural/artificial.
Baños Sala de Espera	Mínimo 2 unidades discriminadas por sexo + 2 unidades pediátricas discriminadas por sexo (PMR)³.	PARCIAL (Batería de baños visible).	PARCIALMENTE. Se deben instalar aparatos sanitarios de talla infantil o adaptadores en la batería existente.
Información y Control	Dimensión según necesidad + Puesto + Baño personal¹.	Sí (Ubicado en counter de facturación).	CUMPLE / PARCIALMENTE. El área presenta un puesto de trabajo. Cuenta con sistema de ventilación cruzadoSe debe validar la ventilación Artificial.
Entrevista a Familiares	Dimensión según necesidad + Puesto + Sillas⁴.	Sí (Ubicado en el área de psicología tercer piso hospital infantil)	CUMPLE. El área se encuentra en el tercer piso parte interna Hospital.
Estacionamiento Camillas/Sillas	3.00m2 fuera de circulación⁵.	Sí. (Ubicado en el Acceso auxiliar- hospital infantil)	CUMPLE. Cuenta una zona específica cerca de la entrada de ambulancias.
Descontaminación Pacientes	6.00 m2 (Lado min \$2.00 m). Ducha, drenaje, sanitario¹.	Sí (Ubicado directamente en el acceso de paciente crítico)	CUMPLE. El área se encuentra directamente en el acceso de paciente crítico
Cuarto de Custodia	\$3.00 m2 con seguridad⁶.	NO IDENTIFICADO.	FALTANTE. Requerido para pacientes bajo custodia legal o psiquiátricos agresivos.
Consultorios	10.00 m2. Debe incluir Unidad Sanitaria⁸.	Sí (7 Consultorios).	CUMPLE. En el plano se ven baños dentro de cada consultorio. La norma de urgencias lo exige.
Triage	Dimensión según modelo + Lavamanos⁹.	Sí (Triage I y II).	CUMPLE. Verificar lavamanos en cada cubículo
Estación de Enfermería	Dimensión variable. Centralizada. Distancia máx. 35m a cama lejana¹.	Sí (Estación Central).	CUMPLE. Ubicación estratégica central con buena visual.
Sala de Procedimientos	10.00 m2. Mesón, poceta, lavamanos¹.	Sí (Sala Proced.).	CUMPLE. Verificar la instalación de poceta de aseo clínico.
Sala ERA (Respiratoria)	\$3.00 m2 por silla. Tomas de O₂ Vacio por puesto¹.	Sí (Sala ERA).	AJUSTAR. Verificar que el área permita 3 m2 por paciente para acompañante y equipos.
Sala EDA (Diarreica)	6.00 m2 por camilla + Baño interno + Poceta¹.	Sí (Sala EDA).	CUMPLE. Cuenta con baño dentro del ambiente para higiene de pacientes y manejo de excretas.
Sala de Yesos	9.00m2. Trampa de yesos, poceta, mesón¹.	Sí (SALA DE YESOS + poceta, mesón y trampa de yesos).	CUMPLE.Cuenta area generosa, acceso optimizado desde quirofano.
Aislamiento	16.00m2. Antecámara, presión controlada, baño PMR¹.	Sí (Cuarto de Aislamiento + Unidad Sanitaria+Antecámara).	CUMPLE.Cuenta con antecámara y unidad sanitaria
Sala Reanimación	12.00 m2 + 8.00 m2 adicional. O₂, Aire, Vacio¹.	Sí (Sala Choque/Reanimación).	CUMPLE. Espacio amplio. Presentes redes de gases medicinales completas.
Observación (Cunas)	4.00m2 por cuna. Área de baño/artesa bebés¹.	Sí (Sala Obs #1 y 2).	CUMPLE.Cuenta con mueble con artesa/bañera para aseo de lactantes dentro de la sala.
Observación (Camas)	\$6.00 m2 por cama. Baño PMR con ducha¹.	Sí (Sala Obs #2).	CUMPLE. Cuenta con baño accesible para silla de ruedas.
Vestier Personal	Filtro de ingreso. Baño, casilleros, ropa limpia/sucia¹.	Sí (Sala Obs #1).	CUMPLE PARCIALMENTE. Cuenta con un vestier que funcione como filtro de zona semirestringida.
Depósito Equipos	Variable².	Sí (Depósitos varios).	CUMPLE. Asegurar tomas eléctricas si se guardan equipos de carga.
Baños Pacientes	2 discriminados por sexo PMR (zona de observación)².	Sí (En salas de obs).	CUMPLE. Cuenta con accesibilidad PMR.
Oficina Coordinador	6.00 m2².	Sí (Earea destinada para coordinacion de urgencias).	CUMPLE. Cuenta con area administrativa Junto al servicio.
Descanso Personal	Baño + Vestier + Área estar⁴.	Sí (Estar Médico).	CUMPLE. cuenta con baño contiguo exclusivo.
Aseo	3.00 m2. Poceta y espacio carro aseo².	Sí (Area. Aseo).	CUMPLE.
Depósito Residuos (Intermedio)	3.00m2. Ventilación².	Sí (Depósito Residuos).	CUMPLE.



CSN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

OBSERVACIONES:

SIMBOLOGIA:

SUPERFICIE:

1145.67 M2

ARQUITECTO:

ARQ.CAMILO SANTACRUZ NARVAEZ

DISEÑO:

CSN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

CEDULA PROFESIONAL:

A1491-2015

PERTO RESPONSABLE:

ING.HILDA REVELO

CONTENIDO DEL PLANO:

PLANTA ARQUITECTONICA
PRIMER PISO
REMODELACION URGENCIAS

GERENTE GENERAL:

DRA.DORIS SARASTY DE ROSERO

PROPIETARIO:

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

CLAVE CATASTRAL:

CLAVE DE PLANO:
A-1

PROYECTO:

REMODELACION URGENCIAS

FECHA:

30-12-2025

ESCALA:

1:100

DIMENSIONES:

ACOTACIONES EN METROS

ESCALA GRAFICA:

0 1 2 3 4 5