

PROGRAMA ARQUITECTONICO - RESOLUCION 1633 - 2025

Espacio / Ambiente	Área Mínima Normativa (Res. 1633/2025)	Estado en Proyecto (Plano V5)	Observación Técnica de Cumplimiento
Recepción	Dimensión según necesidad + Puesto de trabajo <sup>1</sup> .	<b>SÍ</b> (Recepción y Facturación).	Cumple ubicación. Verificar ergonomía del puesto de trabajo.
Sala de Espera	10.00 m2 + 3.00 m2 por consultorio adicional <sup>2</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala de Espera Urgencias Básicas).	<b>CUMPLE.</b> El área es generosa. Se debe validar la ventilación natural/artificial.
Baños Sala de Espera	Mínimo 2 unidades discriminadas por sexo + 2 unidades <b>pediátricas</b> discriminadas por sexo (PMR) <sup>3</sup> .	<b>PARCIAL</b> (Batería de baños visible).	<b>PARCIALMENTE.</b> Se deben instalar aparatos sanitarios de talla infantil o adaptadores en la batería existente.
Información y Control	Dimensión según necesidad + Puesto + Baño personal <sup>4</sup> .	<b>SÍ (Ubicado en counter de facturacion )</b> .	<b>CUMPLE / PARCIALMENTE.</b> El área presenta un puesto de trabajo. Cuenta con sistema de ventilacion cruzadoSe debe validar la ventilación Artificial.
Entrevista a Familiares	Dimensión según necesidad + Puesto + Sillas <sup>5</sup> .	<b>SÍ</b> (Ubicado en el area de psicologia tercer piso hospital infantil )	<b>CUMPLE. El área se encuentra en el tercer piso parte interna Hospital.</b>
Estacionamiento Camillas/Sillas	3.00m2 fuera de circulación <sup>6</sup> .	<b>SI, (Ubicado en el Acceso auxiliar- hospital infantil )</b>	<b>CUMPLE.</b> Cuenta una zona específica cerca de la entrada de ambulancias.
Descontaminación Pacientes	6.00 m2 (Lado min \$2.00 m). Ducha, drenaje, sanitario <sup>7</sup> .	<b>SÍ</b> (Ubicado directamente en el acceso de paciente critico )	<b>CUMPLE. El área se encuentra directamente en el acceso de paciente crítico</b>
Cuarto de Custodia	\$3.00 m2 con seguridad <sup>8</sup> .	<b>NO IDENTIFICADO.</b>	<b>FALTANTE.</b> Requerido para pacientes bajo custodia legal o psiquiátricos agresivos.
Consultorios	10.00 m2. <b>Debe incluir Unidad Sanitaria</b> <sup>9</sup> .	<b>SÍ</b> (7 Consultorios).	<b>CUMPLE.</b> En el plano se ven baños <i>dentro</i> de cada consultorio. La norma de urgencias lo exige.
Triage	Dimensión según modelo + Lavamanos <sup>10</sup> .	<b>SÍ</b> (Triage I y II).	<b>CUMPLE.</b> Verificar lavamanos en cada cubículo.
Estación de Enfermería	Dimensión variable. Centralizada. Distancia máx. 35m a cama lejana <sup>11</sup> .	<b>SÍ</b> (Estación Central).	<b>CUMPLE.</b> Ubicación estratégica central con buena visual.
Sala de Procedimientos	10.00 m2. Mesón, poceta, lavamanos <sup>12</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala Proced.).	<b>CUMPLE.</b> Verificar la instalación de poceta de aseo clínico.
Sala ERA (Respiratoria)	\$3.00 m2 por silla. Tomas de O_2 Vacío por puesto <sup>13</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala ERA).	<b>AJUSTAR.</b> Verificar que el área permita 3 m2 por paciente para acompañante y equipos.
Sala EDA (Diarreica)	6.00 m2 por camilla + <b>Baño interno</b> + Poceta <sup>14</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala EDA).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta con baño <i>dentro</i> del ambiente para higiene de pacientes y manejo de excretas.
Sala de Yesos	9.00m2. Trampa de yesos, poceta, mesón <sup>15</sup> .	<b>SÍ</b> (SALA DE YESOS + poceta, meson y trampa de yesos).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta area generosa, acceso optimizado desde quirofano.
Aislamiento	16.00m2. <b>Antecámara</b> , presión controlada, baño PMR <sup>16</sup> .	<b>SI</b> (Cuarto de Aislamiento + Unidad Sanitaria+Antecamara).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta con antecamara y unidad sanitaria
Sala Reanimación	12.00 m2 + 8.00 m2 adicional. O_2, Aire, Vacío <sup>17</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala Choque/Reanimación).	<b>CUMPLE.</b> Espacio amplio. Presentes redes de gases medicinales completas.
Observación (Cunas)	4.00m2 por cuna. <b>Área de baño/artesa bebés</b> <sup>18</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala Obs #1 y 2).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta con mueble con artesa/bañera para aseo de lactantes dentro de la sala.
Observación (Camas)	\$6.00 m2 por cama. Baño PMR con ducha <sup>19</sup> .	<b>SÍ</b> (Sala Obs #2).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta con baño accesible para silla de ruedas.
Vestier Personal	Filtro de ingreso. Baño, casilleros, ropa limpia/sucia <sup>21</sup> .	<b>SÍ (Sala Obs #1).</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE.</b> Cuenta con un vestier que funcione como filtro de zona semirestringida.
Depósito Equipos	Variable <sup>22</sup> .	<b>SÍ</b> (Depósitos varios).	<b>CUMPLE.</b> Asegurar tomas eléctricas si se guardan equipos de carga.
Baños Pacientes	2 discriminados por sexo PMR (zona de observación) <sup>23</sup> .	<b>SÍ</b> (En salas de obs).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta con accesibilidad PMR.
Oficina Coordinador	6.00 m2 <sup>24</sup> .	<b>SÍ</b> (Earea destinada para coordinacion de urgencias).	<b>CUMPLE.</b> Cuenta con area administrativa Junto al servicio.
Descanso Personal	Baño + Vestier + Área estar <sup>25</sup> .	<b>SÍ</b> (Estar Médico).	<b>CUMPLE.</b> cuenta con baño contiguo exclusivo.
Aseo	3.00 m2. Poceta y espacio carro aseo <sup>26</sup> .	<b>SÍ</b> (Area. Aseo).	<b>CUMPLE.</b>
Depósito Residuos (Intermedio)	3.00m2. Ventilación <sup>27</sup> .	<b>SÍ</b> (Depósito Residuos).	<b>CUMPLE.</b>