

Título de Plática: Líquidos Inflamables

Los líquidos inflamables son aquellos que tienen un punto de inflamación menor a los 37 °C (100 °F) y se pueden encender fácilmente en el aire a temperatura ambiente. Algunos ejemplos de líquidos inflamables son: Acetona, Adhesivos, Alcoholes, Gasolina, Keroseno, Pinturas, Tolueno. Los líquidos inflamables se consideran sustancias peligrosas porque pueden representar un riesgo para la salud de las personas, la maquinaria y las instalaciones.



BAMBINO MANZANILLA	
ATENCIÓN	
	
Mrs. Cybelle Fiallos Firmenich de México S.A. DE C.V. José Vasconcelos No. 105 Pisos 7 y 8 Col. Hipódromo Condessa -Delegación Cuauhtémoc, 06170, Ciudad de México cybelle.fiallos@firmenich.com Tel. +52 555 004 8763 Disponible 24/7 (NCEC)	
Indicaciones de peligro: H228 Líquido y vapores inflamables. H318 Provoca una leve irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H319 Provoca irritación ocular grave. H401 Tóxico para los organismos acuáticos. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Consejos de prudencia: P210 Mantener alejado de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. No fumar. P201 Evitar respirar neblías y vapores. P204 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P303+P361+P353 Si entra en contacto con la piel o pelo: Remover inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con abundante agua. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.	

Los líquidos inflamables deben almacenarse en recipientes de vidrio, plástico o metal aprobados dependiendo de la cantidad y del líquido almacenado. Todos los recipientes utilizados para almacenar cualquier líquido inflamable deben estar claramente etiquetados con el nombre del material almacenado en su interior.

Es muy importante el no almacenar o utilizar líquidos inflamables cerca de alguna fuente de ignición. Las fuentes de ignición para líquidos inflamables pueden ser cualquier llama abierta incluyendo un cigarro encendido, un encendedor, cómo también prender o apagar algún interruptor (switch) de luz e incluso la electricidad estática que se puede generar simplemente al caminar; por lo que hay que asegurarse de que todos los contenedores de almacenaje estén conectados a tierra sobre todo en las operaciones de trasvase. Si mantiene el recipiente de almacenaje en un mismo sitio permanentemente, éste debe estar siempre bien conectado a tierra.



Coloque extinguidores cerca de cualquier área donde se utilicen o almacenen líquidos inflamables. Es necesario el adiestramiento sobre el uso adecuado de los extinguidores contra incendios. Utilice siempre los líquidos inflamables en un área bien ventilada a menos que tenga a su disposición dispositivos para protección respiratoria o sistema de ventilación.

Es recomendable:

- Nunca llene un recipiente completamente; en cambio, llene el recipiente a un 80% de su capacidad. Dejando un espacio para el vapor en el interior de la lata permitirá que el líquido se expanda al cambiar la temperatura.
- Almacene siempre las latas de líquidos inflamables en un gabinete o armario a prueba de fuego cuando no estén en uso. Esto restringirá la emisión de vapores inflamables.
- Al utilizar un extinguidor contra incendios, apunte la boquilla directamente a la base del fuego, no a la llama.
- Nunca fume cerca de un recipiente que contenga líquidos inflamables. Los vapores pueden incendiarse.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 28026

Nombre: Omar Fuentes Bautista

Fecha: 14/01/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

