

Evento Centinela

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:
Incendios y Explosiones



PLANTA: CUAUTITLÁN

Fecha: 14/06/2026

Lugar del Evento: MÁQUINA PA-01 INCONTINENCIA

Descripción del Evento:

Aproximadamente a las 4:15 am la máquina se encontraba parada debido a una rotura de la banda de transmisión, uno de los trabajadores procede a realizar la limpieza de la unidad fluted y cabezales de adhesivo de la maquina aprovechando el paro, a las 4:40 am el trabajador que estaba realizando la limpieza acerco la aspiradora, cabe mencionar que el equipo no cuenta con una boquilla para realizar el aspirado, en ese momento se percata que la máquina y la aspiradora genera una chispa empezando un fuego incipiente por la celulosa acumulada en el lugar.



Recordatorios y Consejos Importantes para tú Seguridad:

- **Antes de iniciar la limpieza verifica que los equipos no estén dañados o incompletos.**
- **Reporta inmediatamente mangueras, boquillas y conexiones a tierra dañadas o inexistentes.**
- **Mantén las áreas libres de acumulación excesiva de polvo o celulosa, ya que pueden provocar un fuego incipiente.**
- **Nunca improvises herramienta o equipos que no sean los adecuados para realizar la actividad.**



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

