

andrea® SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A INMUEBLE



A&R construcciones

CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE	FECHA
Suc. Avila Camacho		13-Julio 2017

PERSONA QUE REPORTA: Ramiro Garcia	REPORTE N° A2481
DOMICILIO: Av. Avila Camacho # 1800	TELEFONO:
PERSONA QUE RECIBE REPORTE: Adriana Sierra	HORA DE ORIGEN:
FECHA DE ORIGEN:	HORA DE LLEGADA: 9:30
	HORA DE SALIDA: 10:30

TIPO DE SERVICIO	
INMUEBLE	MOBILIARIO
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

PROBLEMA REPORTADO Y COMENTARIOS

Suministro de 10 Focos de led 3 W en Aparadores
y Se cambio Balastro de 2X28 y dos Focos de
28 W en Area de o Fertas

MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION		
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
10	P2	Focos led de 3 W
2	P2	Focos 28 W
1	P2	Balastro 2 X 28 W

RESPONSABLE DE LA EMPRESA Nombre: Juan Antonio Torres Castillo Firma:	
--	--

EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR EL USUARIO					
Nombre: Ramiro Garcia Firma: Sello	1.- La Rapidez con la que se atendió su solicitud por la Mesa de Control de Reportes fue:	Excelente	Bueno	Regular	Malo
	2.- La Disponibilidad mostrada por el personal técnico fue:				
	3.- La Atención y Actitud de Servicio recibida por el personal técnico fue:				
	4.- La Solución a su Problema fue:				
	5.- ¿Cómo considera la Capacidad técnica del personal?				
OBSERVACIONES Y QUEJAS:					