
Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/08/05 10:30:08

Síntoma: PUERTAS AUTOMATIZADAS MMCER/CA-04

Prioridad: 3.Ordinaria <= 144H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PA1 PUERTAS AUTOMATIZADAS

Descripción de la Orden: USUARIO SOLICITA LA REVISION Y REPARACION DE LA PUERTA AUTOMATIZADA DE ESTACIONAMIENTO YA QUE NO ABRE Y CIERRA TEL 3338233373 EXT 30 SE CAMBIA DEL PROVEEDOR 105015 MANTENIMIENTO CHAPAS Y PUERTAS POR EL DE LA BASE 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Usuario Notificador: M441384

Teléfono: 3338233373

Ubicación Técnica: MX11000278-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: BAJA

Oficina: 0425

CECO: MX11000425 TRANSITO ALCALDE

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: AV. ALCALDE 1960, 44298 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M441384

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue: EXCELENTE

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue: EXCELENTE

La solución a su problema fue: BUENO

¿Cómo considera la capacidad del personal?: EXCELENTE

Nombre del Operario: Gerardo silva valdez

Fecha de Atención: 2017/08/07 12:49:13

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Portón requiere poner puerita para tapar cables ya q cuando llueve se mojan y eso causa falso contacto

Mano de Obra: No

Materiales: No

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

