
Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/07 14:23:28

Síntoma: TECHOS MMADEC/C-02

Prioridad: 2.Urgente <= 144H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: TE3 REPARACION DE GOTERA

Descripción de la Orden: M2632540 SOLICITA REVISION Y REPARACION DE GOTERA EN EL AREA, EN EL AREA INTERNA, ESTO CAUSADO POR LA LLUVIA. CEL. 4591114027 TEL. 422 5210606 EXT 30

Usuario Notificador: M263254

Teléfono: 422 5210606

Ubicación Técnica: MX11000600-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 1212

CECO: MX11001212 ARIO DE ROSALES

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Abasolo N 13, 61830 ARIO (Michoacán)

Usuario: M263254

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue: EXCELENTE

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: -

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue: -

La solución a su problema fue: -

¿Cómo considera la capacidad del personal?: -

Nombre del Operario: Cristhyam edgar Vargas Rodrigues

Fecha de Atención: 2017/07/11 14:41:15

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se destapó la tubería de de agua pluvial con 5 metros de alambren ya que el tapón se encontraba en la parte baja del bajante pluvial

Mano de Obra: -

Materiales: Alambreon

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2



