
Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/07/25 16:04:12

Síntoma: PUERTAS INTERIORES MMCER/CA-02

Prioridad: 3.Ordinaria <= 144H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PU3 BRAZO DE PUERTA

Descripción de la Orden: M725226EN LA PUERTA DEL PATIO A LA SUCURSAL EL BRAZO QUE TIENE EN LA PARTE DE ARRIBA YANO SIRVE POR QUE NO SE CIERRA SOLA Y SE ATORA TEL. 3336148714(30) CEL. 3353057992

Usuario Notificador: M725226

Teléfono: 3336148714

Ubicación Técnica: MX11000552-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: BAJA

Oficina: 1060

CECO: MX11001060 JUAREZ

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Av. Juárez 681 y 685, 44100 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M725226

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue: EXCELENTE

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue: EXCELENTE

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?: EXCELENTE

Nombre del Operario: Gerardo silva

Fecha de Atención: 2017/07/31 16:25:34

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Se remplazo Y reparó el brazo de cierra puertas

Mano de Obra: Cuadrilla requirió sustituir el espárrago del cierra puertas ya que estaba barrido y no tenía como ajustarse

Materiales: Espárrago para brazo de cierra puertas esarmador

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

