
Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/08/09 13:56:31

Síntoma: PUERTAS PRINCIPAL MMCER/CA-03

Prioridad: 1.Critica <= 24H

Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PP1 / PUERTA PRINCIPAL / COLGADA

Descripción de la Orden: NOMBRE:OMAR . TORRES SANCHEZ 9084331 NÓMINA: M908433 -----
REPORTE: (PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A AUTOSERVICIOS CAÍDA Y RASPA EL SUELO, YA LA HABIAN ARREGLADO PERO VOLVIO A FALLAR) -----
CR: MX11001057 SUC:CENTRAL CAMIONERA NÚMERO DE TELÉFONO: 3336143638 EXT. 30
DIVISION:OCCIDENTE

Usuario Notificador: M908433

Teléfono: 3336143638

Ubicación Técnica: MX11000549-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PLANTA BAJA

Oficina: 1057

CECO: MX11001057 CENTRAL CAMIONERA

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Calzada Independencia Sur Y Niños Héroes 980, 44180 GUADALAJARA (Jalisco)

Usuario: M908433

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa de Control de reportes fue: EXCELENTE

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el personal técnico fue: EXCELENTE

La solución a su problema fue: EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?: EXCELENTE

Nombre del Operario: juan antonio ceja ortega

Fecha de Atención: 2017/08/15 15:49:53

Tipo: -

Descripción de la Actuación: Fijacion de soporte de visagra de piso en puerta principal acceso a cajeros

Mano de Obra: Fijacion de soporte de visagra de piso en puerta principal acceso a cajeros

Materiales: Cuadrilla

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

