# 국가기술자격 실기시험문제지

# 2016년도 제1회 기사 필답형 실기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
소방설비기사(기계)	2시간 30분	16	044-865-0063	다산에듀


# 문제 01 [배점] 6점

그림에서 ②실을 급기 가압하여 옥외와의 압력차가 50Pa이 유지되도록 하려고 한다. 급기량은 몇 m³/min이어야 하는가?

[조건]

- 급기량(Q)은  $Q=0.827 \times A \times \sqrt{P_1-P_2}$ 로 구한다.
- 그림에서  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ 는 닫힌 출입문으로 공기누설 틈새면적은 모두  $0.01 \,\mathrm{m}^2$ 로 한다.


(단, Q : 급기량[ ${
m m}^3/{
m s}$ ], A : 틈새면적[ ${
m m}^2$ ],  $P_1 \cdot P_2$  : 급기 가압실 내·외의 기압[ ${
m Pa}$ ])



# 문제 02 [배점] 4점

절연유 봉입 변압기에 물분무소화설비를 그림과 같이 적용하고자 한다. 바닥부분을 제외한 변압기의 표면적을  $100m^2$ 라고 할 때 다음 물음에 답하시오.

(단, 표준방사량은 1m²당 10LPM으로 하며 물분무헤드의 방사압력은 0.4MPa로 한다.)



[물분무헤드 8개 설치]

- (1) 헤드 한 개당 방사량[ $\ell/\min$ ]은 얼마인가?
- (2) 소화수로 저장하여야 할 저장량[m³]은 얼마인가?

문제 03 [배점] 10점

전기실에 제1종 분말소화약제를 사용한 분말소화설비를 전역방출방식의 가압식으로 설치하려고 한다. 다음 조건을 참조하여 각 물음에 답하시오.

#### [조건]

- 특정소방대상물의 크기는 가로 11m, 세로 9m, 높이 4.5m인 내화구조로 되어 있다.
- 특정소방대상물의 중앙에 가로 1m, 세로 1m의 기둥이 있고, 기둥을 중심으로 가로, 세로 보가 교차되어 있으며, 보는 천장으로부터 0.6m, 너비 0.4m의 크기이고, 보와 기둥은 내열성 재료이다.
- 전기실에는  $0.7 \text{m} \times 1.0 \text{m}$ 인 개구부가 설치되어 있으며,  $1.2 \text{m} \times 0.8 \text{m}$ 인 개구부에는 자동폐쇄장치가 설치되어 있다.
- 방호공간에 내화구조 또는 내열성 밀폐재료가 설치된 경우에는 방호공간에서 제외할 수 있다.
- 방사헤드의 방출율은 7.82kg/(mm²·min·개)이다.
- 약제 저장용기 1개의 내용적은 50ℓ이다.
- 방사혜드 1개의 오리피스(방출구) 면적은 0.45 cm<sup>2</sup>이다.
- 소화약제 산정기준 및 기타 필요한 사항은 화재안전기준에 준한다.
- (1) 저장에 필요한 제1종 분말소화약제의 최소 양[kg]은?
- (2) 저장에 필요한 약제 저장용기의 수[병]는?
- (3) 설치에 필요한 방사 헤드의 최소 개수[개]는?

(단. 소화약제의 양은 문항 (2)에서 구한 저장용기 수의 소화약제 양으로 한다.)

- (4) 설치에 필요한 전체 방사 헤드의 오리피스 면적[mm²]은?
- (5) 방사 헤드 1개의 방사량[kg/min]은?
- (6) 문항 (2)에서 산출한 저장용기수의 소화약제가 방출되어 모두 열분해시 발생한 CO<sub>2</sub>의 양은 몇 kg이며, 이 때 CO<sub>2</sub>의 부피는 몇 m<sup>3</sup>인가? (단, 방호구역 내의 압력은 120kPa, 주위온도는 500℃이고, 제1종 분말소화약제 주성분에 대한 각 원소의 원자량은 다음과 같으며, 이상기체 상태방정식을 따른다고 한다.)

원소기호	Na	Н	С	О
원자량	23	1	12	16

# 문제 04 [배점] 5점

소화용 펌프가 유량  $4000\ell/\min$ , 임펠러 직경 150m, 회전수 1770rpm, 양정 50m로 송수하고 있을 때 펌프를 교환하여 임펠러 직경 200m, 회전수 1170rpm으로 운전하면 유량 $[\ell/\min]$ 과 양정[m]은 각각 얼마로 변하겠는 가?

- (1) 유량
- (2) 양정

문제 05 [배점] 4점

지하 1층, 지상 9층의 백화점 건물에 화재안전기준에 따라 아래 조건과 같이 스프링클러설비를 설계하려고 한다. 다음 각 물음에 답하시오.

[조건]

- 펌프는 지하층에 설치되어 있고 펌프로부터 최상층 스프링클러헤드까지 수직거리는 50m이다.
- 배관 및 관부속 마찰손실수두는 자연낙차의 20%로 한다.
- 펌프의 흡입측 배관에 설치된 연성계는 300mmHg를 지시하고 있다.
- 각 층에 설치하는 헤드 수는 80개이다.
- 모든 규격치는 최소량을 적용한다.
- 펌프는 체적효율 95%, 기계효율 90%, 수력효율 80%이다.
- 펌프의 전달계수 *K* = 1.1이다.
- (1) 전양정[m]을 산출하시오.
- (2) 펌프의 최소유량[l/min]을 산출하시오.
- (3) 펌프의 효율[%]을 산출하시오.
- (4) 펌프의 축동력[kW]을 산출하시오.

문제 06 [배점] 10점

내경이 100mm인 소방용 호스에 내경이 30mm인 노즐이 부착되어 있다. 1.5m³/min의 방수량으로 대기 중에 방사할 경우 아래 조건에 따라 각 물음에 답하시오.

[조건]

마찰손실은 무시한다.

- (1) 소방용 호스의 평균유속[m/s]을 계산하시오.
- (2) 소방용 호스에 부착된 노즐의 평균유속[m/s]을 계산하시오.
- (3) 소방용 호스에 부착되 Flange Volt(플래지 볼트)에 작용하는 힘(Newton)을 계산하시오

문제 07 [배점] 4점


옥외소화전설비에서 노즐선단의 방수압력이 0.4MPa이었다면 방수량은 몇 LPM이 되겠는가?

문제 08 [배점] 5점

길이가 800m인 관로 속을 2.5m/s의 속도로 물이 흐르고 있다. 출구의 밸브를 1.3초 후에 잠그면 압력상승[kPa] 은 얼마인가? (단. 수관 속의 유속 a=1000m/s이다.)

문제 09 [배점] 16점

폐쇄형 헤드를 사용한 스프링클러설비의 일부 배관 계통도이다. 주어진 조건을 참조하여 각 물음에 답하시오.



[조건]

• 직관 마찰손실수두(100m당)

(단위 : m)

개수	유량	유량 25A 3		40A	50A
1	80 ℓ/min	39.82	11.38	5.40	1.68
2	160ℓ/min	150.42	42.84	20.29	6.32
3	240 ℓ/min	307.77	87.66	41.51	12.93
4	320ℓ/min	521.92	148.66	70.40	21.93
5	400 ℓ/min	789.04	224.75	106.31	32.99
6	480 ℓ/min		321.55	152.26	47.43

• 관이음쇠 마찰손실에 해당하는 직관길이

(단위 : m)

구분	25A	32A	40A	50A
엘보(90 °)	0.9	1.20	1.50	2.10
리듀서	0.54	0.72	0.90	1.20
티(직류)	0.27	0.36	0.45	0.60
티(분류)	1.50	1.80	2.10	3.00

- ※ 티는 직류만 사용한다.
- 헤드나사는  $PT\frac{1}{2}(15A)$  기준
- 헤드방사압은 0.1MPa 기준
- (1) ① A~B 구간의 마찰손실수두[m]를 산출하시오.
  - ② B~C 구간의 마찰손실수두[m]를 산출하시오.
  - ③ C~J 구간의 마찰손실수두[m]를 산출하시오.
  - ④ J~K 구간의 마찰손실수두[m]를 산출하시오.
- (2) 낙차수두[m]를 산출하시오.
- (3) 배관상 총마찰손실수두[m]를 산출하시오.

- (4) 전양정[m]을 산출하시오.
- (5) K점에 필요한 압력수의 수압[MPa]을 산출하시오.

문제 10 [배점] 6점

스프링클러설비의 가지배관 시공시 배관방식을 토너먼트방식으로 해서는 안 되는 이유와 토너먼트방식으로 설치할 수 있는 소화설비의 종류 4가지를 쓰시오.

문제 11 [배점] 3점

할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비의 저장용기의 기준에 관한 설명이다. 다음 ( ) 안에 적합한 수치를 쓰시오.


저장용기의 약제량 손실이 (①)%를 초과하거나 압력손실이 (②)%를 초과할 경우에는 재충전하거나 저장용기를 교체할 것. 다만, 불활성기체 소화약제 저장용기의 경우에는 압력손실이 (③)%를 초과할 경우 재충전하거나 저장용기를 교체하여야 한다.

문제 12 [배점] 5점

수계소화설비에서 펌프의 성능시험인 체절운전시험, 정격운전시험, 최대운전시험을 나타내는 펌프의 성능곡선을 그리시오.


문제 13 [배점] 5점

다음은 저압식 이산화탄소소화설비 계통도이다. 항상 닫혀 있는 밸브와 열려 있는 밸브의 번호를 열거하시오.



문제 14 [배점] 4점

다음 도면 중 🖹, 🖺, 🖸, 🔘의 배관명칭을 쓰시오.



문제 15 [배점] 8점

지하 2층이고 지상 3층인 특정소방대상물의 각 층의 바닥면적은 1500m²일 때 소화기를 몇 개 비치하여야 하는 가? (단, 주요구조부가 내화구조가 아니고 소화기의 능력단위는 3단위이다.)

- (1) 지하 2층 : 바닥면적이 주차장은  $1400 \,\mathrm{m}^2$ , 보일러실  $100 \,\mathrm{m}^2$ 이다.
- (2) 지하 1층 : 주차장이다.
- (3) 지상 1층에서 지상 3층 : 업무시설이다.

문제 16 [배점] 5점

스프링클러설비에 설치하는 기동용 수압개폐장치인 압력챔버의 역할과 압력챔버에 설치되는 안전밸브의 작동범위를 쓰시오.

- (1) 압력챔버의 역할
- (2) 압력챔버에 설치하는 안전밸브의 작동압력범위

# [정답지]

# 1.

- 계산과정
  - ①  $A_3$ 와  $A_4$ 의 누설면적은 직렬관계

$$A_3 + A_4 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(A_3\right)^2} + \frac{1}{\left(A_4\right)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(0.01m^2\right)^2} + \frac{1}{\left(0.01m^2\right)^2}}} = 0.00707m^2$$

② A<sub>2</sub>와 A<sub>3~4</sub>는 병렬관계

$$A_2 + A_{3 \sim 4} = 0.01m^2 + 0.00707m^2 = 0.01707m^2$$

③  $A_1$ 과  $A_{2\sim 4}$ 는 직렬관계

$$A_1 + A_{2 \, \sim \, 4} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(A_1\right)^2} + \frac{1}{\left(A_{2 \, \sim \, 4}\right)^2}}} \, = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\left(0.01m^2\right)^2} + \frac{1}{\left(0.01707m^2\right)^2}}} \, = 0.00863m^2$$

 $\therefore Q = 0.827 \times A \times \sqrt{P_1 - P_2} = 0.827 \times 0.00863 m^2 \times \sqrt{50 Pa} = 0.05047 m^3 / s$ 

 $m^3/s$ 를  $m^3/min$ 으로 환산하면  $0.05047m^3/s \times 60s/min = 3.03m^3/min$ 

• 답 : 3.03m³/min

#### 2.

- (1) 헤드의 분당 방사량

  - 답 : 125ℓ/min
- (2) 저장량
  - 계산과정 :  $Q=A\times Q_1\times T=100m^2\times 10\ell/(mi\,n\cdot m^2)\times 20mi\,n=20,000\ell=20m^3$
  - 답 : 20m³

# 3.

(1) • 계산과정

특정소방대상물의 체적 =  $11m \times 9m \times 4.5m = 445.5m^3$ 

기둥의 체적 = 
$$1m \times 1m \times 4.5m = 4.5m^3$$

보의 체적 
$$= 2.4m^3 + 1.92m^3 = 4.32m^3$$

- 가로 보의 체적 = 
$$(5m \times 0.4m \times 0.6m) \times 2$$
개 =  $2.4m^3$ 

- 세로 보의 체적 = 
$$(4m \times 0.4m \times 0.6m) \times 2$$
개 =  $1.92m^3$ 

방호구역의 체적 = 
$$445.5m^3 - 4.5m^3 - 4.32m^3 = 436.68m^3$$

$$\therefore$$
 약제저장량 =  $(436.68m^3 \times 0.6kg/m^3) + (0.7m \times 1m \times 4.5kg/m^2) = 265.16kg$ 

• 답 : 265.16kg

(2) • 계산과정

1병당 충전량 
$$=\frac{50\ell}{0.8\ell/kg}=62.5kg$$
  
저장용기수  $=\frac{265.16kg}{62.5kg}=4.24=5$ 병

• 답 : 5병

(3) • 계산과정

● 답 : 2개

(4) ● 계산과정 : 헤드 오리피스 면적 = 헤드 수 × 1개 면적 = 2개 × 45mm² = 90mm²

• 답 : 90mm<sup>2</sup>

• 답 : 312.5kg

(6) ① CO<sub>2</sub>의 양

• 계산과정

$$x = \frac{312.5kg \times 44kg}{2 \times 84kg} = 81.85kg$$

• 답 : 81.85kg

② CO<sub>2</sub>의 부피

• 계산과정

$$P = \frac{120kPa}{101.325kPa} \times 1atm = 1.184atm$$

$$V = \frac{WRT}{PM} = \frac{81.85kg \times 0.08205m^3 \cdot atm/(kmol \cdot K) \times (273 + 500)K}{1.184atm \times 44} = 99.62m^3$$

• 답 : 99.62m<sup>3</sup>

#### 4.

(1) 유량

• 계산과정

$$Q_2 = Q_1 \times \frac{N_2}{N_1} \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 = 4000 \ell/mi \, n \times \frac{1170 rpm}{1770 rpm} \times \left(\frac{200 mm}{150 mm}\right)^3 = 6267.42 \ell/mi \, n$$

• 답 : 6267.42 l/min

(2) 양정

• 계산과정

$$H_2 = H_1 imes \left(rac{N_2}{N_1}
ight)^2 imes \left(rac{D_2}{D_1}
ight)^2 = 50m imes \left(rac{1170rpm}{1770rpm}
ight)^2 imes \left(rac{200mm}{150mm}
ight)^2 = 38.84m$$

• 답 : 38.84m

- (1) 전양정
  - 계산과정

실양정 
$$h_1 = \left(\frac{300mmHg}{760mmHg} \times 10.332m\right) + 50m = 54.08m$$

배관 마찰손실수두  $h_2 = 50m \times 0.2 = 10m$ 

전양정 
$$H = h_1 + h_2 + 10 = 54.08m + 10m + 10 = 74.08m$$

- 답 : 74.08m
- (2) 최소유량
  - 계산과정 :  $Q = N \times 80\ell/min = 30$ 개  $\times 80\ell/min = 2400\ell/min$
  - 답 : 2400 l/min
- (3) 펌프의 효율
  - 계산과정 :  $\eta_T = \eta_v \times \eta_m \times \eta_w = 0.95 \times 0.9 \times 0.8 = 0.684 = 68.4\%$
  - 답: 68.4%
- (4) 축동력

• 계산과정 : 
$$P = \frac{0.163 \times Q \times H}{\eta} = \frac{0.163 \times 2.4 m^3 / min \times 74.08 m}{0.684} = 42.37 \text{kW}$$

• 답 : 42.37kW

# 6.

(1) 호스의 평균유속

• 계산과정 : 
$$u = \frac{4Q}{\pi D^2} = \frac{4 \times 1.5 m^3 / 60 s}{\pi \times (0.1 m)^2} = 3.18 m / s$$

- 답: 3.18m/s
- (2) 노즐의 평균유속

• 계산과정 : 
$$u = \frac{4Q}{\pi D^2} = \frac{4 \times 1.5 m^3 / 60 s}{\pi \times (0.03 m)^2} = 35.37 m/s$$

- 답 : 35.37m/s
- (3) 플랜지 볼트에 작용하는 힘

• 계산과정 : 
$$F = \frac{9800 N/m^3 imes \frac{\pi}{4} (0.1m)^2 imes \left(1.5m^3/60s\right)^2}{2 imes 9.8m/s^2} imes \left(\frac{\frac{\pi}{4} (0.1m)^2 - \frac{\pi}{4} (0.03m)^2}{\frac{\pi}{4} (0.1m)^2 imes \frac{\pi}{4} (0.03m)^2}\right)^2 = 4067.78N$$

• 답 : 4067.78N

# 7.

- 계산과정 :  $Q = 0.6597 \times (19mm)^2 \times \sqrt{10 \times 0.4 MPa} = 476.30 \ell/min$
- 답 : 476.30LPM

• 계산과정 : 
$$\Delta P = \frac{9.81 au}{g} = \frac{9.81 \times 1000 m/s \times 2.5 m/s}{9.8 m/s^2} = 2502.55 kPa$$

• 답 : 2502.55kPa

9.

(1) 마찰손실수두

• 계산과정

776	7L7d	OPt	지기 미 드기기이	미차스시스트
구간	관경	유량	직관 및 등가길이	마찰손실수두
K∼J	50 A	480l/min (헤드6개)	직관 : 2m 티(직류) : 1개×0.6m = 0.6m <u>리듀서(50×32A) : 1개×1.2m = 1.2m</u> 총길이 : 3.8m	$3.8m \times \frac{47.43m}{100m} = 1.80m$
J~C	32A	240ℓ/min (헤드3개)	직관 : $2m + 0.1m + 1m = 3.1m$ 엘보(90°) : $27 \times 1.2m = 2.4m$ 티(직류) : $17 \times 0.36m = 0.36m$ 리듀서( $32 \times 25A$ ) : $17 \times 0.72m = 0.72m$ 총길이 : $6.58m$	$6.58m \times \frac{87.66m}{100m} = 5.77m$
C∼B	25 A	160ℓ/mi n (헤드2개)	직관 : 2 <i>m</i> <u>티(직류) : 1개×0.27<i>m</i> = 0.27<i>m</i></u> 총길이 : 2.27 <i>m</i>	$2.27m \times \frac{150.42m}{100m} = 3.41m$
B∼A	25A	80l/min (헤드1개)	직관 : $2m + 0.1m + 0.1m + 0.3m = 2.5m$ 엘보(90°) : $3$ 개 $\times$ $0.9m = 2.7m$ 리듀서( $25 \times 15$ A) : $1$ 개 $\times$ $0.54m = 0.54m$ 총길이 : $5.74m$	$5.74m \times \frac{39.82m}{100m} = 2.29m$
총마찰손실수두				13.27m

• 답: ① 2.29m ② 3.41m ③ 5.77m ④ 1.80m

(2) 낙차수두

• 계산과정 :  $h_1 = 100mm + 100mm - 300mm = -100mm = -0.1m$ 

• 답 : -0.1m

(3) 총마찰손실수두

• 계산과정 :  $h_2 = 2.29m + 3.41m + 5.77m + 1.80m = 13.27m$ 

• 답 : 13.27m

(4) 전양정

• 계산과정 : H = -0.1m + 13.27m + 10m = 23.17m

• 답 : 23.17m

(5) 압력수의 수압

• 계산과정 :  $P = \frac{23.17m}{10.332m} \times 0.101325 MPa = 0.23 MPa$ 


• 답 : 0.23*MPa* 

- (1) 설치해서는 안 되는 이유
  - ① 수격작용이 발생하기 때문
  - ② 헤드의 방사량과 방사압력을 일정하게 유지하기 어렵기 때문
- (2) 설치할 수 있는 소화설비
  - ① 이산화탄소소화설비
  - ② 할론소화설비
  - ③ 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비
  - ④ 분말소화설비

## 11.

- ① 5
- ② 10
- ③ 5

# 12.



### 13.

- (1) 항상 닫혀있는 밸브 : ①, ②, ④, ⑤, ⑦
- (2) 항상 열려있는 밸브 : ③, ⑥, ⑧, ⑨

# 14.

- A 주배관
- ® 수평주행배관
- © 교차배관
- D 가지배관

- (1) 지하 2층
  - 계산과정

주차장 
$$=\frac{1400m^2}{100m^2}=14단위$$
, 소화기 개수  $=\frac{14단위}{3단위}=4.67\Rightarrow 5$ 개

보일러실 
$$=\frac{100m^2}{200m^2}=0.5$$
단위, 소화기 개수  $=\frac{0.5$ 단위}{3단위}=0.17  $\Rightarrow$  1개

- 답: 6개
- (2) 지하 1층
  - 계산과정

주차장 = 
$$\frac{1500m^2}{100m^2}$$
 = 15단위, 소화기 개수 =  $\frac{15단위}{3단위}$  = 5개

- 답: 5개
- (3) 지상 1층에서 지상 3층
  - 계산과정

업무시설 
$$=\frac{1500m^2}{100m^2}=15단위$$
, 소화기 개수  $=\frac{15단위}{3단위}=5$ 개

- ∴ 지상 1층에서 3층이므로 3개층×5개 = 15개
- 답 : 15개

#### 16.

- (1) 배관 내의 압력 저하시 충압펌프와 주펌프의 자동기동 및 충압펌프의 자동정지
- (2) 호칭압력과 호칭압력의 1.3배의 압력범위