화재 등 사고상황보고서

(*본 보고서는 실시간 현장정보에 의거 작성된 것으로 추후 최종보고서와 다를 수 있음)

수신: 소방청 119종합상황실 보고 일 시: 2024. 8. 1.(목)

참조: 작 성 자: 소방교 김영준

발신: 인천소방본부 119종합상황실 보고책임자: 소방령 이계영(4팀)

발신지 인천종합상황실 관할소방서 서부소방서 (관할센터) (청라119안전센터) 접수시간 06:15

제목 서구 청라동 제일풍경채2차아파트(차량) 화재(최종)

1. 발생개요

※ 동일신고: 220건 / 초기진화: 11:54 / 완전진화: 14:35

가. 일 시: 2024. 8. 1.(목) 06:15 ~ 14:35(완전진화)

▶ 선착대: 청라119안전센터 2.8km(6분), 서부소방서 3.6km(12분)

나. 장 소: 인천광역시 서구 청라한울로 96(청라동 149-2) 제일풍경채2차아파트 지하주차장(333동 구역)

다. 대 상: 제일풍경채2차아파트(차량)

라. 건물구조: 철콘조 콘크리트즙, 30/2층, 16동, 연면적 259,538㎡ ※ 사용승인: 2017.12.21. *세대 수: 1,581세대, 주차대수: 2,270면, 전기차 충전기 수: 116면

마. 원 인: 조사 중

바. 사고개요

- 아파트 주민이 지하 1층 주차장에서 연기가 발생한다고 119 신고
- 지하주차장에 주차된 전기차량에서 발화되어 인접 차량으로 연소 확대
- 다량의 농연으로 화점 접근 곤란하여 화점 구역 방수 실시하며 진압
- 다수 동에 연기 유입하여 세대 내 거주자 상태에 따라 구조 작업 실시
 - ※ 향후계획: 8. 2.(금) 10:00 경찰 합동감식 예정 및 발화차량 서부경찰서 인계8. 8.(목) 국과수 합동감식 예정

2. 피해상황

가. 인명피해: 없음 ※ 병원이송 23명(단순 연기흡입 등 22명, 직원 온열질환 1명) 구조인원: 135명 / 자력대피인원: 103명 ※ 별도첨부

- ※ 5개동(480여 세대) 정전에 따른 임시 주거 시설* 운영(23:00 기준 54세대 122명)
 - *청라1동 행복센터:16세대(32명) / 청라2동 행복센터:17세대(35명) / 대한적십자가 서북봉사단 21세대(55명)
- ※ 정전 피해현황: 330 331동 5/6호라인 및 332 333 334동 전 라인 약 총 480여 세대 단전 → 8. 2.(금) 정전복구작업 예정
- 나. 재산피해: 차량 40여대 소실 및 100여대 열손 및 그을음 * 피해차량 증가 가능성 있음

3. 동원상황

가. 인 원: 323명(소방 177, 경찰 135, 시청 5, 서구청 6)

나. 장 비: 80대(지휘 1, 펌프 14, 물탱크 8, 구조 8, 구급 13, 조명 6, 배연 2, 굴절 1, 기타 7, 경찰 20)

※ 주요 소방활동사항

- 다수 사상자 시스템 개방 및 10개 동에 각 출동대 배정하여 구조요청 시 신속한 대응
- 초기상황부터 다수 인명피해 방지를 위한 출동력 지원(구조 8대. 구급 13대 등)
- 소화설비 작동 확인 및 소화수조, 배연차 편성하여 화재 대응 철저

4. 조치사항 ○ 06:15 (상 황 실) 신고접수 및 출동지령 ○ 06:16 (상 황 실) 경찰 등 유관기관 공동대응 요청 ○ 06:17 (상 황 실) 상황판단 후 내부진입. 인명검색 및 구조 최우선 ○ 06:21 (청 라 대) 서부소방서(청라119안전센터, 2.8km) 현장도착 ○ 06:22 (상 황 실) 소방청 보고 ○ 06:25 (청 라 대) 333동 지하주차장에서 다량의 연기 발생 ○ 06:25 (상 황 실) 방재실 점령 및 소방시설 작동 조치 철저 ○ 06:27 (서부지휘) 현장도착 및 지휘권 선언 ○ 06:31 (상 황 실) 비상방송 안내. 소화설비 및 제연설비 활용 검토 지시 ○ 06:31 (상 황 실) 시 재난상황실 및 신속기동반 통보 ○ 06:36 (상 황 실) 다수사상자 시스템 개방 ○ 06:39 (상 황 실) 대응단계 및 통제단 가동 검토 ○ 06:55 (서부지휘) 최초 목격자에 의하면 소방시설(스프링클러) 미작동 ○ 06:58 (상 황 실) 아파트 관계자에게 수동으로 소방시설 작동 가능유무 확인 요청 ○ 07:05 (상 황 실) 신속기동반에 소방설비 적극 활용 안내 ○ 07:11 (서부지휘) 스프링클러 및 연결송수관 활용 화재진압 중 ○ 07:21 (송림구급) **단순 연기흡입자 2명 병원이송(나은)** ○ 07:22 (연희특별구급) **단순 연기흡입자 3명 병원이송(인하대)** ○ 07:25 (원창구급) **단순 연기흡입자 2명 병원이송(국제성모)** ○ 07:37 (만석구급) 단순 연기흡입자 4명 병원이송(나은) ○ 07:57 (서부지휘) 서부소방서장 현장도착 ○ 07:57 (상 황 실) 소방청 지시사항-제연설비 정상작동 방안강구(방화문 정상적으로 작동여부 확인) ○ 08:34 (중부구난) 화점 발견하여 화재진압 실시 ○ 09:36 (서부지휘) 화점확인지점으로 진입 중 ○ 09:49 (효성구급) **단순 연기흡입자 1명 병원이송(국제성모)** ○ 09:49 (가좌구급) **단순 연기흡입자 1명 병원이송(국제성모)** ○ 10:05 (상 황 실) 119종합상황실장 지시사항-연기 유입에 따른 인명구조 및 대피 주력 장시간 화재진압에 따른 대원 안전관리 철저 ○ 10:12 (상 황 실) 추가 소방력 필요 여부 확인 ○ 10:30 (중앙특별구급) 단순 연기흡입자 2명 병원이송(국제성모) ○ 11:03 (청 라 대) 333동 인근 배풍기 설치 ○ 11:04 (가좌구급) **단순 연기흡입자 1명 병원이송(검단탑)** ○ 11:26 (서부소방서장) 진화율 80% ○ 11:54 (서부지휘) 초기진화 ○ 11:56 (서부소방서장) 진화까지 장시간 소요 예정 ○ 12:32 (원창구급) **단순 연기흡입자 2명 병원이송** ○ 12:42 (중앙특별구급) 석남119안전센터 직원 온열질환 발생 ○ 12:46 (중앙특별구급) **온열질환자 1명 병원이송(뉴성민)** ○ 14:04 (가 좌 대) **단순 연기흡입자 2명 병원이송(검단탑)** ○ 14:35 (서부지휘) 완전진화 ○ 21:10 (서부지휘) 인천광역시장 현장 방문 ○ 21:34 (원창구급) **어지럼증 환자 2명 병원이송(검단탑)**

- 5. 그 밖의 사항(보험가입 및 언론보도내용 등)
 - 경찰 등 유관기관 통보
 - 연합뉴스 등 다수 언론사 보도

대외유출주의

■ 이송현황(단순연기흡입 등 23명)

※ 검단탑: 5명 / 국제성모: 6명 / 나은: 6명 / 뉴성민: 1명 / 인하대: 3명 / 한림: 2명

연번	성명	성별/나이	부상정도	구급대	이송병원	비고	
1	박○○	여/5세	단순 연기흡입	원창	국제성모		
2	박○○	남/49세	단순 연기흡입	원창	국제성모		
3	신○○	남/44세	단순 연기흡입	송림	나은		
4	신○○	여/8세	단순 연기흡입	송림	나은		
5	정○○	여/1세	단순 연기흡입	연희특별	인하대		
6	정○○	남/38세	단순 연기흡입	연희특별	인하대		
7	홍()()	여/33세	단순 연기흡입	연희특별	인하대	자력대피	
8	0 00	여/4세	단순 연기흡입	만석	나은		
9	0 00	여/6세	단순 연기흡입	만석	나은		
10	0 00	남/38세	단순 연기흡입	만석	나은		
11	최○○	여/39세	단순 연기흡입	만석	나은		
12	김○○	남/10세	단순 연기흡입	효성	국제성모		
13	김○○	여/8세	단순 연기흡입	효성	국제성모		
14	박○○	남/14세	단순 연기흡입	중앙특별	국제성모	구조	
15	박○○	남/12세	단순 연기흡입	중앙특별	국제성모	(325동 2402호)	
16	신○○	여/42세	단순 연기흡입	가좌	검단탑		
17	김○○	남/50세	단순 연기흡입	원창	한림	자력대피	
18	임○○	여/43세	단순 연기흡입	원창	한림		
19	박○○	남/40세	어지러움 및 구토	중앙특별	뉴성민	석남센터 진압대원	
20	0 00	여/28세	단순 연기흡입	가좌	검단탑		
21	안○○	여/52세	단순 연기흡입	가좌	검단탑	TIPST	
22	문○○	여/47세	어지럼증	원창	검단탑	자력대피	
23	김○○	여/14세	어지럼증	원창	검단탑		

대외유출주의

🔳 위치도



🔳 현장사진



현장사진

대외유출주의

인천119종합상황실 소방령 이계영(3124) 2024. 08. 01.(목) 소방교 이선우(3139)



인천소방 화재현장 부상자 발생에 따른 동향보고

□ 재난 상황보고	□ 정책보고	□ 언론대응	□ 회의·행사	■ 동향보고	□기타
				_	

□ 사고개요

- (일 시) 2024. 08. 01. 12:42경
- (장 소) 인천 서구 청라동 제일풍경채2차아파트 지하주차장

2024. 08. 01.(목) 06:15 서구 청라동 제일풍경채2차아파트 지하주차장에서 차량 화재가 발생하여 인명구조 및 차량화재 진압 등 현장활동 중 12:42경 어지럼증 및 구토 등 온열질환 의심으로 병원 이송 ※ 기상특보: 폭염주의보(인천)

○ (인적사항)

사:	진	소속	계급	성명	임용일	부상정도	비고 (이송병원)
		서부소방서 석남119 안전센터	소방교	박상민 (83.11.03.)	2017.11.17.	어지럼증 및 구토 등 온열질환 의심	뉴성민병원

□ 조치사항

- 06:15 신고접수 및 출동지령
- 06:21 서부소방서(청라119안전센터, 2.8km) 현장도착
- 06:25 333동 지하주차장 화재 발생하여 인명구조 및 화재진압 실시
- 11:54 초기진화
- 12:42 8층 구조대상자 대피 유도 후 어지럼증 및 구토 증세 호소
- 12:53 중앙특별구급차 뉴성민병원 이송

□ 진행사항 및 향후계획

- 혈액 검사 결과 크레아틴 농도 높아 신장 검사 요함
- 현재 수액 투여 후 16시 23분 센터 복귀함
- 센터 복귀 후 발열(37.7℃)로 야간 병가 제출 후 귀가함(17:30)
- 귀가 후 열이 계속 올라(38.5℃) 병원 진료(19:00)
- 08. 02.(금) 추가 병원진료 예정