

■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>

대외유출주의

화재 상황 보고서

\*본 보고서는 실시간 현장정보에 의거 작성된 것으로 추후 최종보고서와 다를 수 있음

수신: 수신처 참조	보 고 일 시: 2024. 6. 20.(목)
참조:	작 성 자: 소방장 임재현
발신: 서울종합방재센터 종합상황실	보고책임자: 소방령 최태권

발신지	서울종합방재센터	관할소방서	양천소방서	접수시간	08:02
제목	서울시 양천구 목동 공동주택 화재(최종)				

※ 신고 23건 / 08:48 초진 / 10:37 대응1단계 발령 /19:44 완전 / 19:46 대응1단계 해제

1. 발생개요

가. 일 시 : 2024. 6. 19.(수) 08:02 ~ 20:36(현장활동 종료)

나. 장 소 : 서울시 양천구 목동 907-12(목동동로 393)

다. 대 상 : 부영그린타운 1차

라. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 23/6층 연면적 26,982.28㎡

마. 원 인 : 조사 중 ※ 6월 20일 10:00 유관기관(한전, 가스, 경찰 등) 합동감식 예정

바. 사고개요 : 부영그린타운 지하 2층 분리수거장에서 원인미상의 화재가 발생하여 전선 케이블 덕트를 통해 지하 1층으로 연소 확대되어 다수 부상자가 발생한 화재

※ 신고내용 : “아파트 지하에서 불이 났다”는 경찰공동대응 신고 건

※ 소방시설 : 스프링클러, 자동화재 탐지설비 작동 여부 조사 예정

2. 피해상황

가. 인명피해 : 경상 17명 ※ 단순연기흡입 42명, 대피유도 73명, 자력대피 40명

나. 재산피해 : 5억 5천만 원(부동산 3억 2천만 원, 동산 2억 3천만 원)

    - 부동산 : 지하 1층(1533.85㎡) 전소, 지하 2층(16,40.15㎡) 부분소

    - 동 산 : 지하 1층 집기비품 전소

3. 동원상황

가. 인원 : 349명(소방 239, 경찰 34, 구청 34, 기타 42)

나. 장비 : 93대(지휘 1, 펌프 20, 탱크 11, 구조 15, 구급 11, 기타 8, 경찰 11, 구청 4, 한전 4, 기타 8)

4. 조치사항

- 08:02 화재발생 신고접수 즉각 초기 소방력 집중투입(출동지령 08:03)
- 08:08 선착대(양천대) 현장도착 즉시 인명검색 및 화재진압
- 08:08 현장대응단 현장도착 주변 안전조치 및 인명검색 현장지휘
- 08:10 1차통제선 설치 완료
- 08:11 목동 구급차 임시의료소 설치완료
- 08:17 특수구조대 출동요청
- 소방청 및 유관기관(서울시 재난상황실 등) 상황전파
- 08:24 관계자 통하여 안내 방송 실시
- 08:31 펌프 3개대 추가비발요청
- 08:40 긴급구조현장지원단 가동
- 08:44 도시가스 도착
- 08:47 한전 도착

- 08:48 초진(상황판단회의 결과)
- 08:50 양천구청 도착
- 08:59 양천소방서장 현장도착
- 09:11 조연차 배연작업 실시
- 09:15 2차 상황판단회의 실시
- 10:23 3차 상황판단회의 결과(작업시간 장시간 소요예정으로 회복차 요청)
- 10:37 대응1단계 발령
- 10:40 방재센터-서울시 재난안전문자 검토 요청
- 10:53 본부 회복차 현장도착
- 10:55 자원대기소(목 5동 주민센터), 자원집결지(월촌중학교) 지정
- 11:11 4차 상황판단회의 실시
- 11:13 양천구청장 현장도착
- 11:35 5차 상황판단회의 실시
  - 양천경찰서 외부통제, 양천구청 이재민 통제, 양천보건소 구조대상자 지원 등
- 12:12 1차 언론브리핑 실시
- 12:14 양천보건소 도착 현장의료소 인계
- 12:42 소방청 긴급업무연락 상황전파 - 내·외부 출입인원 통제 철저 및 대원 안전 확보 주력 등
- 13:05 서울소방재난본부장 현장도착
- 13:09 특수100 RIT 임무대기
- 13:58 2차 언론브리핑 실시
- 14:12 3차 언론브리핑 실시
- 15:00 폭발로 인한 전대원 탈출 지시
- 15:02 특수구조대, 중앙구조대 RIT 가동
- 15:15 폭발로 인한 부상자 발생
- 15:25 구청 안전진단 실시
- 15:44 서울시부시장 현장도착
- 15:52 긴급 상황판단회의 실시
- 15:55 대통령실 국정상황실장 당부사항
  - 주민 신속대피 및 안전하게 시행 및 현장 대원 안전관리 철저 등
- 16:05 소방청장 현장도착
- 16:20 4차 언론브리핑 실시
- 16:40 행정안전부장관 지시사항
  - 부상소방대원 치료, 현장안전관리 및 주민 안전 철저 등 지시
- 16:47 총리실 지시사항
  - 현장대원 안전관리 철저 강조 지시
- 17:23 헬기 요청(옥상대피주민 관련)
- 17:28 소방청장 지시사항
  - 현장 안전관리 철저 및 추가 안전사고 발생 방지, 부상대원 치료 및 심리안정지원 등
- 17:47 본부장 지시사항
  - 열화상 카메라 활용하여 잔불 처치할 것
  - 전대원 야간작업 준비 철저
- 18:06 영등포구조대 옥상대피주민 헬기로 인계(보호자인계)
- 19:00 양천구청 이재민 현황 파악 (72세대)
  - 인근 숙박시설로 현재 13가구 이동 추후 순차적으로 이동 예정
- 19:31 6차 상황판단회의 실시 (완전판단 등)

- 19:44 완전
- 19:46 대응1단계 해제
- 19:47 지휘권 이양
- 20:36 현장활동 종료

5. 그 밖의 사항(보험가입 및 언론보도내용 등)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

□ 부상자 현황- 부상 17명(병원이송 11명, 현장처치 6명)

연번	이름	성별	나이	부상정도	이송병원	구급대	비 고
1	유○○	남		과호흡	영등포	서교	서교
2	김○○	남		목 1cm 열상	신촌연세	서교	서교
3	임○○	남		안면부 화상	이대목동	공단	신월
4	박○○	남		양측 손목 화상	이대목동	독산	양천(대응)
5	김○○	남		팔꿈치 열상	영등포	서교	서교
6	범○○	남		얼굴 화상	한강성심	대림	신월
7	김○○	남		양손 화상	한강성심	상암	등촌
8	정○○	남		타박상	-		신월
9	나○○	남		두부 열상	이대목동	신정1	중구본
10	배○○	남		양측 귀 화상	-		강서(구조)
11	김○○	남		양측 귀 화상	한강수	여의도	강서(구조)
12	김○○	남		양측 귀 화상	한강수	여의도	강서(구조)
13	이○○	남		왼손 화상	-		강서(구조)
14	전○○	남		양측 귀 화상	-		강서(구조)
15	윤○○	남		우측 손바닥 열상	신촌연세	서교	서교
16	기○○	남		안면부 열상	-		특구단
17	김○○	여		귀 찰과상	-		의소대

