

대외유출주의

화재 등 사고상황보고서

(*본 보고서는 실시간 현장정보에 의거 작성된 것으로 추후 최종보고서와 다를 수 있음)

수신: 소방청 119종합상황실			보 고 일 시: 2024. 12. 12.(목)		
참조:			작 성 자: 소방교 윤상진		
발신: 인천소방본부 119종합상황실			보고책임자: 소방령 양경철(1팀)		
발신지	119종합상황실	관할소방서 (관할센터)	서부소방서 (석남119안전센터)	접수시간	13:15
제목	서구 가좌동 파티해 공장 화재(최종)				

1. 발생개요

※ 동일신고: 60건 / 완진: 15:25

가. 일 시: 2024. 12. 12.(목) 13:15 ~ 18:45(상황종료)

▶ 선착대 : 가좌119안전센터 1.7km(5분), 서부소방서 6.4km(18분)

나. 장 소: 인천광역시 서구 염곡로 14번길 23(가좌동 585-56)

다. 대 상: 파티해공장(파티용품 유통) ※내부 공사 중

라. 건물구조: 샌드위치패널 3/0층 연면적 1,968.51㎡(사용승인 2018. 03. 12.)

마. 원 인: 조사 중

바. 사고개요

○ "공장에 불이 났다."고 119 신고

○ 선착대 도착 당시 외부로 화염 및 연기 분출하는 상황으로 인명구조 및 화재진압 실시

○ 인접 공장 연소 확대 우려되어 대응 1단계 발령(13:30), 대응 1단계 해제(15:26)

○ 공장 내부 철골시설 산소 절단 작업 중 부주의(불티)로 발화된 것으로 추정되나 자세한 원인은 조사중

2. 피해상황

가. 인명피해: 없음

나. 재산피해: 782,265천원 (부동산 627,089천원, 동산 155,176천원)

- 부동산 : 파티해 건물 1,968.51㎡전소, 뷰티스킨 벽체 및 지붕 650㎡소실

- 동 산 : 파티용품, 화장품 제조 원료 및 기계 수손

연번	대상명	업종	건물현황		구조	소실정도
			층수	연면적(㎡)		
1	파티해 (리모델링중)	파티용품 제조	3/0	922.13㎡	일반철골조	전소
2	뷰티스킨	화장품 제조	4/0	5,093.21㎡	일반철골조	부분소

3. 동원상황

가. 인원: 299명(소방192, 경찰95, 가스2, 한전2, 구청8)

나. 장비: 89대(지휘1, 조사1, 안전1, 펌프11, 물탱크16, 화학4, 굴절4, 구조6, 순찰3, 생구1, 구급5, 무인방수차2, 특수차6, 헬기3, 경찰20, 한전1, 가스1, 구청3)

※ 119특수대응단 4대(순찰1, 특수구조1, 특수드론1, 무인방수1)

119화학대응센터 4대(운반1, 분석1, 제독1, 고성능1)

인천소방헬기 3호기[(AW-139) - 1,200L]

※ 타시도 지원 장비: 서울소방헬기 1대(담수량 2,000L), 산림청헬기 1대(담수량 3,000L- 2회방수)

대외유출주의

※ 주요 소방활동사항

- 현장 도착 후 각 방면별 차량 배치하여 주변 공장으로 연소확대 방지
- 초기 무인방수탑차 2대, 굴절 4대, 헬기 3대 출동으로 연소 저지선 구축
- 소화전 정보 제공으로 소방용수 확보 지시(가좌 292호)

4. 조치사항

- 13:15 (상 황 실) 신고접수 및 출동지령(13:16)
- 13:16 (상 황 실) 유관기관(경찰) 상황전파
- 13:16 (상 황 실) 현장지휘관은 현장 상황 확인 후 내부 진입 여부 판단
개인안전장비 착용 철저, 현장안전활동
인명검색 최우선, 영상장치 개방 및 지휘망·작전망 분리
- 13:17 (상 황 실) 신속기동팀 통보
- 13:18 (상 황 실) 재난안전통신망(PS-LTE) 활용, 시 재난안전상황실 상황전파
- 13:18 (상 황 실) 유관기관(한전) 상황전파
- 13:19 (상 황 실) 화학물질안전원 통보 / 13:24 유해화학물질없음 확인
- 13:20 (상 황 실) 유관기관(인천도시가스) 상황전파
- 13:21 (가 좌 대) 서부소방서(가좌119안전센터, 1.7km) 현장도착
- 13:22 (상 황 실) 소방청 유선보고
- 13:22 (가 좌 대) 공장 상단부 연소중
- 13:23 (상 황 실) 소화전 석남 292호 점령 지시
- 13:23 (상 황 실) 재난안전문자 전송 요청
- 13:24 (상 황 실) 철거 건물 추정, 내부 위험물 없음
- 13:28 (상 황 실) 대응단계 검토 요청
- 13:30 (석 남 대) 대응1단계 발령(연소확대우려)
- 13:32 (석 남 대) 연소확대 방지 주력
- 13:32 (상 황 실) 소방청 119종합상황실 상황담당관 지시사항 접수 및 전파
☞ 인명대피 및 인명구조 최우선 실시
- 13:34 (서부지휘) 현장도착 및 지휘권 선언
- 13:35 (서부지휘) 원창, 연희대 C방면 배치
- 13:36 (상 황 실) 대응 1단계 크로샷 전송완료
- 13:39 (상 황 실) 소방청 119종합상황실 상황실장 지시사항 접수 및 전파
☞ 인명대피 및 인명구조 최우선 실시
- 13:41 (서부지휘) 소화전 292호 소화전 점령 확인
- 13:43 (서부지휘) 차량대기소 백범로 840 지정
- 13:48 (특수구조대) 드론 영상확인한 바 옆 건물로 연소확대
- 13:49 (서부지휘) 서부소방서장 현장도착

대외유출주의

- 13:49 (상 황 실) 소방항공대 출동 가능여부 확인
- 13:55 (상 황 실) 산림청 상황실 헬기 출동가능 확인
- 13:55 (상 황 실) 소방본부장 화재현장 출동
- 13:55 (상 황 실) 소방본부장 지시사항 - 인근 소방서장 동원 요청(부평,검단)
- 13:56 (상 황 실) 소방청 운항관제상황실 헬기 출동가능 문의 / 중구본 헬기 출동불가
- 14:04 (서부지휘) 굴절차 이용 화재진압, 소방력 투입하여 옥내소화전 활용중
- 14:07 (서부지휘) 서부소방서장 상황판단회의
- 14:08 (상 황 실) 검단소방서장 현장 출동
- 14:12 (상 황 실) 청라호수공원사업단 담수지 사용통보
- 14:15 (상 황 실) 산림청 헬기 이륙
- 14:15 (상 황 실) 소방본부장 현장도착
- 14:27 (상 황 실) 인천소방헬기 3호기(AW-139) 이륙
- 14:27 (상 황 실) 헬기 도착전까지 지붕 위에서 작업중인 직원들 방수 중지 지시
- 14:30 (상 황 실) 산림청 상황실 - 화점 주변 방수 요청
- 14:35 (서부지휘) 굴절차 인근 헬기 방수시 안전 유의
- 14:37 (상 황 실) 산림청 헬기 1회 방수 완료
- 14:40 (상 황 실) 부평소방서장 현장도착
- 14:41 (상 황 실) 인천소방본부장 - 현시간 헬기 철수 지시
- 14:45 (상 황 실) 산림청 헬기 2회 방수 완료
- 14:50 (상 황 실) 검단소방서장 현장도착
- 15:25 (서부서장) 완전진화
- 15:26 (서부서장) 대응1단계 해제
- 18:45 (서부지휘) 상황종료

5. 그 밖의 사항(보험가입 및 언론보도내용 등)

- 연합뉴스 등 유관기관 통보