

■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>

대외유출금지

화재 사고상황보고서

수신: 소방청 119종합상황실

보 고 일 시: 2024. 8. 23.(금)

참조:

작 성 자: 소방장 이태한

발신: 경기도 119종합상황실

보고책임자: 소방령 장호일

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|-------|------|-------|
| 발신지 | 119종합상황실 | 관할소방서 | 부천소방서 | 접수시간 | 19:39 |
| 제목 | (경기 부천) 원미구 중동 숙박시설 화재 - 6보(최종) | | | | |

1. 발생개요

가. 일 시: 2024. 8. 22.(목) 19:39(접수)~22:35(비상발령 해제)

- 선착대: 서부119안전센터 1km, 부천소방서 2.1km ※ 신고건수: 56건

- 날 씨: 흐림, 기온 27.5℃, 바람 남서풍 2.1m/s, 습도 84%

나. 장 소: 부천시 원미구 석천로170번길 11 (중동 1159-7)

다. 대 상: 호텔코보스

라. 건물구조: 철콘조, 9/2층, 객실 50개

- 연면적: 4,225.32㎡

- 층별용도: 1층 로비 / 2층~8층 객실 / 9층 직원대기실

- 소방시설: 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 옥내소화전 정상 작동

- 보험가입: 조사 중

마. 원 인: 조사 중

바. 사고내용

- 호텔 객실에서 화재가 발생했다는 관계자 신고

- 소방대 현장출동하여 인명검색 및 연소확대 저지에 주력하며 화재진압 실시

- (조사) 최초 목격자(810호 투숙객) “호실에 들어가 에어컨을 켜니 에어컨에서 타는 냄새와 스파크가 보여 1층 직원에게 알렸다.”라고 진술. 최초 신고자(호텔직원)은 “810호 투숙객이 타는 냄새가 난다고 해서 710호로 호실을 변경하고 810호 확인하러 7층 올라가니 냄새와 연기가 짙아서 119에 화재 신고를 했다”라고 진술함. 발화장소는 최초 신고자의 진술과 내부 소실 현황을 감식하면 810호로 한정되며, 최초 목격자 진술과 에어컨 실내기 전원선에서 단락흔으로 보이는 용융흔이 식별되는 점으로 보아 에어컨 전원선에서 접촉 불량으로 발열된 전기적 요인 발화되었을 가능성이 있을 것으로 보이나 경찰 등 유관기관 합동 감식등 추가적인 조사가 필요

2. 피해상황

가. 인명피해: 19명(사망 7명, 중상 3, 비응급 9) ※ 인명대피현황 구분: 조사 중

↳ 인명피해 현황 별도 첨부

나. 재산피해: 총 361,208천원 (부동산 355,708천원, 동산 5,500천원)

- 부동산: 조사중

- 동 산: 조사중

3. 동원상황

가. 인원: 363명(소방 276, 경찰 87)

나. 장비: 92대(지휘 7, 펌프 17, 탱크 14, 고가 3, 굴절 1, 구조 9, 구급 29, 기타 12)

↳ 경기도 특수대응단(구조 1, 회복지원 1, 기타 2), 경기북부 특수대응단(회복지원 1)

중앙119구조본부 수도권대(지휘 1, 무인파괴 1, 고성능화학 1, 구조 1, 기타 2)

중앙119구조본부 충청·강원대(구조 1, 기타 1)

인천소방본부(펌프 1, 탱크 3, 구급 3), 서울소방재난본부(구급 2)

4. 조치(대응)사항

- 19:39 신고접수 및 출동지령
- 19:40 유관기관(경찰, 한전, 가스 등) 상황전파
- 19:42 (상황실) 비상(대응1단계) 발령 > 다수인명피해 우려
- 19:43 선착대(서부대) 현장도착
- 19:43 (상황실) 긴급대응팀 통보
- 19:44 (상황실) 출동 중 안전운행, 개인안전장구 착용, 인명구조 우선 등 SOP준수, 경기소방 3대 특화전술 준수, 영상송출장치 가동, 통제선 운영 철저 대응량 고압방수 초기진화 및 임시응급의료소 설치
- 19:44 (상황실) 803호 인명고립 확인 및 출동대 전파
- 19:44 (상황실) 건축물 대장 및 도면 P119 전파
- 19:46 (상황실) PS-LTE 활용 유관기관 상황 전파
- 19:46 (상황실) 경기1호기 출동 대기 조치
- 19:46 (부천지휘) 현장도착 및 지휘권 선언 / 창문 외부에서 연기 분출 중
- 19:46 (상황실) 소방청 긴급업무연락 수신 및 전파
 - ☞ 선착대 인명대피 및 인명구조 최우선 실시
 - ☞ 초기 최고수위 대응원칙에 따라 가용소방력 최대 투입으로 연소확대 방지 철저
 - ☞ 현장활동대원 개인안전장구 착용 등 안전확보 철저 등
- 19:47 (상황실) 구조대상자 발생 호수 통보
 - ☞ 802호 1명, 803호 2명, 806호 1명
- 19:48 (부천지휘) 에어매트 전개 중
- 19:50 (상황실) 경기도 소방재난본부장 지시사항 전파
 - ☞ 인명대피 및 인명구조 최우선 실시
 - ☞ 최고 수위 대응원칙에 따라 가용소방력 최대 투입
- 19:50 (부천지휘) 구조대 8층 구조작업 중
- 19:51 (상황실) 인명구조 최우선 지시
- 19:53 (부천서장) 현장출동 중 / 19:54 현장도착
- 19:54 (심곡구급) 임시응급의료소 설치 완료
- 19:55 (상황실) 인천소방재난본부 공동대응 요청
- 19:55 (부천지휘) 구조대상자 2명(남1,여1 / 802호) 에어매트로 낙하, 응급처치 중
- 19:56 (상황실) 경기도 소방재난본부장 지시사항 전파
 - ☞ 대응2단계 상황 및 가용자원 총 동원하여 인명구조 최우선
- 19:57 (상황실) 대응2단계로 상황 발령
- 19:57 (상황실) 부천시 보건소 D-MAT 출동 요청

- 19:57 (상황실) 호텔 각 호실별 입실 현황 출동대 전파
 - ☞ 701호, 705호, 706호, 709호 / 각 호실별 2명 입실
 - ☞ 801호, 802호, 803호, 805호, 806호, 807호 / 각 호실별 2명 입실
 - ☞ 902호, 906호 / 각 호실별 2명 입실
 - ☞ 1~6층 투숙인원 없음
- 20:00 (오정구급) 807호 구조대상자 1명 부천순천향병원 이송 / 20:02 병원도착
- 20:01 (상황실) 경기도 소방재난본부장 지시사항 전파
 - ☞ 모든 수단 동원하여 인명구조 철저
- 20:03 (상황실) 다수사상자 119스마트시스템 가동
- 20:05 (부천지휘) 801호 2명, 802호 2명 구조완료
- 20:05 (경기소방본부장) 현장출동 / 20:45 현장도착
- 20:06 (상황실) 경기도지사 지시사항 전파
 - ☞ 인명구조에 총력을 다하고 대원안전에 만전을 기할 것
 - ☞ 소방헬기 출동대기 할 것
- 20:07 (신상구급) 807호 구조대상자 1명 부천성모병원 이송 / 20:12 병원도착
- 20:12 (상황실) 화상병원 및 고압산소치료 가능 병원 확보 완료
- 20:15 (상동구급) 801호 투숙객 2명 부천 성모병원 이송 / 20:29 병원도착
- 20:16 (부천지휘) 803호 불길이 강해서 803호 이후 객실로 진입이 어려운 상태
- 20:16 (상황실) 본부 긴급구조지휘대 가동
- 20:19 (상황실) 원미경찰서에 주변인원 및 차량 통제 강화 요청
- 20:21 (상황실) 경기도 소방재난본부장 지시사항 전파
 - ☞ 중증환자 신속 이송 가능하도록 선조치하고 응급실에도 미리 통보할 것
- 20:23 (안양서장) 현장출동 중
- 20:23 (광명서장) 현장출동 중 / 20:46 현장도착
- 20:26 (심곡구급) 8층에서 구조대상자 심정지 상태로 구조
- 20:30 (부천서장) RIT 가동
- 20:30 (상황실) 경기도 소방재난본부장 지시사항 전파
 - ☞ 8층 배연작업 총실, 모든 창문 파괴 개방할 것
- 20:31 (괴안구급) 8층 구조대상자 1명 부천성모병원 이송 / 20:40 병원도착
- 20:32 (상황실) 건물 내 전진 지휘소 설치하여 진압활동 검토
- 20:33 (시흥서장) 현장출동 중
- 20:37 (상황실) 805호에서 신고 다수 접수 중 / 인명구조 지시
- 20:40 (상황실) 본부 지휘버스 출동
- 20:42 (김포구조) 806호 구조대상자 1명 구조 완료
- 20:45 (상황실) 구조대상자 이동전화 위치정보 조회
 - ☞ 위치값(WIFI) 호텔 코보스 인근 / 807호 투숙객(심정지)
- 20:45 (경기소방본부장) 현장도착
- 20:46 (군포서장) 현장출동 중
- 20:47 (상황실) 805호 투숙객 2명 중 1명 심정지 추정 / 신속 인명구조 지시
- 20:50 (인천 삼산구급) 8층 구조대상자 1명 순천향병원 이송 / 20:52 병원도착
- 20:55 (상황실) 소방청장 지시사항 전파

진압대원 7층, 8층 유리창 파괴, 계단참은 한 곳으로만 이동할 것

- 20:59 (상황실) 소방청장 지시사항 전파

가용자원 총력 동원하여 인명구조 최우선 및 인명검색 철저, 현장 대원 안전관리 유의

- 21:02 (부천조사) 805호 투숙객 1명 구조 완료 / 주들것으로 이송 중

- 21:14 (은행2구급) 803호 구조대상자 1명 부천순천향병원 이송 / 21:16 병원도착

- 21:20 (특수대응단) 9층 인명검색 결과 이상없음

- 21:21 (상황실) 호텔 관계자 701호, 705호 퇴실 확인

- 21:28 (상동펌프) 805호 투숙객 1명 구조 완료 / 의식호흡 있음

- 21:31 (상동펌프) 807호 인명검색 결과 이상없음

- 21:35 (상황실) 구조대상자 이동전화 위치정보 조회

위치값(기지국) 호텔 코보스 인근 / 802호 투숙객(심정지)

- 21:38 (부천서장) 9층 인명검색 결과 이상없음 / 8층 확인 중

- 21:52 (부천서장) 803호 투숙객 1명(욕실) 구조 완료

- 21:58 (오정구급) 803호 심정지 환자 인천성모병원 이송

- 21:59 (괴안펌프) 803호 투숙객 1명(현관문) 구조 완료

- 22:08 (상황실) 소방청 119대응국장 지시사항 전파

객실 정밀 수색, 인명검색 철저

- 22:09 (은행2구급) 호텔 프런트 직원 1명 부평 세림병원 이송

- 22:14 (부천지휘) 초진 및 잔불정리

- 22:26 (부천지휘) 완진 및 잔불감시

- 22:35 (부천서장) 비상(대응단계) 발령 해제

- 23:13 (부천지휘) 3차 인명검색 결과 이상없음

- 23:03 (상황실) 구조대상자 이동전화 위치정보 조회

위치값(기지국) 호텔 코보스 인근 / 803호 투숙객(심정지)

- 23:04 (상황실) 구조대상자 이동전화 위치정보 조회

위치값(기지국) 호텔 코보스 인근 / 803호 투숙객(심정지)

- 00:01 (부천지휘) 4차 인명검색 결과 이상없음

5. 향후 계획(소방 및 관계기관): 추가 감식 예정


6. 그 밖의 사항(언론보도 내용 등): YTN, KBS, TV조선 등 다수

부천시 원미구 중동 다수사상자 현황

□ 총 19명(심정지 7, 중상 3, 비응급 9)

| 순번 | 이름 | 성별/나이 | 이송병원 | 구급차 | 부상 정도 | 주 증상 | 호실 |
|----|-----|------------|-------------|--------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 정O호 | 남 (20세) | - | - | 비응급 | 연기흡입 (미이송) | 610호 |
| 2 | 황O숙 | 여 (65세) | - | - | 비응급 | 연기흡입 (미이송) | 706호 |
| 3 | 오O교 | 여 (42세) | 다니엘 | 김포고촌구급 | 비응급 | 연기흡입 | 906호 |
| 4 | 김O경 | 여 (53세) | 성모병원 | 신상구급 | 비응급 | 연기흡입 | 801호 |
| 5 | 이O건 | 남 (49세) | 성모병원 | 상동구급 | 비응급 | 연기흡입 | 801호 |
| 6 | 오O준 | 남 (31세) | 성모병원 | 괴안구급 | 사망 | 심정지 | 802호 (8층 계단) |
| 7 | 김O선 | 여 (28세) | 부천 순천향병원 | 부평삼산구급 | 사망 | 심정지 | 802호 (8층 계단) |
| 8 | 김O아 | 여 (28세) | 인천성모병원 | 오정구급 | 사망 | 심정지 | 803호 |
| 9 | 송O환 | 남 (25세) | 순천향병원 | 은행2구급 | 사망 | 심정지 | 803호 |
| 10 | 이O호 | 남 (52세) | 가천길병원 | 은행1구급 | 중상 | 호흡곤란 | 805호 |
| 11 | 김O진 | 여 (57세) | 가천길병원 | 인천부개구급 | 중상 | 연기흡입 | 805호 |
| 12 | 김O민 | 여 (23세) | 이대목동병원 | 부천중앙구급 | 중상 | 의식저하 | 806호 |
| 13 | 정O연 | 여 (43세) | 순천향병원 | 오정구급 | 사망 | 심정지 | 807호 |
| 14 | 박O원 | 남 (40대) | 성모병원 | 신상구급 | 사망 | 심정지 | 807호 |
| 15 | 조O석 | 남 (57세) | 순천향병원 | 인천계양구급 | 사망 | 심정지 | 902호 |
| 16 | 서O운 | 남 (63세) | 순천향병원 | 인천계양구급 | 비응급 | 연기흡입 | 902호 |
| 17 | 라O영 | 여 (42세) | 다니엘병원 | 김포고촌구급 | 비응급 | 호흡곤란 | 906호 |
| 18 | 이O정 | 여 (30세) | 순천향병원 | 원종구급 | 비응급 | 연기흡입 | 호텔직원 |
| 19 | 한O호 | 남 (44세) | - | - | 비응급 | 무증상 (미이송) | - |

사망자 구조 위치도



호실별 인원 현황

| 외국인 | | 한국인 | |
|------------|----|-----|----|
| 호실 | 인원 | 호실 | 인원 |
| 901 | 1 | 906 | 2 |
| 602 | 1 | 801 | 2 |
| 603 | 1 | 802 | 2 |
| 605 | 1 | 803 | 2 |
| 607 | 2 | 805 | 2 |
| 502 | 2 | 806 | 1 |
| 506 | 2 | 807 | 1 |
| 309 | 2 | 701 | 2 |
| 202 | 2 | 703 | 1 |
| 205 | 1 | 705 | 2 |
| 206 | 1 | 706 | 1 |
| 207 | 2 | 707 | 2 |
| 209 | 2 | 709 | 2 |
| 210 | 2 | 610 | 2 |
| 809 | 3 | 505 | 2 |
| 702 | 1 | 507 | 2 |
| 503 | 2 | 510 | 1 |
| | | 305 | 2 |
| | | 307 | 2 |
| | | 203 | 2 |
| | | 208 | 2 |
| | | 902 | 2 |
| 총 40호실 68명 | | | |