# FICHA DE INSPECCIÓN RÁPIDA POST-SISMO | duran.ing

*Misión Evaluación de Daños y Hábitat Resiliente — Río Dagua (Limoncito y Guadualito)*

## 1. Datos Generales y Localización

| Parámetro | Registro en Campo |
|---|---|
| **Fecha / Hora / No. Ficha:** | Fecha: ___ / 11 / 2026 Hora: ___:___ Ficha No: **#** _____ |
| **Evaluador Técnico / Guía:** | Ing. Jesús Durán F. (duran.ing) Acompañante local: _____ |
| **Nombre Cabeza de Hogar:** | _____ Tel: _____ |
| **Comunidad / Vereda:** | [ ] Guadualito Centro [ ] Sector Limoncito [ ] Otra: _____ |
| **Coordenadas GPS (WGS84):** | Lat: _____° _____' _____" N Long: _____° _____' _____" W |
| **Composición del Hogar:** | Adultos: [ ___ ] Niños: [ ___ ] Adultos Mayores: [ ___ ] Personas c/ Discapacidad: [ ___ ] |

## 2. Tipología Constructiva de la Vivienda

| Elemento | Tipología Observada |
|---|---|
| **Sistema Estructural:** | [ ] Palafito madera [ ] Palafito guadua [ ] Mixta [ ] Mampostería confinada [ ] No confinada |
| **Cimentación y Apoyos:** | [ ] Pilote de madera en fango [ ] Pilote sobre dado de concreto [ ] Muro en tierra |
| **Niveles y Maderas:** | Pisos: [ ] 1 [ ] 2 Maderas: [ ] Nato [ ] Chanul [ ] Cuángare [ ] Mangle [ ] Guadua |
| **Uniones / Fijaciones:** | [ ] Clavo liso común [ ] Perno pasante con arandela [ ] Amarre con alambre |

## 3. Evaluación de Daño y Habitabilidad (Semáforo Técnico)

| Clasificación | Criterio Estructural y Acción Inmediata Requerida |
|---|---|
| [ ] **VERDE**<br>**HABITABLE** | **Daño Leve / Sin riesgo:** Columnas a plomo, sin fallas en uniones ni cimientos.<br>*Acción:* Vivienda segura para habitar de inmediato. Reparaciones menores. |
| [ ] **AMARILLO**<br>**RESTRINGIDO** | **Daño Moderado:** Inclinación menor (< 5°), falla de una viga secundaria o daño de techo.<br>*Acción:* **Prohibido dormir adentro**. Instalar **apuntalamiento con diagonales (pies de amigo)**. |
| [ ] **ROJO**<br>**INHABITABLE** | **Colapso Parcial o Total:** Pilotes partidos en base, pérdida de amarres, desplome inminente.<br>*Acción:* **EVACUACIÓN TOTAL INMEDIATA**. Riesgo letal de aplastamiento ante réplica. |

---

## 4. Patología Estructural Observada (Causa de Falla)

| Elemento Afectado | Desperfecto Físico Identificado |
|---|---|
| **Pilotes y Cimientos:** | [ ] Pilote partido en interfase fango-aire (pudrición basal) [ ] Asentamiento diferencial<br>[ ] Pilotes sin arriostramiento inclinados ("patas de araña") |
| **Arriostramiento Lateral:** | [ ] **Ausencia total de Cruces de San Andrés (X)** [ ] Diagonales zafadas por falla de clavos<br>[ ] Deformación severa de cajón estructural |
| **Vigas, Piso y Techo:** | [ ] Viga maestra fracturada [ ] Piso desnivelado [ ] Destechamiento por viento/sismo |

## 5. Hidrología, Mareas y Geotecnia

| Parámetro | Medición y Registro Técnico |
|---|---|
| **Cota Plataforma / Piso:** | Altura sobre lecho: _____ m *(Recomendado: ≥ 2.20 m por marea de sicigia + creciente)* |
| **Creciente Máxima:** | Cota visible en árboles / pilotes antiguos: _____ m sobre fango |
| **Licuación de Suelos:** | [ ] **SÍ** — Eyección de arena / grietas en lodo [ ] **NO** — Solo asentamiento |
| **Estabilidad de Orilla:** | [ ] Ribera estable [ ] Socavación activa de corriente [ ] Pérdida de talud |

## 6. Saneamiento, Agua y Recursos Locales

| Variable | Diagnóstico Rápido |
|---|---|
| **Agua y Saneamiento:** | Agua: [ ] Tanque lluvia [ ] Caneca abierta [ ] Río contaminado<br><br>Baño: [ ] Letrina palafito colapsada [ ] Letrina tierra útil [ ] Sin baño |
| **Materiales Reutilizables:** | Pilotes útiles: [ ___ ] u. Tablones: [ ___ ] u. Tejas de zinc útiles: [ ___ ] u. |
| **Maestro en la Familia:** | Nombre: _____ Oficio: [ ] Carpintero [ ] Aserrador [ ] Albañil |

## 7. Croquis de Daños y Medidas Prioritarias

| CROQUIS PLANIMÉTRICO / DIRECCIÓN DE DESPLOME | MEDIDAS PRIORITARIAS RECOMENDADAS |
|---|---|
| *(Esquematizar aquí ejes de pilotes, diagonales y fallas)* | 1. _____<br>2. _____<br>3. _____<br><br>4. _____ |

---