FITRAM / CONCREMAT / SOFRATESA	PRUEBA DE TRACCIÓN PARA TUERCA DEL ANCLAJE QUÍMICO	MSTI-SOF-CON-PC-0003	
		Revisión:	Fecha:
		V0	2/5/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL	
SECTOR DE TRABAJO	
PLANO Y REVISIÓN (Especifique código)	

EQUIPO DE MEDICIÓN			
Marca:		Calibrado:	
Modelo:		Certificación de Calibración:	

2. DETALLE DE LA INSPECCIÓN

Anotar las mediciones por ITEM separados, Los pernos M20×280 deben resistir la prueba por dos minutos con una carga de 36.3KN una duración de 2 a 3 minutos, para M16×190 la carga aplicada de 22.9kN una duración de 2 a 3 minutos.

ITEM	PERNOS		FECHA DE ENSAYO	CARGA APLICADA (KN)	DATOS DEL MANÓMETRO	TIEMPO DE CARGA	ESTADO DEL ANCLAJE ENSAYADO
1	M20 ☐	M16 ☐					
2	M20 ☐	M16 ☐					
3	M20 ☐	M16 ☐					
4	M20 ☐	M16 ☐					
5	M20 ☐	M16 ☐					
6	M20 ☐	M16 ☐					
7	M20 ☐	M16 ☐					
8	M20 ☐	M16 ☐					
9	M20 ☐	M16 ☐					
10	M20 ☐	M16 ☐					
11	M20 ☐	M16 ☐					
12	M20 ☐	M16 ☐					
13	M20 ☐	M16 ☐					
14	M20 ☐	M16 ☐					

Conclusión del ensayo:	Satisfactorio	FALSE	Satisfactorio con Reservas	FALSE	No Satisfactorio	FALSE

Observaciones:

REALIZADO POR:	VERFICIADO POR:	APROBADO POR:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Representante de Instalaciones	**Representante de Calidad**	**Representante Supervisión**