FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA		PRUEBA DE CONTINUIDAD MALLA PUESTA A TIERRA	MSTI-CST-ELB-PC-0003	
#VALUE!	CSTM		Revisión	Número
			V0	1
1. INFORMACION GENERAL			Fecha:	
SECTOR DE TRABAJO				
PLANO Y REVISION (Especifique código)				

EQUIPO DE MEDICIÓN			
Marca		Calibrado	
Modelo		Certificacion de Calibración	

2. DETALLE DE LA INSPECCION

Anotar las mediciones por ITEM separdos, cuando son de las varrillas y para la malla de puesta a tierra una sola. La medida no debe sobre pasar 0.5 Ohms.

ITEM	FECHA DE ENSAYO	EQUIPO	MEDICIÓN CONTINUIDAD (Ohm)	PASÓ	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Observaciones:

REALIZADO POR		**VERFICIADO POR :**		**APROBADO POR:**	
Nombre		Nombre		Nombre	
Cargo		Cargo		Cargo	
Representante de Instalaciones		**Representante de Calidad**		**Representante Supervisión**	