



PDF 10 - CHECK LIST FINAL DE ENTREGA - COZINHA

Valide. Assine. Receba sua cozinha com segurança total.



🧠 Por Que Esse Checklist Existe?

70%

dos problemas de reforma aparecem
após o último pagamento.

Problemas mais comuns:

- ❌ Vazamento na torneira
- ❌ Tomada que não funciona
- ❌ Piso oco
- ❌ Coifa sem saída
- ❌ Gaveta desalinhada

📄 E o pior: depois que você paga... 👉 **o profissional não tem mais obrigação de voltar.** Por isso, este checklist deve ser usado **antes de liberar o último pagamento.** Ele garante que você receba sua cozinha **sem nenhum defeito escondido.**





Informações da Inspeção

Preencha os dados abaixo antes de iniciar a vistoria:

Responsável pela inspeção	
Data	/ /
Endereço da obra	
Profissional responsável pela execução	



1. Estrutura, Nivelamento e Alvenaria

O básico que garante durabilidade — e evita infiltrações e retrabalhos.

Item	Verificação	Status
Piso sem peças ocas (teste com batida leve)	Batida leve no piso	☐ OK ☐ Falha
Rejuntas completos e sem buracos	Inspeção visual	☐ OK ☐ Falha
Paredes niveladas e sem ondulações	Régua de nível	☐ OK ☐ Falha
Cantos bem acabados e alinhados	Inspeção visual	☐ OK ☐ Falha
Recortes de tomadas bem feitos	Inspeção visual	☐ OK ☐ Falha
Caimento do piso funcionando (teste com água)	Jogue água no piso	☐ OK ☐ Falha
Bancada perfeitamente nivelada	Nível de bolha	☐ OK ☐ Falha
Selagem da bancada com silicone	Conferir 360°	☐ OK ☐ Falha

 **Atenção:** Piso oco hoje = azulejo estourado em 6 meses.



2. Instalações Elétricas (Teste Completo)

A cozinha é o ambiente que mais exige energia — tudo deve ser testado.

Item	Teste	Status
Todas as tomadas funcionando	Plugue uma carga (liquidificador, secador etc.)	☐ OK
Interrupção de iluminação funcionando	Acenda/apague várias vezes	☐ OK
Ponto do forno funcionando	Testar com carga real	☐ OK
Ponto do cooktop funcionando	Teste de ignição / indução	☐ OK
Tomada da geladeira com folga lateral	Conferir distância	☐ OK
Ponto da coifa energizado	Testar velocidade	☐ OK
Disjuntores identificados	Cada circuito identificado	☐ OK



● **Erro comum:** tomada "funciona" no teste de caneta, mas **NÃO aguenta carga**. Use equipamento real.

3. Instalações Hidráulicas (Teste de Vazamento)

A maior causa de infiltração e prejuízo vem daqui.

Item	Como testar	Status
Torneira sem vazamento	Teste abrindo por 2 min	☐ OK
Sifão sem gotejamento	Passe papel higiênico	☐ OK
Nível da cuba correto	Jogue água nas bordas	☐ OK
Vedação com silicone	Conferir 360° da cuba	☐ OK
Escoamento rápido	Testar ralo da pia	☐ OK
Conexões firmes	Testar com água quente	☐ OK

  **Teste do guardanapo:** Coloque um guardanapo embaixo da pia → se molhar = retrabalho na hora.

4. Coifa / Exaustor | 5. Instalação dos Eletros

Coifa / Exaustor — Montagem Correta

Instalação incorreta = gordura pela casa inteira.

Item	Como testar	Status
Coifa fixada corretamente	Tente mexer levemente	☐ OK
Velocidades funcionando	Testar os 3 modos	☐ OK
Duto de saída instalado	Verificar saída externa	☐ OK
Selo anti-retorno instalado	Garantir fluxo de ar	☐ OK

Instalação dos Eletros

Teste tudo. O que não funciona hoje, vira dor de cabeça amanhã.

Item	Teste	Status
Cooktop fixado e nivelado	Teste de ignição ou indução	☐ OK
Forno fixado e funcionando	Teste de aquecimento	☐ OK
Microondas com tomada exclusiva	Teste de carga	☐ OK
Geladeira nivelada	Verifique porta fechando sozinha	☐ OK

6. Móveis Planejados | 7. Pintura e Acabamento Final

Móveis Planejados — Acabamento e Funcionalidade

O que mais dá problema pós-instalação — aqui é teste rigoroso.

Item	Como testar	Status
Portas alinhadas	Abrir/fechar várias vezes	☐ OK
Gavetas deslizando sem travar	Teste completo	☐ OK
Dobradiças bem reguladas	Teste de peso leve	☐ OK
Puxadores firmes	Testar com força leve	☐ OK
Nichos bem fixados	Teste com peso de 3kg	☐ OK
Prateleiras niveladas	Conferir linha	☐ OK

 **Atenção:** gaveta desalinhada = desgaste do trilho = quebra em 3 meses.

Pintura e Acabamento Final

O acabamento final mostra a qualidade da obra.

Item	Como testar	Status
Pintura uniforme	Ver à luz natural	☐ OK
Sem manchas / bolhas	Inspeção visual	☐ OK
Cantos limpos	Sem borrões	☐ OK
Rodapé bem fixado	Teste com pressão leve	☐ OK

Limpeza Final (Checklist de Entrega)

A cozinha deve ser entregue limpa e pronta para uso.

Item	Como testar	Status
Sem poeira em móveis	Passe o dedo	☐ OK
Sem resíduos de obra	Verificar por baixo da pia	☐ OK
Piso limpo	Sem respingos de massa	☐ OK



9. Assinatura de Entrega (Documentação 3P)

Após concluir todos os itens do checklist, formalize a entrega com as assinaturas abaixo:

Responsável pela obra

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Cliente

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Conclusão: Sua Cozinha Está Protegida

Após este checklist:



✓ Qualidade Garantida

Você garante a qualidade da obra



✓ Sem Surpresas

Evita surpresas escondidas



✓ Prova de Garantia

Tem prova para acionar garantia



✓ Pagamento Seguro

Pode pagar o profissional com segurança total



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.

