

LAUDO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA - TESTE

Validação de Teste - Câmara Fria

Gerado em: 09/12/25 14:50

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome: Empresa Teste Ltda
Email: contato@empresateste.com.br

PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO

Temp. Mínima: 2°C
Temp. Máxima: 8°C
Status: APROVADO

GRÁFICO DE TEMPERATURA

DADOS COLETADOS (AMOSTRA)

Total de registros: 20

Primeiros 20 registros:

09/12/25 09:50 - SN001234: 4.47°C
09/12/25 10:05 - SN001235: 5.76°C
09/12/25 10:20 - SN001234: 5.19°C
09/12/25 10:35 - SN001235: 4.26°C
09/12/25 10:50 - SN001234: 4.86°C
09/12/25 11:05 - SN001235: 4.15°C
09/12/25 11:20 - SN001234: 4.77°C
09/12/25 11:35 - SN001235: 4.49°C

09/12/25 11:50 - SN001234: 5.71°C
09/12/25 12:05 - SN001235: 4.54°C
09/12/25 12:20 - SN001234: 4.84°C
09/12/25 12:35 - SN001235: 4.97°C
09/12/25 12:50 - SN001234: 4.70°C
09/12/25 13:05 - SN001235: 5.91°C
09/12/25 13:20 - SN001234: 5.12°C
09/12/25 13:35 - SN001235: 5.84°C
09/12/25 13:50 - SN001234: 4.55°C
09/12/25 14:05 - SN001235: 4.21°C
09/12/25 14:20 - SN001234: 4.54°C
09/12/25 14:35 - SN001235: 5.92°C