

Bayer Lev - B151 - OG10 - Ost, West



Planung entspricht nicht in allen Punkten den ASR.  
Nach ASR bei Open Space min 12m<sup>2</sup>/MA erforderlich.  
Planung nach Kundenwunsch ≠ Arbeitsstättenrichtlinien

FUNKTIONALE PLANUNG &amp; CORPORATE BRAND CONCEPT

Mit Unterzeichnung dieser Freigabe erklärt sich der Unterzeichner mit den dargestellten Details und Ausführungen einverstanden und stimmt der weiteren Bearbeitung gemäß vordefinierter Leistungsbeschreibung/ Angebot zu.


Spätere und wiederholte Änderungen des Entwurfs auf Wunsch des Auftraggebers sind nicht in unserer ursprünglichen vertraglichen Leistung berücksichtigt und werden nach entsprechendem Aufwand berechnet. Wir weisen drauf hin, dass sich eventuelle nachträgliche Änderungen möglicherweise auf die termingerechte Fertigstellung auswirken, welche nicht in der Verantwortung des Auftragnehmers liegt. (merLens AG / Willich)

Datum:	Unterschrift:	Firmenstempel:
--------	---------------	----------------

Bemerkungen:	
--------------	--

[illegible]

A	16.12.2016	Dröge	Prüfung Maximalbelegung
Index	Datum	Name	Änderung/ Bemerkung



merTens AG  
Stahlwerk Becker 8  
47877 Willlich  
Tel. 02154-4705-0  
[www.mertens.ag](http://www.mertens.ag)

WWS-Nr.: 1142520 Z-Nr.: . . Proj. Ltg.: . AD .	Bayer Leverkusen Geb. B 151 Kunde: Projekt: OG 10 Ost, West Machbarkeitsstudie Maximalbelegung
--	--

[illegible]