



## LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXTINTORES

CÓDIGO

PSE-01/F-10

REVISIÓN

01

EMISIÓN

23.OCT.23

Calle Mezquite #5, Colonia Santa Clara, Santiago Miahuatlán, Puebla. CP. 75820

DATOS GENERALES		FECHA DE REALIZACIÓN:											
DATOS GENERALES	No. De Extintor												
	Localización en las instalaciones												
	Agente extintor												
	Capacidad nominal												
UBICACIÓN	La ubicación física corresponde a la marcada en el plano, mapa o croquis	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Se encuentra en un lugar visible, de fácil acceso y libre de obstáculos												
	Se encuentra a una altura no mayor a 1.5 m, medidos desde el del piso hasta la parte más alta del extintor												
	Se encuentra señalizado conforme a NOM-026-STPS-2008 o NOM-033-SEGOB-2002 o las que la sustituyen												
SEGURIDAD	Cuenta con sello de garantía sin violar												
	La aguja del manómetro se encuentra ubicada en la zona verde (operable)												
	Carátula del manómetro legible y visible												
	Mantiene la capacidad indicada por el fabricante en la etiqueta en el caso de extintores de CO2												
DAÑOS FÍSICOS	En el cuerpo del extintor	Corrosión											
		Escape de Presión											
		Golpes											
		Deformaciones											
		Obstrucción											
	En mangueras, boquilla o palanca de accionamiento	Roturas											
		Desprendimientos											
		Perforaciones											
ETIQUETA, PLACA O GRABADO	Cuenta con la información vigente, después de cada mantenimiento	Protuberancias											
		Golpes											
	Se encuentra legible y sin alteración	Nombre, denominación o razón social, domicilio y telefono del prestador del servicio											
		Instrucciones de operación, breves y de fácil comprensión, apoyadas mediante figuras o símbolos											
		Clase de fuego a que está destinado el equipo											
		Contradicciones de uso, cuando aplique											
		Contraseña oficial de cumplimiento con la NOM-106-SCFI-2000											
		Mes y el año del último servicio de mantenimiento realizado. (No se requerirá revisión, en equipos nuevos)											
		Contraseña oficial del cumplimiento con la NOM-154-SCFI-2000 y número de dictamen de cumplimiento											
		Los extintores de polvo químico seco cuentan además con collarín que establece la NOM-154-SCFI-2005											
OBSERVACIONES / ANOMALIAS DETECTADAS													

Realizó

Supervisó

---

Nombre y firma

---

Nombre y firma

COPIA DIGITAL