

# PREVENCIÓN DE INCENDIOS

1

## INCENDIOS EN EL TRABAJO

Los incendios en el lugar de trabajo se originan, por lo general en situaciones de riesgo que se evitan o mitigan fácilmente, solo implementando sencillas estrategias de cuidado y prevención:

2

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Mantener una zona de seguridad (sin combustible) al rededor de cualquier aparato eléctrico.
- No sobrecargar los enchufes
- Si se detecta cualquier defecto en la instalación eléctrica debes comunicarlo de inmediato.
- No aproximar ningún foco de calor a un contenedor de combustible.
- En caso de realizar trabajos eléctricos en caliente consultar con anticipación al responsable de SSMA esto con la finalidad de que no se realice en una zona de alto riesgo de incendio y/o explosión.
- Ubicar los equipos contra incendios en puntos siempre accesibles para su rápida utilización en caso de emergencia o evacuación.
- No obstaculizar los recorridos y salidas de emergencia o evacuación.
- Respetar la señalización y carteles, salidas vías de evacuación, localización de alarmas y extintor más próximo.
- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.



La mayoría de los incendios se presentan por fallas eléctricas, descuidos manipulación, inadecuada de líquidos, inflamables combustibles y aerosoles, lo que ocasiona gran impacto en la sociedad como pérdidas humanas y económicas.



- En caso de detectar olor a gas o algún otro producto inflamable, avisar al personal de SSMA y seguir las indicaciones establecidas en el plan de emergencia.



- Respetar la señal de Prohibido Fumar, en todas las áreas donde así esté señalizado.



- No dejar ningún material que obstaculice el trabajo de los detectores de incendios. Cualquier elemento ajeno a dicha función debe ubicarse siempre a una distancia mínima de 1 metro del sensor respectivo.



- Impedir la presencia simultánea de material combustible y focos susceptibles de incendio.



- En caso de manejarse productos inflamables, éstos deben mantenerse en áreas especialmente habilitadas para ello, en recipientes cerrados y correctamente etiquetados.

- Los almacenes donde se almacene estos productos deben tener buena ventilación.

- Los recipientes vacíos son peligrosos y deben depositarse en lugares controlados y señalizados.

## CONSERFLOW S.A. DE C.V.

<b>Conserflow</b>	<b>PLATICAS DE SEGURIDAD</b>	<b>CÓDIGO</b>	PSE-01/F-01
		<b>REVISIÓN</b>	00
		<b>EMISIÓN</b>	01.ABR.20

UBICACIÓN	Punto de Reunión
FECHA	12-27-2023
TEMA	Prevención de Incendios






No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Renata Maylen Rosas Carrera	Control de documentos	
2	Andrea Roque Cruz	Analista de Calidad	
3	José Antonio Pérez Martínez	Analista de Calidad	
4	Steven Leandro Fuentes Toledo	Aux Servicio	
5	Eugenio González Arvizu	Electricista	
6	Juan de Dios MARTÍN SOSA	Paillero	
7	Ricardo Romero Mtz	Eléctrico	
8	J. Eduardo Alvarado Coto	Civil	
9	Daniel Carrera Montiel	CHOFER	
10	Ángel Rivera Sánchez	Almacén	
11	Araceli Ramos Jiménez	Analista de Almacen	
12	Bethy Lina Flores Valdés	Analista de Almacen	
13	Reyes Marisol Paredes Aguilar	Mecánica Zona	
14	Ismel Contreras Contreras	Aux. Calidad	
15	Hector Salazar Flores	Taavero	
16	Alfonso Féron Hdez	PAJERO	
17	Cruz Cerón Hernández	Sup. Calidad	
18	Adrián Flores García	paillero	
19	Yahir Juan Martínez Arevalo	Yodarke	

DIFUNDIÓ	Gabriela Jiménez Antonio-	FIRMA	
----------	---------------------------	-------	--

## CONSERFLOW S.A. DE C.V.

<b>Conserflow</b>	<b>PLATICAS DE SEGURIDAD</b>	<b>CÓDIGO</b>	PSE-01/F-01
		<b>REVISIÓN</b>	00
		<b>EMISIÓN</b>	01.ABR.20

UBICACIÓN	Punto de Reunión
FECHA	27 - 12 - 23
TEMA	Prevención de incendios.


No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Jorge Sanchez Gonzalo	Puntador	
2	Pablo Emilio Gutierrez Carrera	Ayudante General	Pablo G.C.
3	Alfredo Montano Andrade	Pajero	
4	Fidel Sanchez Espindola	Pailero	
5	Ivan Pablo Toledo	Sanitario	
6	Juan Cruz Gapi	Argenera	
7	Antonio Garcia Joaquin	Pintor	
8	Hector Alfonso Flores Hernandez	Mecanico	
9	Bentito Alfonso Jimenez	Pintor	
10	Juan A. Mtz Ramon	Ayudante Co	
11	Enrique Rivera Merino	Analista Mantto	
12	Gerardo Trinidad Rivera	Analista Mantto	
13	Jorge Anselmo Ramirez	Analista mantenimiento	
14	Ana Lissette Velazquez Huerta	Analista Mantto	
15	Macedonio Mtz. Quiroga	Ayudante	
16	Graudni Gonzalez Canales	TUBERO	
17	Christian Mauricio Vazquez	Alfubante	
18	Omar de Jesus Jimenez	Mecanico	
19	Cruz Flores Solis	Chofer	

DIFUNDIÓ	Gabriela Jimenez Antoniо.	FIRMA	
----------	---------------------------	-------	---

## CONSERFLOW S.A. DE C.V.

<b>Conserflow</b>	<b>PLATICAS DE SEGURIDAD</b>	<b>CÓDIGO</b>	PSE-01/F-01
		<b>REVISIÓN</b>	00
		<b>EMISIÓN</b>	01.ABR.20

UBICACIÓN	Dpto de Reunión
FECHA	27-12-2023
TEMA	Prevención de Incendios.

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Cesar González Correa	Ayudante General	
2	Isaías Colver Soto	Pailero	
3	Armando Casanova Ortiz	Pailero	
4	Francisco Beltran Pablo	Pailero	
5	Carlos Alberto Jiménez Casanova	Pailero	
6	Tomas García Mendoza	Ponleador	
7	Miguel Angel Montaño	Ayudante	
8	Dra. Lili Lino Reyss	Ingenieros Sistemas	
9	Luis E. Cruz Flores	Pailero	
10	Jennifer Garcia Reyna	Analista del SSMA	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

DIFUNDIÓ	Gabriela Jiménez Antonio.	FIRMA	
----------	---------------------------	-------	---