

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	Nave 2
FECHA	01-09-23
TEMA	Prevención y combate de incendios.

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Evelyn González Alar	Operador	
2	Carlos Eloy Martínez Cruz	Operador	
3	Gesa González - Carrón	Alfabeto General	
4	José Eduardo Alvarado Coto	Obra Civil	
5	Jorge A. Mendoza Zapot	Electricista	
6	Ricardo Romero Martínez	Electricista	
7	Brandon Daniel Fernández Romera	Instrumentista	
8	Eduardo Morales Méjide	Salvador	
9	Nicolás Santos López	Pailero	
10	Cristian Acosta García	Arudante	
11	José Francisco Ramos Mtz	Electricista	
12	Geovani González González	TUBERO	
13	Yahir Juan Martínez Acevedo	Almacenista	
14	Juan A. Mtz Romero	Mantenimiento	
16	Araceli López Vásquez	Mantenimiento	
17	Ana Lizette Velázquez H.	Mantenimiento	
18	Jorge Anselmo Ramírez	Mantenimiento	
19	Cruz Flores Solís	Chofer	
20	DAN LEVI LINDO REYES.	INSPECTOR DE SOLDADURA	

DIFUNDIÓ	Jennifer García Reyna	FIRMA	
----------	-----------------------	-------	--

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN

Nave 2

FECHA

01-09-23

TEMA

Prevención y combate de Incendios

No.	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Reyna Monica Rosas Garcia	Control de Documentos	
2	Aroceli Lopez V.	C. Obra	
3	Edgar Garza Cid	Chofer	
4	Angel Rivera Sanchez	Almacén	
5	José Gregorio Buregan G.	Ing. de Servicios	
6	Ricardo Romero Martínez	Electricista	
7	Dani Ley Lino Reyes	Inspección de Seguridad	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

DIFUNDIÓ

Jennifer Garcia Meyna

FIRMA

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

1

INCENDIOS EN EL TRABAJO


Los incendios en el lugar de trabajo se originan, por lo general en situaciones de riesgo que se evitan o mitigan fácilmente, solo implementando sencillas estrategias de cuidado y prevención:

2

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Mantener una zona de seguridad (sin combustible) al rededor de cualquier aparato eléctrico.
- No sobrecargar los enchufes
- Si se detecta cualquier defecto en la instalación eléctrica debes comunicarlo de inmediato.
- No aproximar ningún foco de calor a un contenedor de combustible.
- En caso de realizar trabajos eléctricos en caliente consultar con anticipación al responsable de SSMA esto con la finalidad de que no se realice en una zona de alto riesgo de incendio y/o explosión.
- Ubicar los equipos contra incendios en puntos siempre accesibles para su rápida utilización en caso de emergencia o evacuación.
- No obstaculizar los recorridos y salidas de emergencia o evacuación.
- Respetar la señalización y carteles, salidas vías de evacuación, localización de alarmas y extintor más proximo.
- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.

La mayoría de los incendios se presentan por fallas eléctricas, descuidos manipulación, inadecuada de líquidos, inflamables combustibles y aerosoles, lo que ocasiona gran impacto en la sociedad como pérdidas humanas y económicas.



- En caso de detectar olor a gas o algún otro producto inflamable, avisar al personal de SSMA y seguir las indicaciones establecidas en el plan de emergencia.
- Respetar la señal de Prohibido Fumar, en todas las áreas donde así esté señalizado.
- No dejar ningún material que obstaculice el trabajo de los detectores de incendios. Cualquier elemento ajeno a dicha función debe ubicarse siempre a una distancia mínima de 1 metro del sensor respectivo.
- Impedir la presencia simultánea de material combustible y focos susceptibles de incendio.
- En caso de manejarse productos inflamables, éstos deben mantenerse en áreas especialmente habilitadas para ello, en recipientes cerrados y correctamente etiquetados.
- Los almacenes donde se almacene estos productos deben tener buena ventilación.
- Los recipientes vacíos son peligrosos y deben depositarse en lugares controlados y señalizados.

