

CONSERFLOW S.A. DE C.V.



LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIONES

CÓDIGO

ITIP-05/F-03

REVISIÓN

00

EMISIÓN

12.AGO.22

PROYECTO

FECHA

CLIENTE

PLANTA

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO

OBSERVACIONES

1 Retirar protecciones utilizando la lista de verificación correspondiente del equipo a intervenir.

2 Bloquear y purgar tomas de instrumentos de presión y nivel

3 Verificar el ajuste y funcionamiento de las protecciones de acuerdo al formato del cliente.

4 Verificar las conexiones de tubing. Corrija anomalías encontradas.

5 Verificar el sistema de monitoreo desviación y desplazamiento de acuerdo al formato del cliente.

6 Verificar el sistema de monitoreo de temperaturas de chumaceras de acuerdo al formato del cliente.

7 En todas las alarmas y disparos verifique la correspondencia y señalización en tablero y/o SCD

8 Verifique la instalación eléctrica . Corrija anomalías.

9 Restablecer protecciones utilizando la lista de verificación del cliente.

10 Recepción del equipo por parte de Operación.

REALIZÓ

SUPERVISÓ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA