



**Experiencia e Infraestructura
a tu Alcance**



Contamos con los Servicios de :

- Calibración y Mantenimiento a Válvulas de Seguridad.

- Pruebas Hidrostáticas a Recipientes Volumétricos y Mangueras utilizadas en destilados.

- Calibración de Medidores de Flujo tipo: Desplazamiento Positivo, Magnéticos, Electromagnéticos, Vortex, Turbina, Máficos o Coriolis; utilizados para destilados y agua en Embarcaciones y Plataformas.

- Calibración de instrumentacion de Manómetros y Termómetros.

- Flash Point para combustibles

- Determinación de porcentaje de agua en el petróleo crudo.

- Medición de espesores en tuberías y equipos.

- Detección de fallas en soldaduras con haz angular.

- Inspección con equipo FloorMap VS2i en fondo de tanques.

- Inspección con Caja de Vacío en fondo de tanques.

- Inspección con Líquidos Penetrantes.

- Inspección Visual de Tuberías y Equipos.

- Pruebas Hidrostáticas y Neumáticas.

- Inspección con Partículas Magnéticas.

- Mantenimiento de Válvulas de Relevo.

- Inspección de recubrimiento y equipos

- Inspección y Verificación de Punto de Disparo en Válvulas de Relevo de Presión.

- Medición Ultrasónica automatizada de espesores

Conserflow

Mezquite 5, Santa Clara Santa Clara, C.P. 75820

Santiago Miahuatlán, Puebla.

* ENSAYO DE 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD *

Orden de Servicio: 23/00038131

No.	Instrumento Bajo Ensayo	Modelo	Número de Serie	TAG	Fecha del Ensayo	Orden de Servicio	No. de Informe	Resultado del Ensayo
1	Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø	N/P	S316M30	PSV-S/T	2023-06-19	23/38131	FSMM-ENVR-15181/23	Aprobado
2	Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø	N/P	445392-2	PSV-S/T	2023-06-19	23/38131	FSMM-ENVR-15182/23	Aprobado

Lugar del Ensayo: Laboratorio (Fijo) Fujisan Survey

(Av. Francisco Mata Aguilar # 1200 Col. Fracc. Industrial y de Servicios Parque Tecnológico Puerto México, Coatzacoalcos, Ver. Mex.)

Fecha: 19 de Junio del 2023

MAGNITUDES ACREDITADAS ANTE EMA: Densidad • Flujo • Metal-Mecánica • Presión • Temperatura • Volumen

A SU ATENCIÓN COMPLEMENTAMOS: Mantenimiento y Control de Sistemas de Medición / Pruebas No Destructivas
Inspección Cualitativa y Cuantitativa / Análisis Químicos

FUJISAN SURVEY

Av. Francisco Mata Aguilar No. 1200
Col. Fraccionamiento Industrial y de Servicios
Parque Tecnológico Puerto México, Coatzacoalcos, Ver.

DEPARTAMENTO DE

METAL-MECÁNICA

COATZACOALCOS • CD. DEL CARMEN • CIUDAD DE MÉXICO • POZA RICA

www.fujisansurvey.com / 01 800 715-5460



ACUSE DE RECIBO

Coatzacoalcos, Ver., a 21 de junio de 2023

Cliente: **Conserflow**
Mezquite 5, Santa Clara
Santa Clara, C.P. 75820
Santiago Miahuatlán, Puebla.

Orden de Servicio: 23/38131

Lugar del Ensayo: Laboratorio (Fijo) Fujisan Survey
(Av. Fco. Mata Aguilar # 1200 Col. Fracc. Industrial y de Servicios)
(Parque Tecnológico Puerto México, Coatzacoalcos, Ver. Mex.)

No.	Instrumento Bajo Ensayo	Modelo	Número de Serie	TAG	Fecha del Ensayo	Orden de Servicio	No. de Informe	Resultado del Ensayo
1	Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø	N/P	S316M30	PSV-S/T	2023-06-19	23/38131	FSMM-ENVR-15181/23	Aprobado
2	Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø	N/P	445392-2	PSV-S/T	2023-06-19	23/38131	FSMM-ENVR-15182/23	Aprobado

Recibimos de la empresa FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V., los **Informes de Ensayo** de los equipos antes descritos, los cuales fueron calibrados a solicitud y convenio con el cliente.

Los procedimientos utilizados fueron:

FS3-MM-01-00 Verificación de Válvulas de Relevé
NOM-093-SCFI-1994, Párrafos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4

Los registros de las observaciones originales, cálculo y datos derivados quedan a resguardo de FUJISAN SURVEY, S.A. DE C.V.
Los cuales podrán ser consultados por el cliente en el momento que lo soliciten.

Reiteramos nuestro compromiso de servicios a satisfacción de nuestros clientes dentro del marco de la Metrología Legal.

En caso que la documentación integrada por el referido Acuse sea recibida por algún otro medio distinto a la entrega personal, favor de enviar al correo:
jacoboviedo@fujisansurvey.com

Recibo	Entrego
Fecha: _____	
Nombre y Firma	Nombre y Firma
FS2-GOP-P04-F06-07	Tel. de atención a clientes: 01 800 715 54 80



FUJISAN SURVEY S. A. DE C.V.

Av. Francisco Mata Aguilar #1200
Col. Fraccionamiento Industrial y de Servicios Parque
Tecnológico Puerto México. Coatzacoalcos, Ver. Méx.

Tel. (921) 21 25152 / (800) 715 54 60
e-mail: fscorporativo@fujisansurvey.com
www.fujisansurvey.com

Informe de Ensayo

Hoja 01 de 05

Nombre del Cliente: **Conserflow**
Customer's name

Orden de Servicio: **23/38131**
Service order

Dirección: **Mezquite 5, Santa Clara**
Address **Santa Clara, C.P. 75820**
Santiago Miahuatlán, Puebla.

Lugar: **Laboratorio (Fijo) Fujisan Survey**
Place: **(Av. Fco. Mata Aguilar # 1200 Col. Fracc. Industrial y de Servicios)**
(Parque Tecnológico Puerto México, Coatzacoalcos, Ver. Mex.)

No. De Informe: **FSMM-ENVR-15181/23**
Verdict number

Magnitud: **Presión**
Magnitude

Fecha de Ensayo: **2023-06-19**
Essay date

Fecha de Emisión: **2023-06-21**
Date of Issue

Instrumento Bajo Ensayo: **Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø**
Instrument **Tipo: NPT Roscada - NPT Roscada**

Fecha de Recepción: **2023-06-19**
Date of Reception

Marca: **Hansun**
Manufacturer

No. de Serie: **S316M30**
Serial number

Modelo / Tipo: **N/P**
Model / Type

Tag: **PSV-S/T**
Tag

Presión de Ajuste: **16 386.91 kPa (167.1 kg/cm²)**
Set Pressure

Presión de Prueba en Frío: **16 386.91 kPa (167.1 kg/cm²)**
Cold Differential Test Pressure CDTF

Estado de Ensayo:
Stade result

NOM-093-SCFI-1994				
PARRAFOS	11.1	11.2	11.3	11.4
APROBADO	SI	SI	SI	N/A

Ubicación: **N/P**
Location

Resultado del Ensayo **Ver hojas anexas**
Essay result

Equipo de Referencia: **Aplicable al Método:**
Reference equipment

	11.1	11.2 / 11.3	11.4
Nombre:	Manómetro Digital	Manómetro Digital	N/A
Marca:	Additel	Additel	N/A
Modelo:	680	ADT680W-25-GP3K-PSI-N	N/A
No. De Serie:	218171D0043	218212E0030	N/A
Intervalo de Medida:	0 kPa a 2 100 kPa	0 kPa a 21 000 kPa	N/A
Certificado de Calibración:	FSPR-CCPI-00932/23	FSPR-CCPI-01677/23	N/A

Método de Medida: **FS3-MM-01-00 Verificación de Válvulas de Relevé**
Measurement method **NOM-093-SCFI-1994, Párrafos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4**
Comparación indirecta

Código QR:
Authenticity



Condiciones Ambientales: **Temperatura Ambiente: 26°C**
Enviroment condition **Presión Atmosférica: 1 009.1 hPa**
Húmedad Relativa: 66%

Nota: Este informe sólo ampara las mediciones obtenidas en el momento y condiciones prevalecientes durante el ensayo, siendo responsabilidad del usuario verificar el equipo en intervalos apropiados, uso adecuado y posibles cambios a largo plazo. Este documento NO debe reproducirse excepto en su totalidad, sin la aprobación por escrito de FUJISAN SURVEY S. A. de C. V.

Este certificado se emite de manera electrónica, la versión oficial puede ser consultada por el cliente con el link y contraseña proporcionada para su descarga, la estancia del certificado en la plataforma será de 3 meses, después de ese periodo contactar a Fujisan Survey, S.A. de C.V.

Responsable del Ensayo
Téc. Víctor Adrián Irineo Hdez.
Firma Electrónica FS000417140230619IIHV8511223813115181

Supervisó:
Ing. Itzayana Lozano Romay
FS000417144230619LORI9601223813115181

Autorizó
Ing. José Luis González Cortes
FS000417142230619GOCL8108143813115181

FS3-MM-01-F01



"Acreditación otorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".



En cumplimiento a la Norma **Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC-17025:2017**, en los requisitos 7.8.2 Requisitos Comunes para los Informes (ensayo, Calibración o Muestreo), y el Requisito 7.8.4 Requisitos Específicos para los Certificados de Calibración. **Fujisan Survey S.A. de C.V.**, como Laboratorio de Calibración Acreditado en las magnitudes de **Flujo, Volumen, Presión, Temperatura, Densidad, Eléctrica, Dimensional**, y Ensayos en las magnitudes de Metal Mecánica y Química, estos dos últimos cuentan cada uno con un Laboratorio Fijo y uno Móvil.

El resultado de la calibración que se manifiestan en el presente Certificado donde se indica la incertidumbre de medida, además de la identificación del Instrumento bajo calibración (IBC) y responsabilidades del personal autorizado por el laboratorio.


El presente **Certificado** cumple con lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos para dictámenes o informes de calibración dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (antes SECOFI). A partir del 15 de Mayo del 2013 la Dirección General de Normas en el oficio con número de referencia DGN.312.01.2013.1896 Autoriza a todos los Laboratorios de Calibración poder utilizar el término **CERTIFICADO** en los informes que emitan.

Las mediciones realizadas por **Fujisan Survey S.A. de C.V.**, son trazables a Patrones Nacionales e internacionales.

El presente Certificado sólo amparan las mediciones reportadas en el momento del uso en que se realizó esta calibración y bajo condiciones ambientales prevalecientes.

La incertidumbre expresada en este Certificado no incluye cambios en el funcionamiento del IBC por efectos de la deriva instrumental y en la respuesta del equipo. Estos deben ser determinados individualmente por el usuario en base a un análisis estadístico.

Este Certificado de calibración tiene validez únicamente por la totalidad del documento original y con su código QR.





Resultados del Ensayo

No. De Informe: FSMM-ENVR-15181/23

Hoja 02 de 05

Instrumento Bajo Ensayo:**Tipo:** Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø**Marca:** Hansun**Modelo:** N/P**No. de Serie:** S316M30**Intervalo de Medida** 16 386.91 kPa (167.1 kg/cm²)

Brida de Entrada		
Tamaño	1/2"Ø	Pulg.
Clase	NPT	
Tipo	Roscada	


Brida de Salida		
Tamaño	1/2"Ø	Pulg.
Clase	NPT	
Tipo	Roscada	

Tipo de Asiento de la Válvula:	Blando	
Servicio:	N/P	
Contrapresión (11.4)	---	kPa

Punto 11.1	
Bonete Abierto o Cerrado	Cerrado
Presión de Prueba	344.74 kPa
Resultado del Ensayo	Aceptado

Prueba "cómo se recibe" (Pre-Pop)		
Método de Prueba	Neumático	
Abrió	16 406.53	kPa
Cerró	15 219.92	kPa
Pre-Pop Aprobado	SI	

Punto 11.2 y/o 11.4						Punto 11.3	
Presión de Apertura		Presión de Cierre		Incertidumbre de Medida		Fuga Obtenida	
kPa	kg/cm ²	kPa	kg/cm ²	kPa	kg/cm ²	% de E.T.	Burbujas/min
16 404.28	167.28	15 219.92	155.20	19.74	0.20	0.12	0



Notas: a) % E.T. = Porcentaje de Escala Total (Amplitud y/o límite superior del intervalo nominal) ó reducido convencional.

b) 1 psi = 6.894757 kPa

c) Se repitió tres veces la apertura y cierre de la válvula de relevo, existiendo una repetibilidad convenida en la norma oficial mexicana NOM-093-SCFI-1994, parágrafo 11.2.2.3 y API-527 Inciso 4.2

d) Durante el ensayo se utilizó como fluido manométrico: Aire

Responsable del Ensayo
Téc. Víctor Adrián Irineo Hdez.
Firma Electrónica FS000417140230619IHV8511223813115181Supervisó:
Ing. Itzayana Lozano Romay
FS000417144230619LORI9601223813115181Autorizó
Ing. José Luis González Cortes
FS000417142230619GOCL8108143813115181



Cadena de Trazabilidad Metrológica

Método 11.1

No. De Informe: FSMM-ENVR-15181/23

Hoja 03 de 05

Instrumento Bajo Ensayo:

Tipo: Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø

Marca: Hansun

Modelo: N/P

No. de Serie: S316M30

Intervalo de Medida: 16 386.91 kPa (167.1 kg/cm²)

Equipo de Referencia:

Manómetro Digital


Marca: Additel

Modelo: 680

No. De Serie: 218171D0043

Intervalo de Medida: 0 kPa a 2 100 kPa

Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal que ésta pueda ser relacionada con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas incertidumbres determinadas.



Responsable del Ensayo

Téc. Víctor Adrián Irineo Hdez.

Firma Electrónica FS000417140230619IHV8511223813115181

Supervisó:

Ing. Itzayana Lozano Romay

FS000417144230619LORI9601223813115181

Autorizó

Ing. José Luis González Cortes

FS000417142230619GOCL8108143813115181



Cadena de Trazabilidad Metrológica

Métodos 11.2 / 11.3

No. De Informe: FSMM-ENVR-15181/23

Hoja 04 de 05

Instrumento Bajo Ensayo:

Tipo: Válvula de Seguridad 1/2"Ø x 1/2"Ø

Marca: Hansun

Modelo: N/P

No. de Serie: S316M30

Intervalo de Medida: 16 386.91 kPa (167.1 kg/cm²)

Equipo de Referencia:

Manómetro Digital


Marca: Additel

Modelo: ADT680W-25-GP3K-PSI-N

No. De Serie: 218212E0030

Intervalo de Medida: 0 kPa a 21 000 kPa

Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal que ésta pueda ser relacionada con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas incertidumbres determinadas.



Responsable del Ensayo
Téc. Víctor Adrián Irineo Hdez.

Firma Electrónica FS000417140230619IIHV8511223813115181

Supervisó:
Ing. Itzayana Lozano Romay

FS000417144230619LORI9601223813115181

Autorizó
Ing. José Luis González Cortes

FS000417142230619GOCL81081438131151



Declaración de Conformidad

Métodos 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4

No. De Informe: FSMM-ENVR-15181/23

Hoja 05 de 05

Se declara bajo nuestra responsabilidad que el instrumento bajo ensayo cumple con los requisitos establecidos por la norma NOM-093-SCFI-1994, especificando los métodos que se describen a continuación:

Instrumento Bajo Ensayo

Tipo: Válvula de Seguridad 1/2" Ø x 1/2" Ø
Marca: Hansun
Modelo: N/P
No. de Serie: S316M30

Método de prueba 6.8.1. Presión neumática (11.1 NOM-093-SCFI-1994)

La norma establece:	Resultados obtenidos:	
No deben existir signos de fuga apreciables, la existencia de fuga en cualquier parte es causa de rechazo.	CUMPLE	OBSERVACIONES
	SI	PRESENTA BONETE: Cerrado
		PRESIÓN DE PRUEBA: 344.74 kPa

Método de prueba 6.8.2. Presión de ajuste y diferencial de cierre (11.2 NOM-093-SCFI-1994)

Tipo de Válvula: Válvula de Seguridad

La norma establece:	Resultados obtenidos:		
Tolerancia en válvulas de relevo de presión para usos distintos de una caldera generadora de vapor	CUMPLE	OBSERVACIONES	
		DATOS	kPa kg/cm²
APERTURA ±13.8 kPa para presiones hasta 483 kPa. ± 3% para presiones por encima de 483 kPa.	SI	PRESIÓN DE AJUSTE	16 386.91 167.10
		PRESIÓN DE APERTURA (P.A.)	16 404.28 167.28
		CORRELACIÓN EN %	0.11 %
		INCERTIDUMBRE (U)	19.74 0.20
		RESULTADO P.A. + U:	16 424.01 167.48
		CORRELACIÓN EN %	0.23 %
		RESULTADO P.A. - U:	16 384.54 167.08
		CORRELACIÓN EN %	-0.01 %
CIERRE	CUMPLE	OBSERVACIONES	
		DATO	kPa kg/cm²
Una vez que la válvula de relevo de presión ha descargado debe cerrar a una presión de entre el 93% y el 90% de la presión de ajuste.	SI	PRESIÓN DE AJUSTE	16 386.91 167.10
		PRESIÓN DE CIERRE	15 219.92 155.20
		CORRELACIÓN EN %	93 %
En una válvula de alivio, el valor del diferencial de presión típico se encuentra generalmente en un intervalo del 15% al 28% de la presión de ajuste.	N/A	PRESIÓN DE AJUSTE	N/A N/A
		PRESIÓN DE CIERRE	N/A N/A
		CORRELACIÓN EN %	N/A

* Si la correlación (%) entre las presiones de apertura y cierre de la válvula ± el valor de la incertidumbre, rebasan los límites normativos establecidos, se considera un ensayo rechazado.

Método de prueba 6.8.3. Hermeticidad o sello. (11.3 NOM-093-SCFI-1994)

Tipo de Asiento:	Blando	Presión de Ajuste	16 386.91 kPa	Resultados de Fuga Obtenida:	Burbujas/min	0
Tipo de Orificio:	N/P	Presión de prueba:	15 072.82 kPa	Fluido de prueba:	Aire	
Tamaño de Entrada (Ø):	0.5 in 12.7 mm	Correlación en %	92 %	CUMPLE	SI	

La norma establece:

Presiones de Prueba:	
Válvulas con Asiento Blando	
Presión de Ajuste kPa	Presión de Prueba, % de la Presión de Ajuste
103 a 207	90
> 208	92
Válvulas con Asiento Metal-Metal	
Presión de Ajuste (P.A.) kPa	Presión de Prueba, % de la Presión de Ajuste
≤ 345	P.A. - 34.5 kPa
> 345	90

Máximo intervalo de Fuga permisible en válvulas de relevo con asientos metal-metal							
Probadas con Aire / Nitrógeno			Probadas con Agua				
Presión de ajuste a 15,6 °C MPa	Orificio nominal F y menor Burbujas x minuto	Orificio nominal mayor al F Burbujas x minuto	Tamaño de entrada	Cantidad de Fuga permisible	Tamaño de entrada	Cantidad de Fuga permisible	
			mm	cm³/h	mm	cm³/h	
0.103-6.896	40	20	< 25	< 10	200 a 224	90	
	60	30	25	10	225 a 249	100	
	80	40	25 a 49	20	250 a 274	110	
	100	50	50 a 74	30	275 a 299	120	
	100	60	75 a 99	40	300 a 324	130	
	100	80	100 a 124	50	325 a 349	140	
	100	100	125 a 149	60	350 a 374	150	
	100	100	150 a 174	70	375 a 399	160	
	100	100	175 a 199	80	400 a 424	170	
	100	100					

* Para válvulas con asientos blandos no debe existir fuga apreciable a la presión de prueba.

Método de prueba de Presión de ajuste con contrapresión (11.4 NOM-093-SCFI-1994)

CUMPLE	N/A
---------------	-----

Las válvulas que en su línea o modelo incluyan diseño balanceado (con fuelle) deben demostrar que no existe variación en su presión de ajuste más allá de las tolerancias indicadas en el punto 11.2 de la norma cuando se aplica contrapresión a la salida de la misma. Si cualquier dato registrado se encuentra fuera de los parámetros antes indicados, es causa de rechazo de la prueba.