

UBICACIÓN	NAVE 1
FECHA	05-05-2023
TEMA	Pruebas de incendios

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Araceli López Vásquez	Mantenimiento	
2	Jesús Rojas Lorenzo	Mantenimiento	
3	Gerardo Trinidad Rivera	Practicante marítimo	
4	Juan A. Martínez Meneu	Almacén	
5	Serge Saúl Guzmán Jiménez	Ayudante	
6	Armando Casanueva Ortiz	Pailero	
7	Carlos Floy Martínez Cruz	Operador Harp	
8	Pablo Emilio Gutiérrez Carrera	Ayudante Grl.	Pablo G.C.
9	Luis E. Cruz Flores	Pailero Sold.	
10	Cesar Gabriel Correa	Pailero General	
11	Pascual Mtz Guebarra	Limpieza	
12	Victor Manuel Martínez Pérez	Pontador	
13	Néstor Santos López	Pailero	
14	Araceli Ramos Gimundo	Almacén	
15	Alonso Balbuena Romero	Supervisor	
16	Carlos Chris Ramos C.	Supervisor	
17	Sara Patricia Herrera	Intendencia	
18	Macedonio Martínez Quirga	Ayudante	
19	Bartolo Mtz Jiménez	Ayudante	
20	Isael Mntz Flores Aguado	Ayudante	
21	Miguel A. Montano Regino	CHOFER	
22	Viktor Eduard Lavi V.	Supervisor Segundo	
23			
24			
25			

DIFUNDIÓ	Leticia Martínez Bartolo	FIRMA	
----------	--------------------------	-------	--



## PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

PSE-01/F-01

REVISIÓN

00

EMISIÓN

01.ABR.20

UBICACIÓN	NAVE 1
FECHA	2023-05-05
TEMA	PREVENCION DE INCENDIO

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA
1	Bertha lina Flores Valdivia	Almacen	
2	Adriana Herrera Flores	Almacen	
3	Araceli Ramos Gmundo	Almacen	
4	Edmundo Espinoza Espinoza	Soldador	
5	Armando Rodriguez Figueroa	Soldador	
6	Geovani Gonzalez Ovalle	TUBERO	
7	Jorge Saul Gzmen Simenez	Ayudante Gral	
8	Jorge Sanchez Gonzalez	Punteador	
9	Vicente Manuel Malinez Perez	Ayudante	
10	Alfredo Montalvo Andres	Ayudante tubero	
11	Nicolos Santos Lopez	Pallero	
12	Cesar Gonzalez Grijalva	Ayudante Gral	
13	Brandan Daniel Fernandez Ponce	Instrumentista	
14	Miguel A. Romero Sanchez	Argonero	
15	CARLOS HOG. FLORES	Soldador - Arco	
16	Eduard Martinez Zomoto	Limpieza	
17	Juan Carlos Lopez Jimenez	Soldador - Arco	
18	Antonio Garcia Joaquin	Pintor	
19	Bartolo Leti Jimenez	Ayudante	
20	Nahis Juan M. A.	Almacen	
21	Araceli L.V.	Mantenimiento	
22	Juan Alberto Martiaca Rucan	Mantenimiento	
23			
24			
25			

DIFUNDIÓ	MARTINEZ BARTOLO LETICIA	FIRMA	
----------	--------------------------	-------	--



# PREVENCIÓN DE INCENDIOS



1

## INCENDIOS EN EL TRABAJO

Los incendios en el lugar de trabajo se originan, por lo general en situaciones de riesgo que se evitan o mitigan fácilmente, solo implementando sencillas estrategias de cuidado y prevención:

2

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La mayoría de los incendios se presentan por fallas eléctricas, descuidos manipulación, inadecuada de líquidos, inflamables combustibles y aerosoles, lo que ocasiona gran impacto en la sociedad como pérdidas humanas y económicas.

- Mantener una zona de seguridad (sin combustible) al rededor de cualquier aparato eléctrico.




- No sobrecargar los enchufes

- Si se detecta cualquier defecto en la instalación eléctrica debes comunicarlo de inmediato.



- No aproximar ningún foco de calor a un contenedor de combustible.

- En caso de realizar trabajos eléctricos en caliente consultar con anticipación al responsable de SSMA esto con la finalidad de que no se realice en una zona de alto riesgo de incendio y/o explosión.



- Ubicar los equipos contra incendios en puntos siempre accesibles para su rápida utilización en caso de emergencia o evacuación.



- No obstaculizar los recorridos y salidas de emergencia o evacuación.

- Respetar la señalización y carteles, salidas vías de evacuación, localización de alarmas y extintor más próximo.



- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.

- En caso de detectar olor a gas o algún otro producto inflamable, avisar al personal de SSMA y seguir las indicaciones establecidas en el plan de emergencia.

- Respetar la señal de Prohibido Fumar, en todas las áreas donde así esté señalizado.

- No dejar ningún material que obstaculice el trabajo de los detectores de incendios. Cualquier elemento ajeno a dicha función debe ubicarse siempre a una distancia mínima de 1 metro del sensor respectivo.

- Impedir la presencia simultánea de material combustible y focos susceptibles de incendio.

- En caso de manejarse productos inflamables, éstos deben mantenerse en áreas especialmente habilitadas para ello, en recipientes cerrados y correctamente etiquetados.

- Los almacenes donde se almacene estos productos deben tener buena ventilación.

- Los recipientes vacíos son peligrosos y deben depositarse en lugares controlados y señalizados.