



**Nota:**

Los cuadros disponen de contactos OF/SD sin cablear, que van instalados junto al magnetotérmico de referencia, para una futura instalación e integración en SCADA por otro expediente.

**LEYENDA**

- Interruptor diferencial
- Contactor con selector Manual-0-Automático
- Interruptor magnetotérmico
- Int. Aut. de caja moldeada
- Interruptor de corte en carga
- Analizador de redes
- Arrancador electrónico
- P. contra sobreteniones perm. y tran.
- Transformadores de intensidad
- Fusibles

Ed.1 28-10-2025 As-Built. Edición primera



PROYECTO: DFO Expediente: DIN 611 19 SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE PCI EN T2-T3 y P1-P2 Y RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN T2	
Dibujado por:	EUGENIO A. DEL CID GARRIDO
Comprobado por:	EUGENIO A. DEL CID GARRIDO
Aprobado por:	EUGENIO A. DEL CID GARRIDO
SITUACIÓN: AEROPUERTO DE MÁLAGA - COSTA DEL SOL	N. PLANO: 0507
PLANO: ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES	N. HOJA: 06/17
CUADRO C1.3	ESCALA: A1: S/E
(FAN-COILS 2 PLANTA P10)	A3: S/E
ARCHIVO: 0507 Electricidad. Esquemas unifilares	