

CONTROL AUTOMATICO

CONSTANTE DE ERROR

Profesor: Erick Salas Chaverri.

Jeffry Calderón Montero

FUNCION DE TRANSFERENCIA

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+H(s)*F(s)} * I(s)$$

UNITARIO

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{1}{s}} * 1$$

$$0 \frac{1}{1 + \frac{1}{0}} * 1 = 0$$

ESCALON

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{1}{s}} * \frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{s}} * \frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{0}} * \frac{1}{s} = 0$$

		RAMPA			
Limite S--->0	s	1	*	1	
		1+	1	S^2	
		S			
		1	*	1	
		1+	1	s	
		S			
		1	*	1	= 1
		1+	1	0	
		0			