

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:03

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:03

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	A/A 15	2	0	0.00	
LIMPIEZA DE CAÑERIA CON LIMPIADOR R141B	A/A 9	2	0	0.00	
INSTALACIÓN PISO/TECHO	A/A 33	2	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se procede a desmontar 2 equipos piso Techo para BGH defectuosos. Se limpian cañerías existentes con R 141B. Se montan equipos nuevos de 18000 frigorías. Se realiza puesta en marcha y dichos equipos quedan en correcto funcionamiento.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Dylan Moya

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com