

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:41

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

08:41

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
midea		0	equipo n2

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	A/A 26	1	77000	77000.00	

SubTotal 77000.00

Descuento % 0

Total 77000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento completo a aire acondicionado piso techo.

Se realiza limpieza a bandeja de drenajes, se realiza limpieza de turbinas, se realiza hidrolavado a la unidad interior.
se deja funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

aire acondicionado midea n2 ubicado a la entrada de sala de espera

IMAGENES



CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
