

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

02:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	2	285000	570000.00	Equipos N°5 y N°4

SubTotal 570000.00

Descuento % 00

Total 570000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA

570000

Total 570000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza servicio de mantenimiento de aire acondicionado.

Se efectúa hidrolavado de la unidad interior (evaporadora) y limpieza de sus plásticos.

También se realiza hidrolavado de la unidad exterior (condensadora).

Se controlan la presión del gas refrigerante y el consumo eléctrico, verificándose que estén dentro de los valores correctos.

El equipo queda funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Equipos:

N° 5

N° 4

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián Charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com